



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL  
BC. V. ANTOLÍKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

LIST

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.  
STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

A 32-16-P

HLINÍKOVÉ  
VNITŘNÍ

17

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
A07	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1550/2250 MM  VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, LEVÉ O ROZMĚRU 675+675/2150 MM – RÁMOVÝ SYSTÉM Z JEDNOKOMOROVÝCH PROFILŮ – VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EL. POHONU K NADPRAŽÍ  – EL. POHON PRO OTOČNÉ DVEŘE, POHONY OBOU KŘÍDEL VE SPOJENÉM KRYTU DLOUHÉM PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ – OTEVŘENÍ RADARY Z OBOU STRAN – PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL. SYSTÉMU NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ – MADLA Z OBOU STRAN S NÁSLEDNÝM UZAVŘENÍM SAMOZAVÍRAČEM – POŽADAVEK DLE PBR – VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ – VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU)  ZASKLENÍ: – SKLO ČIRÉ – NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 – VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU Š. 50 MM Z FÓLIE IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) – DLE VYHL.Č. 398/2009 Sb. – NA DVEŘÍCH BUDE INSTALOVÁN INFORMAČNÍ SYSTÉM Z LEPENÉ GRAFIKY – VIZ PD INTERIÉRU  BAREVNÉ ŘEŠENÍ: – BARVA PERLOVÁ BÍLÁ, RAL 1013 – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP  POZNÁMKA: – <b>PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b> – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU – STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ	–	1	–	–	–	–	1