



ENERGIE & KOMUNIKACE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ust. §98 až §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Z2017-019632

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Karlovarské Nemocnici

veřejná zakázka na služby v nadlimitním režimu zadávaná v
jednacím řízení s uveřejněním

Vážení uchazeči,

ve spolupráci se zhotovitelem technické části zadávací dokumentace, společností ENACO, s.r.o., Vám, na základě § 98-99 Zákona, poskytujeme doplňující informace k Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Z2017-019632 „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Karlovarské Nemocnici“.

Na základě postoupené žádosti jsou odpovědi na otázky vyznačeny *modrou kurzívou*:

- 1. Žádáme o podklady elektro (zakreslení svítidel) ke všem pavilonům, ke kterým je to možné dodat. Na prohlídce byly přislíbeny podklady minimálně k objektům ve kterých proběhla rekonstrukce nebo přístavba. Ideální by byly podklady (půdorysy) v dwg, případně v pdf. Předpokládáme, že z podkladů bude zřetelný typ svítidel a možnost daná svítidla spočítat.*

Na adrese

<http://www.uschovna.cz/zasilka/QTECYFATPKLV7L8A-6XX>

Je ke stažení požadovaná dokumentace, přičemž k jednotlivým složkám:

- Objekt „A“ – Pavilon akutní medicíny, kompletní dokumentace
- Přístavba magnetické rezonance a nukleární medicíny a centrální chodba na „B“.
- Osvětlení pro centralizaci objektu „B“ (pavilon B po akci rekonstrukce části objektu tzv. Centralizace lékařské péče, kde se některá původní patra přebudovala na lůžkové a ambulantní části oddělení starých opouštěných budov M a L)
- Objekt „C“ k dispozici je nové patro Plicního odd. (7.NP) a technické patro (8.NP). Ostatní patra pouze chodba u výtahů.
- Objekt „D“ není v digitální podobě. Požadované výkresy byly volně k nahlédnutí v rámci prohlídky a bylo na tuto možnost opakovaně upozorněno.
- Pro objekty „E“ a „F“ není k dispozici dokumentace k osvětlení, jedná se o starší objekty s nedochovanou dokumentací.
- Objekt „H“

2. Žádáme o definování doby svícení, respektive provozu v daných prostorách. Nejlépe po jednotlivých druzích prostor - chodby, schodiště, haly, pokoje, ordinace atd.

Je nutné toto definovat po objektech, jelikož každý pracuje v trochu jiném režimu

...

(Informace jsou pouze obecně informačního charakteru, v případě nutnosti přesných dat je nutné si toto provést samostatně, například pozorováním.)

Objekt „A“

2. PP - trvale osvětlena chodba, další prostory (strojovny, sklad odpadu) pouze nahodile cca 1 – 2 hodiny denně

1.PP – trvale osvětleny chodby (bez denního světla, s denním světlem trvalé svícení pouze v noci), emergency, RTG, noční provoz ambulancí (zpravidla 2). Zbývající ambulance svítí dle denního světla (provoz cca 12h denně), prostor CT cca 12 hodin denně

1.NP – trvale osvětleny chodby (bez denního světla, s denním světlem trvalé svícení pouze v noci), ambulance (trvalý provoz 2). Bistro, recepce, lékárna dle provozní doby (cca 8 – 12 hodin za den), ostatní ambulance dle denního světla (až 12 hodin za den)

2.NP – trvale osvětleny chodby (bez denního světla, s denním světlem trvalé svícení pouze v noci), ARIM jednotky trvalé osvětlení s nočním útlumem.

3.NP - trvale osvětleny chodby (bez denního světla, s denním světlem trvalé svícení pouze v noci), osvětlení prostor operačních sálů dle výkonů (pravidelná operativa 10 hodin denně, poté operativa urgentní dle potřeby).

4.NP – strojovny, svícení max. 1 hodina denně při kontrolách

Objekt „B“

1.PP – trvale osvětleny chodby, schodiště, výtahy. Pracoviště MR a nukleární medicíny v pracovní době (10 hodin za den), pracoviště RTG trvale s nočním útlumem, ambulance ORL trvale s nočním útlumem.

1.NP – Gynekologie a šestinedělí celodenní svícení s nočním útlumem, Porodní sál svícení při výkonech, ambulance gynekologie svícení v pracovní době (cca 10 hodin za den).

2.NP – centrální chodba a schodiště celý den, administrativní úsek (kanceláře) v pracovní době a případně dle venkovních světelných podmínek, dětské oddělení, JIP novorozenci, JIP děti, celý den s nočním útlumem

3.NP – Chirurgie tramumatologie, chirurgie oddělení – celý den s nočním útlumem

4.NP – infekční oddělení – celý den s nočním útlumem

5.NP – Urologie, ORL – celý den s nočním útlumem

Objekt „C“

Celý objekt celý den s nočním útlumem, vyjma prostor výtahů a centrální chodby (1.PP), které svítí celý den bez útlumu.

Objekt „D“

2.PP – chodba celý den, centrální šatny nahodile, cca 4 hodiny denně, patologie celý den s nočním útlumem

1.PP – stravovací provoz, cca 10 hodin denně, laboratoře OKM celý den s nočním útlumem

1.NP – lékárna v provozní době, cca 10 hodin denně

2.NP – laboratoře OKBH, celý den s nočním útlumem

Objekt „E“

1.PP – kancelář ostrahy a chodba trvale

Zbytek objektu v pracovní době a dle denního světla (cca 10 hodin denně)

Objekt „F“

V pracovní době (cca 10 hodin denně)

3. Jaká je soudobost svícení v daných prostorech (v procentech)?

Vyplývá z předešlé odpovědi.

4. Je možné definovat náklady na údržbu stávajících svítidel (výměna zářivek, resp. svítidel)?

Není možné definovat. Nemocnice provádí údržbu svítidel vlastními silami zaměstnanců. Navíc pro opravy jsou často využívány komponenty například z vyměněných světel při stavebních akcích apod., což významně snižuje zátěž na nákupy nových komponent.

Přílohy:

<http://www.uschovna.cz/zasilka/QTECYFATPKLV7L8A-6XX>