


Schéma zapojení signalizace z WC ZTP:



Provedení rozvaděče RH:
Skříňový, samostatně stojící rozvaděč,
3x800/400/2000mm, krytí IP54,
přívody a vývody horem.

| Milan HRUŠKA - projekty elektro, Poštovní 16, 357 31 Horní Slavkov | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| IČ: 128 50 373 Číslo autorizace: 0301025 Tel.: +420 608 339 248 e-mail: milanhruska@centrum.cz | | | | |
| Projektant: | Milan Hruška | | Paré číslo: | |
| Zodpovědný projektant: | Milan Hruška | | | |
| Stavebník: | Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy, p. o., U Farmy 30/11, 350 02 Cheb | | | |
| Stavba: | Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu | | Datum: | 10/2017 |
| Objekt: | SO 01 - Hala | | Účel: | DSJ |
| Předmět: | ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE RH | | Část dok.: | EI |
| | | | Měřitko: | bez |
| | | Příloha číslo: | 01-53 | |
| Výkres je duševním majetkem Milana Hrušky, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jíž předán či jinak s ním nakládáno bez písemného povolení autora. | | | | |