



PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY

ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED-ŘEZ SKŘÍNÍ




měření přechodového odporu

ČSN 03 8376




SCHEMA PROPOJENÍ POCH



| číslo svorky | připojeno |
|--------------|--------------|
| 1 - 4 | PLYNOVOD |
| 5, 6, 11, 12 | CHRÁNIČKA |
| 7 | E (MS 110) |
| 8 | 10 (MS 110) |
| 9 | 100 (MS 110) |
| 10 | REZERVA |

METALOTERMICKÉ NAVAŘENÍ VÝVODŮ
POMOCÍ ALUMINOTERMICKÝCH PATRON
V SOULADU S ČSN EN 12732, příloha H



SO 502 Přelozka VTL plynovodu DN200 v km 0,765

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Chebská 282, 356 01 Sokolov




Zhotovitel PDPS:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:
N. Pišková, DiS.



Zhotovitel SO-502 :



PETR KARMAZIN
projektování staveb

Vypracoval
Ing. POPR Petr

Zodp. projektant
KARMAZIN Petr

Tech. kontrola
KARMAZIN Petr

Akce
III/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

Zak. číslo
16PL22017

Datum
10/2017

Stupeň
PDPS

Počet formátů
2 x A4

Měřítko
bez měřítka

Č. přílohy
Paré

DETAIL POCH

Adresa : Turistická 26
466 06 Jablonec n.N.
tel: 483 317 150
e-mail: karmazin@volny.cz

Příloha

DETAIL POCH

9.