

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S. STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ	
D1.01.4c	Vzduchotechnika

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE KLAPKY: 4 . 4 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ  
SKUPINA POŽ. PRVKŮ  
ČÍSLO PODLAŽÍ  
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK:

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	kouřotěsné PPK	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
1	411	Strojovna VZT	116	PKTM-90/CZ	450 x 500	.40	1		Přívod
1	412	Strojovna VZT	116	PKTM-90/CZ	450 x 500	.40	1		Odvod
2	411	Strojovna VZT	116	PKTM-90/CZ	450 x 500	.40	1		Přívod
2	412	Strojovna VZT	116	PKTM-90/CZ	450 x 500	.40	1		Odvod
3	411	Strojovna	125	PKTM-90/CZ	630 x 400	.40	1		Přívod
3	412	Strojovna	125	PKTM-90/CZ	630 x 400	.40	1		Odvod
3	421	Chodba	210	PKTM-90/CZ	Φ 250	.40		1	Přívod
3	422	Chodba	210	PKTM-90/CZ	Φ 315	.40		1	Odvod
3	423	Chodba	210	PKTM-90/CZ	Φ 200	.40		1	Přívod
3	424	Chodba	210	PKTM-90/CZ	Φ 200	.40		1	Odvod
3	425	Úklid	223	PKTM-90/CZ	Φ 160	.40		1	Odvod
3	426	Úklid	223	PKTM-90/CZ	Φ 250	.40		1	Odvod
3	427	Chodba	219	PKTM-90/CZ	Φ 160	.40		1	Přívod
3	428	Chodba	219	PKTM-90/CZ	Φ 160	.40		1	Odvod
4	411	Strojovna VZT	116	PKTM-90/CZ	500 x 560	.40	1		Přívod
4	412	Strojovna VZT	116	PKTM-90/CZ	500 x 560	.40	1		Odvod
4	421	Filtr	246	PKTM-90/CZ	560 x 500	.40	1		Přívod
4	422	Filtr	246	PKTM-90/CZ	560 x 500	.40	1		Odvod
Rezerva	PPK			PKTM-90/CZ		.40	1	1	

Celkem počet PPK - čtyřhranné

10 ks ks

Celkem počet PPK - kruhové

8 ks ks

Rezerva

2 ks ks

Celkem počet PPK

20 ks ks