

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S.	
STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ	
D1.01.4c	Vzduchotechnika

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE REGULÁTORŮ: 4. 1 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ  
SKUPINA REG. PRVKŮ  
ČÍSLO PODLAŽÍ  
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA REGULÁTORŮ A TLUMIČŮ:

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
1	121	Operační sál porodní	240	400 x 300	1	121 a	400 x 300 x 1500	2		3400/3060
1	122	Předsálí / Mytí lékařů	241 / 239	Φ 200	1	122 a	Φ 200 x 1000		2	530/620
2	121	Porodní box / Chodba	228 / 235	Φ 200	2	121 a	Φ 200 x 1000		2	800/800
2	122	Porodní box / Hyg. buňka	236 / 236a	Φ 200	2	122 a	Φ 200 x 1000		2	800/800
2	123	Porodní box / Hyg. buňka	237 / 237a	Φ 200	2	123 a	Φ 200 x 1000		2	800/800
2	124	Chodba	235	Φ 200	2	124 a	Φ 200 x 1000		2	800/800
2	125	Chodba	235	Φ 160	2	125 a	Φ 160 x 1000		2	280/280
2	126	Chodba	235	Φ 200	2	126 a	Φ 200 x 1000		2	600/520
3	121	Inspekční pokoj	201	Φ 160	2	121 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
3	122	Inspekční pokoj	202	Φ 160	2	122 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
3	123	Inspekční pokoj	203	Φ 160	2	123 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
3	124	Inspekční pokoj	205	Φ 160	2	124 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
3	125	Ambulance 2	204	Φ 160	2	125 a	Φ 160 x 1000		2	400/350
3	126	Pokoj 2L	206	Φ 160	2	126 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
3	127	Pokoj 1L	226	Φ 125	2	127 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
3	128	Pokoj 1L	227	Φ 125	2	128 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
3	129	Sesterna	220	Φ 160	2	129 a	Φ 160 x 1000		2	400/400
3	1210	Čekárna	216	Φ 200	2	1210 a	Φ 200 x 1000		2	650/650
3	1211	Ambulance 1	217	Φ 125	2	1211 a	Φ 125 x 1000		2	250/250
3	1212	Chodba	210	Φ 200	2	1212 a	Φ 200 x 1000		2	670/670
4	121	Filtr / Chodba	256 / 276	200 x 200	4	121 a	200 x 200 x 1500	2		1110/1110
4	122	Pokoj 1L / Chodba	249 / 276	Φ 125	2	122 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
4	123	Pokoj 1L / Chodba	250 / 276	Φ 125	2	123 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
4	124	Pokoj 1L TP / Chodba	251 / 276	Φ 125	2	124 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
4	125	Pokoj 2L / Chodba	260 / 276	Φ 160	2	125 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
4	126	Pokoj 1L / Chodba	261 / 276	Φ 125	2	126 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
4	127	Pokoj 2L / Chodba	262 / 276	Φ 160	2	127 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
4	128	Pokoj 4L / Chodba	263 / 276	Φ 160	2	128 a	Φ 160 x 1000		2	500/500
4	129	Pokoj 1L / Chodba	264 / 276	Φ 125	2	129 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
4	1210	Pokoj 2L TP / Chodba	265 / 276	Φ 160	2	1210 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
4	1211	Pokoj 1L / Chodba	266 / 276	Φ 125	2	1211 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
4	1212	Pokoj 1L / Chodba	267 / 276	Φ 125	2	1212 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
4	1213	Čist. místnost / Chodba	280 / 276	Φ 125	2	1213 a	Φ 125 x 1000		2	200/200
4	1214	Choda	276	Φ 200	2	1214 a	Φ 200 x 1000		2	820/820
Rezerva									4	

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
Celkem počet RP - čtyřhranné								4 ks		ks
Celkem počet RP - kruhové								64 ks		ks
Rezerva								4 ks		ks
Celkem počet RP								72 ks		ks

**Poznámka:**

Hodnoty průtoku vzduchu pro daný rozměr regulátoru se mohou lišit u různých výrobců v závislosti na regulační charakteristice zvoleného zařízení. V případě rozměrové korekce zohlední dodavatel VZT potrubní návaznosti vč. zachování uklidňujících délek dle požadavků na dané zařízení.

V souvislosti s případnou úpravou rozměru regulátoru je nutno upravit rozměr navazujícího tlumiče.