


Rozvaděč RD/4B-2.7



VÝVOD C.	PŘÍVOD DO	HL. POSPOJ	DOPL. POSP.	D27.1	D27.2	D27.3	D27.4	D27.5	D27.6	D27.7	D27.8
CISLO KABELU	WL **	WL **	WL **								
TYP KABELU	CXKH-R(J) 5x6	CH-R 25	CH-R 16								
ZARIZENI	RMD/4B-2.1	RMD/4B-2.1	KX214a								
Pi [kW]	1										
Ps [kW]	0,5										

KABELOVÉ ROZVODY ŘEŠENY V PD SLABOPROUDU



ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ: PLASTOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU  
KRYTÍ: IP40, třída ochrany II  
ROZMĚR: 390 x 252 x 99 mm (š x v x h)  
OSAZENÍ: 1x 18mod  
PŘÍVODY: HOREM  
VÝVODY: HOREM  
BARVA: BÍLÁ (RAL9003)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ  
D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL				
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55			
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. ALEŠ PRUDKÝ				
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary						
NÁZEV AKCE:						
<b>KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ</b>					FORMÁT	2x A4
					DATUM	1 / 2017
					STUPEŇ	DPS
					ZAK. ČÍSLO	A 32-16-P
VÝKRES					MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
Rozvaděč RD/4B-2.7					-	D1.01.4g-26