



pole č. PBZ1
Přívod DO z MDO a záložní z TS1
š=800 mm, přípojnice dole
kabelový přívod vrchem, 10 cm od zad
vývod do přípojinic








Skříň R.PBZ-4B (STÁVAJÍCÍ):
 skříň, volně stojící
 provedení EW-60
 šířka uvedená u jednotlivých polí
 hloubka – 500 mm
 výška – 2150 mm (včetně podstavce, soklu)
 krytí IP 40 / 20
 přívody a vývody budou vrchem přes kabelové průchodky

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C, 3+PEN, 3x 230/400 V, 50 Hz
TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELY ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLOČ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	KONTROLOVÁTEL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK	
 			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALÉN ŠPRUDY		
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary			
NÁZEV AKCE:		tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. STAVEBNÍ OPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ		FORMÁT 8x A4 DATUM 1 / 2017 STUPEŇ DPS ZAK. ČÍSLO A 32-16-P C. VÝKRESU MĚŘITKO	
VÝKRES	SCHÉMA ROZVADĚČE R.PBZ-4B (DOPLNĚNÍ)		- D1.01.4g-21

ČÍSLO PARÉ