

Akce: **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**
Stavební úpravy porodnického oddělení
Dokumentace pro provádění stavby


Investor: **Karlovarský kraj**
Závodní 88
360 06 Karlovy Vary

Zak. číslo: **A 32 – 16 – P**

D1.01 Porodnické oddělení


D1.01.4i-08 POHLEDY NA INSTALACE KLINICKÉ SIGNALIZACE

D1.01.4i – Medicinální plyny




LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
1	Uzavírací ventil
2	Rychlospojka pro napoení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu








LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar
1	Uzavírací ventil
2	Rychlospojka pro napojení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu



LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí oxidu dusného - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar
1	Uzavírací ventil
2	Rychlospojka pro napojení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu



místnost:
220, 233, 271

2.NP

LEGENDA

[illegible]