

LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí oxidu dusného - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar
	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar - stávající
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar - stávající
	Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar - stávající

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

Poznámky:

Poznámka č.1:
Potrubí medicinálních plynů bude napojena na stávající rozvod medicinálních plynů. Pro napojení je nutné na nezbytně nutnou dobu odstavit část rozvodů od dodávek medicinálních plynů. Odstávka musí být koordinována a předem dohodnuta s uživatelem medicinálních plynů.

Poznámka č.2:
Pro podrobné vedené nad podhledem bude rozebrán a po instalaci potrubí znovu složen. Toto rozebrání a znovusložení podhledu v celé délce rozvodu provede stavba

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH	SV.VÝŠKA (M)
101	SCHODIŠTĚ	–	–	–	–	–
102	CHODBA	–	–	–	–	–
103	VÝTAH OSOBNÍ, PERS.	–	–	–	–	–
104	VÝTAH LŮŽKOVÝ	–	–	–	–	–
105	VÝTAH OSOBNÍ	–	–	–	–	–
106	HALA	–	–	–	–	–
107	VÝTAH LŮŽKOVÝ, EVAK.	–	–	–	–	–
108	CHODBA	–	–	–	–	–
109	PŘEDSÍŇ	–	–	–	–	–
110	TECHNICKÁ MÍSTNOST	–	–	–	–	–
111	ROZVODNA ELEKTRO	–	–	–	–	–
112	ROZVODNA ELEKTRO	–	–	–	–	–
113	CHODBA	–	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ	OPRAVA, STÁVAJÍCÍ	–	–
114	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	–	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ	OPRAVA, STÁVAJÍCÍ	–	–
115	PŘEDSÍŇ, PERS. VÝTAHU	–	–	–	–	–
116	STROJOVNA VZT	–	STÁV./DOPLIŠŤ+NÁTĚR	R.82 NÁTĚR N.3	MEZ. OBK.40	–
117	ROZVODNA ELEKTRO	–	–	–	–	–
118	STROJOVNA CHLAZENÍ	–	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ	OPRAVA, STÁVAJÍCÍ	MEZ. OBK.40	–
119	STROJOVNA CHLAZENÍ	–	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ	OPRAVA, STÁVAJÍCÍ	MEZ. OBK.40	–
120	DESINFEKČNÍ STANICE	–	–	–	–	–
121	MEZINÁRODNÍ OZNAČENÍ	–	–	–	–	–
122	CHODBA	–	–	–	–	–
123	SCHODIŠTĚ INFEKČNÍ	–	–	–	–	–
124	VÝTAH LŮŽKOVÝ, INF.	–	–	–	–	–
125	STROJOVNA	–	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ	OPRAVA, STÁVAJÍCÍ	MEZ. OBK.40	–
126	CHLADIČ	–	–	OPRAVA, STÁVAJÍCÍ	–	–
127	TEMNÁ KOMORA	–	–	–	–	–
128	CHODBA	–	–	–	–	–
129	SKLAD	–	–	–	–	–
130	LÉKAŘSKÝ POKOJ	–	–	–	–	–
131	HYGIENICKÁ BUŇKA	–	–	–	–	–
132	LÉKAŘSKÝ POKOJ	–	–	–	–	–
133	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
134	TICHÁ MÍSTNOST	–	–	–	–	–
135	PŘÍPRAVNA NÁSTROJŮ	–	–	–	–	–
136	AMBULANCE	–	–	–	–	–
137	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
138	PŘÍJEM PACIENTŮ	–	–	–	–	–
139	KARTOTÉKA	–	–	–	–	–
140	DENNÍ MÍSTNOST	–	–	–	–	–
141	AMBULANCE	–	–	–	–	–
142	ČEKÁRNA	–	–	–	–	–
143	WC MUŽI	–	–	–	–	–
144	WC MUŽI	–	–	–	–	–
145	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	–	–	–	–	–
146	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	–	–	–	–	–
147	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	–	–	–	–	–
148	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	–	–	–	–	–
149	WC ŽENY	–	–	–	–	–
150	WC ŽENY	–	–	–	–	–
151	PŘÍSLUŠ.ODDĚLENÍ MEZINOS	–	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ	OPRAVA, STÁVAJÍCÍCH	–	–
152	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	–	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ	OPRAVA, STÁVAJÍCÍCH	–	–

Číslo listu

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽITY CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU (§ DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL: OLDŘ ČASTNÝ Liberec, a.s., U Nisy 362/4, 460 01 Liberec			
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	JIŘÍ ŠTAJER	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ		
INVESTOR: Karlovarská kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary			

Oldřich Častný, a.s., U Nisy 362/4, 460 01 Liberec, tel.: +420 485 100 111, e-mail: info@oldrichcastny.cz, IČ: 46356000, DIČ: CZ46356000

penta
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 324 31

NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ	FORMÁT: A1 + A4
	DATUM: 1 / 2017
	STUPEŇ: DPS
	ZAK. ČÍSLO: A 32-16-P
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP – ČÁST 2/2	MĚŘÍTKO: 1 : 50
	Č. VÝKRESU: D1.01.4i-04