

**Akce:** Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
Stavební úpravy porodnického oddělení  
*Dokumentace pro provádění stavby*


**Investor:** Karlovarský kraj  
Závodní 88  
360 06 Karlovy Vary

**Zak. číslo:** A 32 – 16 – P

## **D2.51 Zdravotnická technologie**

# **D2.51-07 Montážní výkresy**





Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese.  
 Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.  
 VÝKRES JE POUZE INFORMATIVNÍ (je určen pro jeden z možných typů zařízení)

<b>TMS PRAGUE</b>	NÁZEV:  <b>KOMPLET MYCÍ KOJENECKÝ</b>	Č. VÝKRESU: <b>462000</b>
		list č. 1 (ze 2) AKTUALIZACE: 2015

# **KOMPLET MYCÍ KOJENECKÝ**

## **MKK 1000**

### **POPIS:**

V kovové konstrukci je vestavěna nerezová vrchní deska s vaničkou. S přebalovacím stolem slouží jako komplet pro úpravu kojenců.

### **INSTALAČNÍ PŘÍVODY:**

- d** Přívod studené vody pro mísící sprchovou baterii Ø 1/2".
- e** Přívod teplé vody pro mísící sprchovou baterii Ø 1/2".
- h** Odpad Js 50 mm – hrdlo v úrovni čisté zdi.

### **POZNÁMKA:**

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese technologie.

Vodoinstalace a kanalizace musí být provedena dle platných ČSN.


Stavba provede veškerou přípravnou instalaci včetně montáže a dodávky mísících baterií.

Zápachové uzávěrky jsou součástí mycího kompletu.

Č. VÝKRESU:

**462000**

list č.2 (ze 2)



šířka přístroje

Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese.  
Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.  
VÝKRES JE POUZE INFORMATIVNÍ (je určen pro jeden z možných typů zařízení)

**TMS  
PRAGUE**

NÁZEV:

**VYPLACHOVAČ A DEZINFIKÁTOR  
LOŽNÍCH MÍŠ - termická dezinfekce**

Č. VÝKRESU:

**376130**

list č. 1 (ze 3)

AKTUALIZACE: 2015

# VYPLACHOVAČ A DEZINFIKÁTOR LOŽNÍCH MÍS – - TERMICKÁ DEZINFEKCE

## POPIS:

Přístroj slouží k čištění a dezinfekci podložních mís, močových lahví, mís z hygienických křesel a dalších předmětů pro péči o pacienta. Je vybaven mycím, oplachovacím a dezinfekčním (termickým nebo chemickým) systémem s elektronickým řízením.

## INSTALAČNÍ PŘÍVODY:

- d** Přívod studené vody ze zdi – 1/2“ ventil s 3/4“ vnějším závitem (pračkový rohový ventil umístěný výtokem směrem dolů) - ve výši 350 mm nad úrovní čisté podlahy.
- e** Přívod teplé vody ze zdi – 1/2“ ventil s 3/4“ vnějším závitem (pračkový rohový ventil umístěný směrem dolů) - ve výši 350 mm nad úrovní čisté podlahy.
- H** Odpad Js 100 ukončený hrdlem s těsněním ve výši 0 – 30 mm nad úrovní čisté podlahy.
- h<sub>1</sub>** Odpad Js 100 – alternativa ze zdi nebo instalačního jádra – ve výši 270 mm nad úrovní čisté podlahy.
- Z<sub>0</sub>** El. zásuvka 230 V, 50 Hz, jistění 16 A, příkon 3 kW, samostatně jištěná - umístěná ve výši cca 1200 mm nad úrovní čisté podlahy – max. 300 mm vlevo nebo vpravo od přístroje.

## TECHNICKÉ ÚDAJE :

voda studená	tlak.....	2,5 – 8 Bar
	spotřeba (úsporný program).....	cca 8 l/cyklus
	spotřeba (standardní program).....	cca 16 l/cyklus
voda teplá	tlak.....	2,5 – 8 Bar
	spotřeba (úsporný program).....	cca 11 l/cyklus
	spotřeba (standardní program).....	cca 19 l/cyklus
	teplota .....	max. 60°C

Č. VÝKRESU:

**376130**

list č.2 (ze 3)

el. proud	napětí .....	230V, 50Hz
	příkon .....	3 kW
	jištění .....	16A
	spotřeba (pohotovostní režim).....	0,005 kW/h
	spotřeba .....	0,260 kW/h
nější rozměry	šířka .....	500 mm
	výška .....	1240 mm
	hloubka .....	570 mm
spotřeba dezinf. prostředku .....		10 ml/cyklus
roztok .....		0,5%
spotřeba odvápnovacího prostředku .....		3-12 ml/cyklus (dle tvrdosti vody)

### **POZNÁMKA:**

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

Zápachová uzávěrka.

V přístroji jsou na přívodech vody vestavěny lapače nečistot.

Na přívodech teplé a studené vody umístěte v blízkosti přístroje havarijní uzavírací ventily a zpětné ventily.

Vodoinstalace, kanalizace a elektroinstalace musí být provedeny dle platných EN.








Č. VÝKRESU:

**376130**

list č.2 (ze 3)







Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese.

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

VÝKRES JE POUZE INFORMATIVNÍ (je určen pro jeden z možných typů zařízení)

**M=1:25**

**TMS  
PRAGUE**

NÁZEV:

**STŮL MYCÍ - DVOUDŘEZ - NR**

Č. VÝKRESU:

**44-2D-NR**

list č. 1 (ze 2)

AKTUALIZACE: 2015

# STŮL MYCÍ – DVOUDŘEZ - NR

## POPIS:

Nerezový mycí dřez je používán pro účely laboratorní a kuchyňské jako mycí jednotka.

## OZNAČENÍ VÝVODŮ:

- d** Vývod studené vody Ø 1/2" ze zdi pro dřezovou baterii.
- e** Vývod teplé vody Ø 1/2" ze zdi pro dřezovou baterii.
- h** Odpad DN 50 mm. Trubka v úrovni čisté (obložené) zdi. Přesné umístění trubky proveďte dle použitého sifonu.

## POZNÁMKA:

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese technologie.

Vodoinstalace i kanalizace musí být provedeny dle platných EN.

Dřezovou baterii a odpadní soupravu, není-li dohodnuto jinak, dodá stavba (nejsou součástí dřezu).







Při použití jiného typu baterie se upraví dle potřeby rozteče vývodů teplé a studené vody.

Vnitřní rozměry dřezu 400 x 400 x 250 mm u stolů hloubky 600 mm, 500 x 500 x 250 mm u stolů hloubky 700 a 800 mm.

Č. VÝKRESU:

**44-2D-NR**

list č.2 (ze 2)



Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese.

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.  
VÝKRES JE POUZE INFORMATIVNÍ (je určen pro jeden z možných typů zařízení).

**M=1:25**

**TMS  
PRAGUE**

NÁZEV:

**STŮL MYCÍ - VELKÝ DŘEZ - NR**

Č. VÝKRESU:

**44VD NR**

list č. 1 (ze 2)

AKTUALIZACE: 2015

# STŮL MYCÍ – VELKÝ DŘEZ - NR

## POPIS:

Nerezový mycí dřez je používán pro účely laboratorní a kuchyňské jako mycí jednotka.

## OZNAČENÍ VÝVODŮ:

- d** Vývod studené vody pro dřezovou baterii G 1/2"
- e** Vývod teplé vody pro dřezovou baterii G 1/2"
- h** Odpad Js 50 mm. Trubka v úrovni čisté (obložené) zdi. Přesné umístění trubky proveďte dle použitého sifonu.

## POZNÁMKA:

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese technologie.

Vodoinstalace i kanalizace musí být provedeny dle platných EN.

Dřezovou baterii a odpadní soupravu, není-li dohodnuto jinak, dodá stavba (nejsou součástí dřezu).





Při použití jiného typu baterie se upraví dle potřeby rozteče vývodů teplé a studené vody.

Vnitřní rozměry dřezu 1000 x 400 x 250 mm u stolů hloubky 600 mm, 1000 x 500 x 250 mm u stolů hloubky 700 a 800 mm.


Č. VÝKRESU:

**44VD NR**


list č.2 (ze 2)



provedení levé



provedení pravé



dřez s odkapní plochou

**M=1:25**

Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese.  
Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

**TMS  
PRAGUE**

NÁZEV:

**JEDNODŘEZ V SESTAVÁCH  
ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU - NR**

Č. VÝKRESU:

**42UNI**

list č. 1 (ze 3)

AKTUALIZACE: 2015

## **Jednodřez v sestavách zdravotnického nábytku - NR**

Skříňka s dřezem je používána jednotlivě i v sestavách kuchyňského nebo zdravotnického nábytku (vč. spodních a horních skříněk).

### **OZNAČENÍ VÝVODŮ :**

- d** Vývod studené vody Ø 1/2" ze zdi pro nástěnnou dřezovou baterii G 1/2" - rozteč dle druhu použité baterie.
- e** Vývod teplé vody Ø 1/2" ze zdi pro nástěnnou dřezovou baterii G 1/2".
- h** Odpadní potrubí ze zdi - trubka PVC (novodur) DN 50 mm


### **POZNÁMKA:**

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.  
Nástěnnou baterii a odpadní soupravu (sifon) není dodávkou technologie ani nábytku.  
Vodoinstalace a kanalizace musí být provedeny dle platných EN.


Č. VÝKRESU:

**42UNI**

list č.2 (ze 2)



stojánková baterie



**M=1:25**

**TMS  
PRAGUE**

NÁZEV:

UMYVADLOVÝ DÍL  
ATYPICKÉ PRACOVNÍ LINKY

Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese.

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

Č. VÝKRESU:

**42UM**

list č. 1 (ze 2)

AKTUALIZACE: 2015

# DŘEZOVÝ A UMYVADLOVÝ DÍL ATYPICKÉ PRACOVNÍ LINKY

## POPIS:

Dřezový a umyvadlový díl se používá v sestavách atypických pracovních linek.

## INSTALAČNÍ PŘÍVODY:

- d** Přívod studené vody Ø 1/2" pro dřezovou baterii.
- e** Přívod t vody Ø 1/2" pro dřezovou baterii.
- d<sub>1</sub>** Přívod t vody Ø 1/2", ukončený roháčkem se šroubením.
- e<sub>1</sub>** Přívod t vody Ø 1/2", ukončený roháčkem se šroubením.
- h** Odpad Js 50 mm.

## POZNÁMKA:

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese technologie.

Vodoinstalace i kanalizace musí být provedeny dle platných ČSN.

Dřezovou baterii a odpadní soupravu, není-li dohodnuto jinak, dodá stavba.

Při použití jiného typu baterie se upraví dle potřeby rozteče vývodů teplé a studené vody.

Č. VÝKRESU:

**42UM**

list č.2 (ze 2)