

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka  
MA – vyj. 25/2017

Miroslav Apolín/606754992

Datum  
14.2.2017

BPO spol. s r. o.  
Ing. Martin Pluhař, CSc.  
Lidická 1239  
363 17 Ostrov

**Věc: Vyjádření k PD na stavbu „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“.**

Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD“ na výše uvedenou stavbu.

K předložené PD máme následující připomínky:

Na zateplované budově je umístěn koncový rozváděč. Tento rozváděč musí být trvale přístupný.

Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu naší sítě a s bouracími pracemi dle této PD.

Požadujeme dodržení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 4050

Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a podmínek, uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 708437/16.

S pozdravem

Miroslav Apolín  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Pracoviště ochrany sítí  
Karlovy Vary

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. list  
DIČ: CZ61054063

210

AP

UPC Česká republika, s.r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 00562262

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100



**BPO spol. s r.o.**  
**Ing. Martin Pluhař**  
**Lidická 1239**  
**363 01 Ostrov**

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVK) A  
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ  
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **A0689/2017**

Vyřizuje: **Anatolij Drahoš**

Naše značka: **A0689/2017**

Vaše značka:

Datum: **13.02.2017**

**Název akce/stavby: Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy**

Umístěno: **Sokolov, ul. Slovenská 1596**

Katastrální území: **k.ú. Sokolov**

Číslo parcely: **p.p.č. 3311/1, 3311/2, 3311/3, 3311/4, 3311/5**

Důvod vydání vyjádření: **Územní a stavební řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen **UPC**) následující vyjádření:

**ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo**

společnosti UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVK (dále jen **Ochranné pásmo**).

Podzemní VVK jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.

Nadzemní VVK jsou vedeny:

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV**

(1) Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKs společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s VVKs a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKs a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace či úprava VVKs. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs případně přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem realizace stavby. Požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs lze prostřednictvím pověřené osoby – Anatolij Drahoš, tel.: 261 107 147, e-mail: [anatolij.drahos@upc.cz](mailto:anatolij.drahos@upc.cz) (dále jen POS). Stavebník zajistí vytýčení a vyznačení PVVKs na místě stavby (doporučujeme zajistit u geodetické firmy GKS – geodetická kancelář, s.r.o., pan Stanislav Fischer, tel.: 602 371 624, e-mail: [fischer@gks-sokolov.cz](mailto:fischer@gks-sokolov.cz), min. 5 dní předem se zákresem ZÚ).

- Sítě budou uloženy do půlených chrániček nebo žlabů a to na náklady investora.

(3) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKs společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.


V případě jakýkoliv dotazů k poloze VVKs a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou pověřenou osobu společnosti UPC.

Vyjádření platí i za sítě zaniklé společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. Tato firma byla ke dni 1.7.2011 sloučena do UPC Česká republika, s.r.o.

#### **Přílohami vyjádření jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany VVKs společnosti UPC
- Situační výkres (obsahuje zákres VVKs v zájmovém/dotčeném území vyznačeném žadatelem)
- Informace o podmínkách/možnostech napojení
- Informace o firmě, která provádí vytýčení oproti objednavce

**Vyjádření vydala společnost UPC dne: 24.02.2017**



**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV ①**  
odbor stavební a územního plánování

## Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC

### I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností se VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

### II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC Česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pláskového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden třídnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku, přejízdy vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
STŘEDLOV  
Středočeský úřad pro územní plánování



8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

### **III. Práce v budovách a odstraňování budov**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol. UPC Česká republika, s.r.o. dne: 24.02.2017


**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

### **Možnosti a způsob připojení objektu ke službám UPC**

Společnost UPC, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení §161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) současně s vydáním vyjádření následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (budovy) k SEK u níž je zájem o služby elektronických komunikací společnosti UPC

Pro urychlení a usnadnění napojení Vaší budovy k SEK a následnému zprovoznění požadovaných služeb společnosti UPC, kontaktujte, prosím, naše technické oddělení, které bude koordinátorem napojení budovy k SEK. Podmínkou napojení budovy na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vaší Budovy k SEK je příslušné pracoviště oddělení technické dokumentace:

<http://www.upc.cz/o-upc/dokumentace/>



JPC Česká republika, s.r.o.  
740 00 Praha 4  
DIČ: CZ00562262

28



**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

**SOTES Sokolov spol. s r.o. Chebská 1939 356 11 Sokolov**

Pluhař Martin

**Věc:** Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení na akci: Výjezdová základna

ZZS Sokolov, ul. Slovenská – stavební úpravy.

**1. V zájmovém území se nenachází podzemní zařízení veřejného osvětlení patřící fa. SOTES Sokolov.**

**2. S PD souhlasíme a k demolici objektu nemáme námitek.**

V Sokolově  
Dne: 4. 10. 2016

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

**Za středisko VO  
Stanislav Strnad**



SOTES Sokolov spol. s r.o.  
Chebská 1939, 356 11 Sokolov  
IČ: 252 48 752, DIČ: CZ25248751  
Tel.: 359 808 451




**měřítko 1 : 500**

### POZNÁMKA:

- PŘED ZAMÁČENÍM ODBĚROVÝCH PRŮD JE NUTNÉ NERCHAT VĚTRNÍ STAVAJÍCÍCH SÍTI VYTVŮT KLICH SPRÁVNĚ.

**LEGENDA:**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | - ROVNANÍ OBCE                                    |
| <input type="checkbox"/>            | - STAVAJÍCÍ OBCE V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ZŠ V SOUKLOVĚ |
| <input type="checkbox"/>            | - STAVAJÍCÍ OBCE DOSTAVY                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - MAJETKOPRÁVNÍ HRANICE (OPLOUCENÍ)               |



**SOTES spol. s r.o.**

**V předložené situaci se nenachází stávající vedení veřejného osvětlení.**

Cr:

Datum: 4.10.2016,

**Podpis:**

INNOV	2000
WIND	2000
DATA	2000
CHIRP	2000
STUDY	2000

[illegible]

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování



Prilazak	Datum
	07.11
Prijava	20.05.2016
Prijava	
Prijava	J. Plati

J. R. R. R.

**MISTO ODESLANI / DNE**  
Tisová /16.09.2016

20



**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování



Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV | ID datové schránky 943dk9e



BPO spol. s r.o.  
Ing. Martin Pluhař  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

07-70	
- 4 - 10 - 2016	
J. Pluhař	

**Vaše značka:****Naše značka:**  
Teplofikace /2016**Vyřizuje:**  
Klein/359808621**Sokolov dne:**  
30.9.2016**Věc: Vyjádření ke stavbě „Výjezdová základna ZZS v Sokolově“**

K Vaší žádosti ze dne 15.9.2016 o stanovisko k PD „Výjezdová základna ZZS v Sokolově“ Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby se nachází náš teplovodní rozvod, jehož situaci přikládáme k tomuto vyjádření. Podzemní teplovodní kanál v místě za objektem Slovenská č.p. 1596 není konstruován na větší zatížení, proto musí být v projektové dokumentaci navrženo řešení, aby stavbou popřípadě provozem nového povrchu nedošlo k poškození našeho zařízení (např. roznášecí panely). Teplovod začíná v hloubce 0,3 - 0,5 m pod povrchem, takže podloží zpevněné plochy nesmí v žádném případě zasahovat do horní části teplovodu, což jsou stropní panely topného kanálu. Pro hutnění podloží se nesmí použít těžší hutnicí mechanizace (jako vibrační válce apod.).

V místě uvažované stavby se nachází jedna kontrolní šachta teplovodu (zakreslena v přiložené situaci), která také není konstruována na větší zatížení a nachází se v bezprostřední blízkosti nové zpevněné plochy. Při provádění stavby musí být kontrolní šachta ochráněna vhodným způsobem před možným poškozením.


S pozdravem

KLEIN Petr  
vedoucí Teplofikace

Příloha: Situace se zakresleným teplovodem a kontrolní šachtou

**Sokolovská bytová s.r.o.**  
Komenského 77, 356 40 Sokolov


**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV**  
odbor stavební a územního plánování







Datová schránka: cdncde7, BPO spol. s r.o.  
Uživatel: Blanka Hyčková



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** usnesení - zastavení řízení: "Vjezdová základna ZZS v Sokolově -  
Stavební úpravy"

**ID zprávy:** 404678323

**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 30. 9. 2016 v 13:16:27

---

**Odesílatel:** Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov, CZ

**ID schránky:** 6xmbrxu

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Renata Tothová, Administrátor

---

**Zmocnění:** Nežadáno

**Odstavec:** Nežadáno

**Naše čís. jednací:** 73201/2016/OSÚP/MAKR

**Naše spisová zn.:** Nežadáno

**Vaše čís. jednací:** Nežadáno

**Vaše spisová zn.:** Nežadáno

**K rukám:** Nežadáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

2016-65960.pdf (89,26 kB)

---

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování





**Sokolovská bytová s.r.o.**

Komenského 77, 356 40 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 6534

109

BPO spol. s r.o.  
Ing. Martin Pluhař  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

*Vaše značka:*

*Naše značka:*  
Teplofikace /2017

*Vyřizuje:*  
Klein/359808621

*Sokolov dne:*  
21.2.2017

**Věc: Vvřádření k bouracím pracím „Výjezdová základna ZZS v Sokolově“**

**Souhlasíme** s bouracími pracemi. Teplo do objektu navrhovaného k demolici je napojeno z vnitřního rozvodu objektu Zdravotnické záchranné služby, č.p. 1596.

S pozdravem

KLEIN Petr  
vedoucí Teplofikace

**Sokolovská bytová s.r.o.**

Komenského 77, 356 40 Sokolov



**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV** ①

odbor stavební a územního plánování

telefon: 359 808 614  
fax : 359 808 613

Bankovní spojení: KB Sokolov  
Č. účtu: 1903391/0100

IČO: 25216741  
DIČ: CZ25216741

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2016-09-19

Naše zn.: 76929/2016/ORM/JAPR

Vyřizuje: Bc. Jan Procházka

Tel.: 359808285

Mobil: 725009040

E-mail: jan.prochazka@mu-sokolov.cz

Datum: 2016-10-17

BPO spol. s r. o.

Lidická 1239

Ing. Martin Pluhař, CSc.

363 01 OSTROV

**Souhlas vlastníka místní komunikace se změnou připojení**

Město Sokolov jako vlastník místní komunikace p.p.č. 2371/3 v katastrálním území Sokolov, obec Sokolov, na základě žádosti ze dne 19.09.2016 a přiložené technické dokumentace (koordinační výkres, souhrnná technická zpráva) zpracované Ing. Martinem Pluhařem, BPO spol. s r.o.,

**S O U H L A S Í**

se změnou připojení stávajícího areálu výjezdové ZZS v Sokolově na místní komunikaci na výše uvedeném pozemku ve vlastnictví města Sokolov (změna povrchu v areálu ZZS z betonového na živičný).

Hana Špičková

Vedoucí odboru rozvoje města

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

Město příjemné pro život

Rokycanova 1929 • 356 01 Sokolov • Tel.: +420 359 808 111 • Fax: +420 359 808 300

E-mail: epodateln@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrxu • <http://www.sokolov.cz>

IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV**

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: POV-2016-194 / 24.08.2016  
ČÍSLO SPISU: 64607/2016/OŽP/JISK  
ČÍSLO JEDNACÍ: 64607/2016/OŽP/JIRY  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 81346/2016  
VYŘIZUJE: Jindřiška Rychnová  
TEL.: +420 359 808 177  
E-MAIL: jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz

- dle rozdělovníku

DATUM: 20.09.2016

**SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ****„Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy - p.č. 3311/1, 3311/2, 3311/4 a 3311/5, k.ú. Sokolov“**

Dne 26.08.2016 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné vyjádření k výše uvedené akci pro územní a stavební řízení. K předloženým projektovým podkladům vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:

**Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)**

(Ing. Marta Hofrichterová, tel. +420 359808 168)

Bez připomínek.

**Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)**

(Ing. Marta Hofrichterová, tel. +420 359808 168)

*Vyjádření ke stavebním úpravám objektu:*

Zdrojem tepla v objektu je výměníková stanice. Další zdroj dle předložené PD nebude použit. Bez připomínek.

*Vyjádření k demolici objektů:*

Vzhledem k tomu, že bourací (demoliční) práce jsou zdrojem prachu (tuhých znečišťujících látek) a bude k nim docházet v blízkosti obytné zástavby, je třeba požádat Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. K žádosti je třeba předložit jednoduchou dokumentaci bouracích prací, vč. informací o způsobu provádění demoličních prací (strojově, ručně apod.) a způsobů omezování šíření prachových částic do okolí. Formulář žádosti je k dispozici na [www.sokolov.cz](http://www.sokolov.cz).

**Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)**

(Bc. Linda Tomeszová, tel. +420 359808 166)

Bez připomínek. Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody.

**Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.

**Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

**Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.)**

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

Městský úřad Sokolov

Odbor životního prostředí

Ing. Jitka Škrabalová

vedoucí odboru životního prostředí

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV** ①

odbor stavební a územního plánování

**Příloha:**

2x Projektová dokumentace paré č. 4

**ROZDĚLOVNÍK:**

**Žadatelé:**

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6,  
v zastoupení: BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří

**Na vědomí:**

Městský úřad Sokolov – odbor stavební a územního plánování

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

129

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV**  
**Odbor životního prostředí**  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: 9249/2017/OŽP/KAPE  
ČÍSLO JEDNACÍ: 9249/2017/OŽP/KAPE  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 13066/2017  
VYŘIZUJE: Kamila Pekárová  
TEL.: +420 359 808 168  
E-MAIL: kamila.pekarova@mu-sokolov.cz  
DATUM: 13. 2. 2017

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší příslušný dle § 11 odst. 3 a § 27 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

vydává žadateli, kterým je:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, v zastoupení: MARTIN PLUHAŘ, nar. 18. 07. 1957, Krušnohorská 1109, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří (dále jen „žadatel“)

**souhlasné závazné stanovisko** dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší z hlediska ochrany ovzduší k akci „**Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy**“ k provedení demoličních prací, které jsou zdrojem znečišťování ovzduší nevyjmenovaným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší umístěném na parc. č. 3311/1 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov;

#### **- Výjezdová základna v Sokolově - bourací práce**

a stanovuje podmínky:

- Při bouracích pracích budou omezovány emise tuhých znečišťujících látek (prachu) následujícími postupy:
- zakrytí třídících a drtících zařízení (pokud budou použita)
  - skrápění odstraňované stavby při probíhajících bouracích pracích
  - umístění venkovních skládek prашného materiálu na závětrnou stranu, jejich skrápění, popř. vybudování zástěn
  - pravidelná očista a skrápění komunikací, manipulačních ploch a vozidel

Toto souhlasné závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV**  
odbor stavební a územního plánování





13

Územní odbor  
Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace  
Jednoty 1 773  
356 01 Sokolov

Pomáhat a chránit

č.j. KRPK-71 005/ČJ-2016-190906

Číslo jedn. v. n. n.	Číslo
11-005-2016	0716
Číslo	11-005-2016
1.	1. list
Vyř.	Ref. J. Bláhová

Sokolov 7. září 2016

BPO spol. s r.o.  
Lidická 1239  
363 17 Ostrov

Počet listů: 1  
Přílohy: 1

Sokolov, ul. Slovenská, výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy, stanoviště

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil předloženou dokumentaci: „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“ - rekonstrukce zpevněných ploch uvnitř areálu ZZS v ulici Slovenská v Sokolově a sděluje, že s touto pro *stavební řízení*

**souhlasí.**

Souhlasíme s navrženou místní úpravou provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace je opatřena naším razítkem.

Vyřizuje:

*Ing. Jan Trabach*  
**komisař por. Ing. Jan Trabach**  
Tel.: +420 974 376 448  
Email: so.di@pcr.cz



*Mgr. Jana Bláhová*  
**komisař npor. Mgr. Jana Bláhová**  
vedoucí DI-Sokolov

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

1991 2016  
**25**  
let  
1918 2016  
9102  
**POLICIE**  
ČESKÉ REPUBLIKY

Jednoty 1773  
356 01 Sokolov

Tel.: +420 974 376 448  
Fax: +420 974 376 258  
Email: so.di@pcr.cz

www.policie.cz

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV**  
**Odbor dopravy**  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: 78530/2016/OD/MAKN  
ČÍSLO JEDNACÍ: 79191/2016/OD/MAKN  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 91313  
VYŘIZUJE: Bc. Marcela Knedlíková  
TEL.: +420 359 808 299  
E-MAIL: marcela.knedlikova@mu-sokolov.cz

DATUM: 24.10.2016

Žadatel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, v zastoupení: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří

**R O Z H O D N U T Í**

Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), rozhodl dne 24.10.2016 ve věci žádosti o vydání povolení úpravy připojení sousední nemovitosti, kterou dne 20.10.2016 podal(a):

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, v zastoupení: BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, Lidická 1239, Ostrov, 363 01

takto: dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

**p o v o l u j e**

v souladu s předchozím souhlasem dotčeného orgánu, úpravu připojení sousední nemovitosti na pozemku 3311/1 k místní komunikaci ul. Slovenská, pozemku p.č. 2371/3, vše v katastrálním území a obci Sokolov dle předložené a ověřené projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem Ing. J. Kameníkem, BPO Ostrov, č. zakázky: 8478-23. Šířka sjezdu cca 3,50 m, v místě napojení na silnici cca 9,00 m, povrch živičný.

**Pro realizaci připojení se stanoví tyto podmínky:**

1. Sjezd bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a snadno čistitelným krytem (živičný povrch).
2. Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby zabránilo stékání srážkové vody na silnici, její znečištění a naopak. Odvodnění sjezdu a připojení bude provedeno na pozemek žadatele.
3. Sjezd bude vybudován na šířku 9,00 m v místě napojení na silnici. Délka připojení sjezdu od hranice komunikace k pozemku žadatele je cca 2,0 m pro bezpečné najetí na komunikaci. Součástí sjezdu je přístupový chodník v šířce 2,00 m
4. Upravený sjezd bude v podélném směru výškově navazovat na stávající asfaltovou komunikaci.
5. Rozhledové podmínky jsou dostatečné, vyhovují obecným podmínkám bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rozhledových polích nebudou umístěny překážky vyšší než 0,70 m. Vše ostatní je patrné z předložené projektové dokumentace.
6. Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.
7. Případné škody na majetku Města Sokolov budou opraveny na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel požádá předem ve lhůtě cca 30 dnů o povolení zvláštního užívání (vlastní provedení stavebních prací - napojení na silnici), součástí bude schválené DZ. Přílohou bude dopravně inženýrské opatření pro provedení stavebních prací schválené Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, DI Sokolov.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV  
Odbor stavební a územního plánování

## **Odůvodnění :**

Dne 20.10.2016 podal(a) Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, v zastoupení: BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří žádost o vydání povolení úpravy připojení sousední nemovitosti. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Námítky nebyly vzneseny.

Silniční správní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona o pozemních komunikacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné námítky a stanoviska. Zjistil, že uskutečněním úpravy připojení sousední nemovitosti nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení jsou:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace; Město Sokolov

## **Poučení :**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, a to prostřednictvím Odboru dopravy, Městského úřadu Sokolov. Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor správními předpisy.

„otisk úředního razítka“

Bc. Marcela Knedlíková  
Oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Účastník řízení:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, v zastoupení: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří  
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV** ①

Chel Dvory, 360 06 Karlovy Vary, v zastoupení: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří



**Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**  
Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

K č.j.: HSKV-350-2/2017-SO

Sokolov, 30. ledna 2017

Počet listů/stran: 1/2

BPO spol. s r.o.  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany**

Vyřizuje: por. Ing. Hana Horčíčková, tel.: 950 381 151, e-mail: hana.horcickova@kvk.izscr.cz

**Název stavby** : Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy  
**Místo stavby** : ul. Slovenská 1596, Sokolov  
**Stavebník** : Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.  
**Projektant** : BPO spol s r.o. – Ing. Martin Pluhař  
**Předložený druh dokumentace** : pro územní a stavební řízení  
**Zpracovatel PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze) :**  
Ing. Zdeňka Kubaštová - AI pro PBS, ČKAIT 3000118 - PBŘ 1/2017

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26.1. 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahově náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV**  
úřad stavebního a územního plánování

## **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

.....  
Otisk razítka

plk. Mgr. Martin Mulač  
ředitel Územního odboru Sokolov  
rada  
v.z. mjr. Ing. Zdeněk Koco

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn.: POV-2016-194  
Ze dne: 24.08.2016  
Číslo jednací: KHSKV 10816/2016/HP/Kř  
Vyřizuje: Jana Křížová, Ing. Edita Novotná  
Telefon: 355 328 223, 355 328 244  
E-mail: jana.krizova@khskv.cz  
edita.novotna@khskv.cz

BPO spol. s r.o.  
Lidická 1239  
363 17 Ostrov

Datum: 16.09.2016

**Sokolov „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“ – závazné stanovisko ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 00574660 (dále jen „stavebník“)

Na základě žádosti doručené dne 26.08.2016, č.j.: 10816 projektantem stavby společností BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov, zastupujícím stavebníka na základě plné moci ze dne 10.08.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko:

S návrhem společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“ se

**s o u h l a s í .**

## Odůvodnění:

Dne 26.08.2016 byla na KHS KK doručena žádost stavebníka o stanovisko k návrhu společné dokumentace pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení na stavbu „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov v červnu 2016 pod č. zakázky 8478-23. MĚSTSKÝ ÚRAD  
SOKOLOV  
odbor stavební a územního plánování

Předložená dokumentace (PD) řeší provedení stavebních úprav stávajících budov v areálu ZZS v Sokolově, Slovenská 1596 (p.p.č. 3311/1, 3311/2, 3311/4, 3311/5), beze změny účelu užívání. V současné době je v 1. NP budovy umístěna protialkoholní záchytná stanice – zde nebudou prováděny žádné změny. Do 2. NP bude v souvislosti se zbouráním přízemní budovy přemístěna

vlastní výjezdová základna ZZS (není součástí předložené PD, bude řešeno samostatným projektem).

Stavební úpravy budou provedeny zejména ve 3. NP hlavní budovy (dříve užívané jako kanceláře), kde bude zřízeno školicí středisko ZZS pro 36 osob. Podlaží bude nově členěno na 6 kanceláří o ploše od 11,02 m<sup>2</sup> do 20,52 m<sup>2</sup>, 4 sklady, školicí místnost (45,36 m<sup>2</sup>) se šatnou a kuchyňkou a sanitární a pomocná zařízení (záchody pro muže, záchody pro ženy, úklidová komora s výlevkou). Světelná výška všech místností je 300 cm.

PD dále řeší zateplení hlavní 3podlažní budovy, garáží zásahových vozidel a garáží náhradních zásahových vozidel, zbourání přízemní budovy, vybudování nových zpevněných ploch a parkovacích stání, rozšíření vjezdů do garáží a napojení na Slovenskou ulici. Bude provedeno nové oplocení celého areálu. Spojovací krček zůstane zachován, budou v něm zřízeny 2 sklady. Dieselgenerátor bude přemístěn do zděného izolovaného přístavku u hlavní budovy na místě stávajícího skladu.

Všechny pobytové místnosti budou větrány přirozeně okny, sanitární zařízení ve 3. NP budou větrána nuceně - nárazově podtlakově, s přísáváním vzduchu mřížkou ve dveřích a výfukem vzduchu nad střechu. Umělé osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky (kanceláře a školicí místnost 500 lx). Navržené povrchové úpravy podlah a stěn odpovídají hygienickým požadavkům (na podlahách PVC nebo keramická dlažba, obklad stěn v sanitárním zařízení do výšky 200 cm). Nové rozvody vody a kanalizace ve 3. NP budou napojeny na stávající stoupací potrubí v objektu. Vytápění a příprava teplé vody bude nadále centrální dálkové, beze změn, pouze do místnosti s dieselgenerátorem bude přidáno 1 otopné těleso pro temperaci.

KHS KK přezkoumala důvodnost předmětné žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech ①  
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary  
oddělení hygieny práce Sokolov



Ivana Piherová  
vedoucí oddělení hygieny práce Sokolov

**Příloha**  
1x PD

**Kopie**  
KHS - oddělení hygieny práce Sokolov  
- odd. hygieny obecné a komunální Sokolov

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování