



POUŽITÉ TYPY KABELŮ:

J–H(ST)–H 1(2)x2x0,8 – DETEKČNÍ LINKA EPS ULOŽENO V TRUBCE, LIŠTA, PŘÍCHYTKY
JCXFE–V 1x2x0,8 – OVLÁDÁNÍ POPLACHOVÝCH SÍRĚN
JCXFE–V 8x2x0,8 – PROPOJENÍ SVORKOVÝCH KRABIC MEZI OBJEKTY
JCXFE–V 3(8)x2x0,8– PROPOJENÍ ÚSTŘEDNY OPPO A KTPO

ZNAČENÍ PRVKŮ/ELEMENT ADDRESSING:

1/019 PRVKY HLÁSIČOVÉ LINKY/LOOP ELEMENT
POŘADÍ NA LINCE/ SEQUENCE OF LINE
ČÍSLO LINKY/ LINE NUMBER

S1.2 SÍRÉNY/SIREN
POŘADÍ NA LINCE/ SEQUENCE OF LINE
LINKA SÍRĚN/ LINE NUMBER

KABELY:

HLÁSIČOVÁ LINKA (NAPÁJENÍ VYHŘÍVANÍ)
OVLÁDACÍ VEDENÍ S POŽ. ODOLNOSTÍ

LEGENDA EPS/ LEGEND FIRE SYSTEM:

- NADSTAVBOVÝ SYSTÉM
- ÚSTŘEDNA EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- KOMBINOVANÝ HLÁSIČ
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- BEZDRÁTOVÝ OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- BEZDRÁTOVÝ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ VYHŘÍVANÝ
- KOMBINOVANÝ HLÁSIČ VYHŘÍVANÝ
- DETEKTOR PLAMENE
- VSTUPNÍ MODUL
- VSTUPNĚ/ VÝSTUPNÍ MODUL
- SVORKOVÁ KRABICE S POŽÁRNÍ OCHRANOU S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
- BEZDRÁTOVÉ ROZHRANÍ
- SÍRÉNA
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- DVEŘNÍ ZAVÍRAČ
- NAPÁJECÍ ZDROJ

ing. arch. Petr Dostál
Vrbovská 22, 120 00 Praha 2, e-mail: p.dostal@quick.cz
Atelier Hradešinská 37, 101 00 Praha 10, tel:224941133

Investor: Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY – STATEK MILÍKOV,
KRAJSKÉHO MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O.

Dokumentace pro provedení stavby DATUM: 01/2010
ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD VYPRACOVAL: HOSKOVEC

EPS – BLOKOVÉ CHÉMA

3xA4 15