Půdorys 4.NP - část "A" , M 1:50

akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY.

LEGENDA :

- (A.1) – předstěna tl. min. 50 mm z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu jako zaplentování podstěnové instalace pro WC, předstěna do výšky cca 1,2 m, zaplentování vč. horního případně bočního líce, š. dutiny min. 175 mm – dle výrobce předstěnových instalací závěsného WC.
- (A.2) – předstěna tl. min. 50 mm z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu jako zaplentování podstěnové instalace pro výlevku, předstěna do výšky cca 1,2 m, zaplentování vč. horního případně bočního líce, š. dutiny min. 100 mm – dle výrobce předstěnových instalací závěsné výlevky.
- (A.3) – předstěna tl. 75–125 mm z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu jako zaplentování podstěnové instalace pro výlevku, předstěna na celou výšku podlaží, předstěna součástí vyzdívek dělících konstrukcí, š. dutiny min. 100 mm – dle výrobce předstěnových instalací závěsné výlevky.
- (C.1) – dvířka instalačních šachet, rozm. 700/1000 mm : plechová, uzavíratelná (otevíravá – na závěsy) dvířka do ocelových rámečků kotvených do zdiva, požární odolnost uzávěru EW15DP1, nátěr : RAL 9010 (bílá), dvířka osazena do nových otvorů ve zdivu, celkem – 5 ks.
- (E.1) – Ochrana stěn – ochranná (nárazová) svodidla : po celém obvodu chodeb, filtrů apod. (vyjma výplní otvorů, otop. těles atd.) namontovat ochranná svodidla výšky min. 200 mm osazená na průběžné hliníkové kotvící profily, kryt svodidel probarvený v celé tloušťce, svodidla osazena ve dvou úrovních a vhodné výšce cca 0,1–0,3 a 0,8–1,0 m nad podlahou, svodidla vč. kotvících profilů, koncovek a rohů, barva dle finálního pojetí interieru, provedení – nehořlavé (materiál s reakcí na oheň min. B–S1–d0). Budou použita typová svodidla, referenční výrobek : Acrovyn SCR 80M / SCR 80, Celková dl. ~420 bm.
- (E.2) – Ochrana rohů stěn : rohy stěn opatřit nalepovacími kryty rohů min. do výšky 1,5 m, kryty budou osazeny od v. soklíku, tj. 100 mm nad podlahou, rozměr krytů – 50/50 mm provedení – nehořlavé (materiál s reakcí na oheň min. B–S1–d0). Referenční výrobek např. Nalepovací kryt rohu SO 50. Celkem ~14 ks Investor stavby určí konečný rozsah provedení ochran rohů vč. jejich výšky.
- (E.3) – Ochrana rohů stěn : rohy stěn opatřit kryty rohů min. do výšky min. 1,8 m, kryty rohů montované na průběžné hliníkové kotvící profily (kotveny na hmoždinky do zdiva), na kotvící profily osazeny kryty (obal) od v. soklíku, tj. 100 mm nad podlahou, kryty probarveny v celé tloušťce, rozměr krytů – min. 50/50 mm, kryty vč. koncovek, provedení – nehořlavé (materiál s reakcí na oheň min. B–S1–d0). Referenční výrobek : kryt Acrovyn SSM 20, Celkem ~42 ks Investor stavby určí konečný rozsah provedení ochran rohů vč. jejich výšky.
- (SA.2) – sanitární pisoárová přepážka, provedení s DTD laminátem, min. rozměr 450x900 mm – 1 ks, montáž na stěnu, barevné provedení – šedá RAL 7035.

LEGENDA :

- (Sdk.4.1) – zaplentování prostoru nad vestavěnými skříněmi (v. skříní 1,80 – 2,50 m) do výšky pevné stropní konstrukce, tj. do výšky železobetonového stropu nad 4.NP : zaplentování na v. ~0,45 – 1,15 m, provádění zaplentování možné provádět až po osazení vestavěných skříní, navržený navazující podhled bude dotažen ke konstrukci, konstrukce ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na nosný rošt z ocelových montážních profilů (např. desky Knauf White), provádění zaplentování možné provádět až po osazení vestavěných skříní, navržený navazující podhled bude dotažen ke konstrukci,

DILATACE :

- – KONSTRUKČNÍ DILATACE : v rámci stavby bude v předpokládaných pozicích zjištěna existence stávajících konstrukčních dilatací, dilatační spáry budou vyčištěny, případně proříznuty v celé šířce původní dilatační spáry (~50 mm).
  - – podlahové dilatace (~16,5 m) : dilatační spára vyplněna trvale pružným tmelem pro dilatace podlah, spára opatřena oboustrannou (pro oba konstrukční celky) hliníkovou lištou s dilatační zónou z elastomeru (např. profil Couvraneuf TYP GFNS–50, způsob kotvení a pozice uložení dle technologického předpisu výrobce lišty, typ a provedení dilatace bude odvozen také z technologického předpisu výrobce podlahové krytiny.
  - – stěnové a stropní dilatace (~18,5 m) : dilatační spára vyplněna trvale pružným tmelem pro dilatace stěn, spára překryta 2x prolomenou lištou (broušený nerez) š. min. 60 mm, lišta jednostranně (pouze k 1 konstrukčnímu celku) kotvena do zdiva a stropní konstrukce, případně osazen naklapávací kryt spáry s úchytkami (např. Couvraneuf – profil W–90–P – dural, s úchytkami 35–80).
- – DILATACE PODLAH : nutnost a rozsah provádění podlahových dilatací bude odvozen z technologických předpisů výrobce podlahových krytin. předpokládaný rozsah : ~11,0 m případné dilatace budou provedeny vč. proříznutí podkladního betonu podlahy, vzniklá spára bude vyplněna trvale pružným tmelem pro dilatace podlah, spára opatřena hliníkovou lištou s dilatační zónou z měkké plastické hmoty, způsob kotvení a pozice uložení dle technologického předpisu výrobce lišty, typ a provedení dilatace bude odvozen také z technologického předpisu výrobce podlahové krytiny.
- (Dil.1) – DILATACE STĚN : Dilatační spára ve zdivu tl. min. 20 mm, vyplněná deskami z extrudovaného polystyrenu – krytí spáry viz. "konstrukční dilatace". předpokládaný rozsah : ~9,0 m

LEGENDA :

- (Sdk.4.2) – zaplentování (předstěna) ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na nosný rošt z ocelových montážních profilů jako zaplentování svislých rozvodů, rozměr dle pozice, předstěna na celou výšku podlaží, opláštění z požárně odolných desek, předstěna bez vložené izolace, požadavek na požární odolnost : EI30DP1.

VÝPIS PŘEKLADŮ :

- L 40/40 : – překlady z ocelových válcovaných úhelníků 40/40 mm tl. 4 mm : dl. 0,5 m – 2 ks / 1,0 m – 4 ks / 1,1 m – 10 ks / 1,2 m – 20 ks / 1,3 m – 18 ks / dl. 4,2 m – 2 ks / CELKEM : 71,8 bm (174 kg).
- L 50/50 : – překlady z ocelových válcovaných úhelníků 50/50 mm tl. 4 mm : dl. 1,35 m – 8 ks / 1,4 m – 8 ks / 1,5 m – 6 ks / 1,85 m – 2 ks CELKEM : 34,7 bm (106 kg).
- L 60/60 : – překlady z ocelových válcovaných úhelníků 60/60 tl. 6 mm : dl. 1,4 m – 4 ks / CELKEM : 5,6 bm (30,5 kg).
- U 120 : – překlady z ocelových válcovaných nosníků U č. 120 : dl. 1,6 m – 1 ks / 1,85 m – 3 ks / 1,9 m – 5 ks / 2,2 m – 1 ks CELKEM : 18,9 bm (252,5 kg).
- Poznámka : překlady z ocelových nosníků budou oplentovány (např. rabitzovým pletivem)

LEGENDA HMOT :

- – stávající konstrukce – ponechané vč. konstrukcí železobetonového skeletu.
- – nové dělící konstrukce (příčky) tl. 100 – 150 mm z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I, pevnost v tlaku min. 2,8 N/mm2.



TABULKA MÍSTNOSTÍ :

označení	účel místnosti	plocha [m2]	podlaha	stropy / podhledy	úpravy povrchů	poznámka	poznámka
4.01	schodišťová hala s výtahy	61,7 +17,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.1	nátěr 2x – např. Primalex (bílá)	nátěr 2x – např. Primalex (bílá) + do v. 2,0 m omyvatelný – barva ...	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homogen. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách ochranné pláty
4.03	únikové schodiště A	7,4 +17,7	stávající teracová dlažba mechanické očištění	nátěr 2x – např. Primalex (bílá)	nátěr 2x – např. Primalex (bílá) + do v. 1,5 m omyvatelný – barva ...		
4.04	chodba nesterilní	52,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,45 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1
4.07	depozit lůžek	13,2	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,45 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1
4.13	sterilní filtr - A	10,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	KP.4.1 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,45 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1
4.14	chodba sterilní - A	29,5	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	KP.4.1 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,45 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1
4.15	sklad	10,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.4	KP.4.1 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.16	sklad - materiál	9,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.4	KP.4.1 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.17	sklad - anestezie	9,6	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	KP.4.1 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.18	filtr pacientů (ruční překládání)	19,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.4	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,45 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1
4.32.A	dospávací a dohledový pokoj	73,2	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,45/2,70 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1
4.32.B	čistící místnost	4,1	heterogen. protiskluz. PVC , protiskluznost R10 z pásů š. ~2,0 m P.4.5	KP.4.1 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,45 m.	keram. obklad do v. min. 2,0 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (heterog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.32.C	sklad	4,8	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.33	chodba nesterilní operační trakt	48,6	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.4	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1
4.59	mytí personálu operační sál 04	5,9	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce), s.v. 2,4 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.60	příprava pacienta operační sál 04	12,1	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce), s.v. 2,4 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.61	flash sterilizace operační sály 04 a 05	5,8	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce), s.v. 2,4 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.62	dekontaminace operační sály 04 a 05	5,5	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce), s.v. 2,4 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.63	operační sál 04	40,5	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba OS (AKC konstrukce), s.v. 2,84/2,6 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.64	mytí personálu operační sál 05	6,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce), s.v. 2,4 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.65	příprava pacienta operační sál 05	12,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce), s.v. 2,4 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.66	operační sál 05	40,0	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba OS (AKC konstrukce), s.v. 2,84/2,6 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce

TABULKA MÍSTNOSTÍ :

označení	účel místnosti	plocha [m2]	podlaha		úpravy povrchů	poznámka	poznámka
4.67	mytí personálu operační sál 06	6,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce), s.v. 2,4 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.68	příprava pacienta operační sál 06	11,3	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce), s.v. 2,4 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.69	operační sál 06	47,0	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	ocelový podhled lakovaný – viz. vestavba OS (AKC konstrukce), s.v. 2,84/2,6 m.	stěnové panely ocelové lakované – viz. vestavba op. sálů (AKC konstrukce)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	provedení – dle PD AKC konstrukce
4.70	sklad anestezie	5,0	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.3	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.72	úklid - A	3,9	heterogen. protiskluz. PVC , protiskluznost R10 z pásů š. ~2,0 m P.4.5	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (heterog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.73	sklad a čištění přístrojů - A	8,7	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.4	KP.4.1 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	keram. obklad do v. min. 2,0 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.74	čistící místnost,	10,3	heterogen. protiskluz. PVC , protiskluznost R10 z pásů š. ~2,0 m P.4.5	KP.4.1 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	keram. obklad do v. min. 2,0 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (heterog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.75	chodba - zázemí - A	10,6	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	nátěr 2x – např. HET (bílá) + do v. 1,5 m omyvatelný – barva ...	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.76	denní místnost personál	22,8	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	nátěr 2x – např. HET (bílá), do v. 1,5 m omyvatelný, ker. obklad do v. 1,5 m (kuch.kout)	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.77	denní místnost anestezie	14,0	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	nátěr 2x – např. HET (bílá) + do v. 1,5 m omyvatelný – barva ...	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.78	popisovna - A	9,5	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	nátěr 2x – např. HET (bílá) + do v. 1,5 m omyvatelný – barva ...	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.79	odpočinková míst. personálu	13,6	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	nátěr 2x – např. HET (bílá) + do v. 1,5 m omyvatelný – barva ...	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.80	WC - předsíňka muži	2,6	heterogen. protiskluz. PVC , protiskluznost R10 z pásů š. ~2,0 m P.4.5	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (heterog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.81	WC muži	1,5	heterogen. protiskluz. PVC , protiskluznost R10 z pásů š. ~2,0 m P.4.5	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (heterog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.82	WC - předsíňka ženy	2,1	heterogen. protiskluz. PVC , protiskluznost R10 z pásů š. ~2,0 m P.4.5	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (heterog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.83.A	WC ženy	1,6	heterogen. protiskluz. PVC , protiskluznost R10 z pásů š. ~2,0 m P.4.5	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (heterog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.83.B	WC ženy	1,5	heterogen. protiskluz. PVC , protiskluznost R10 z pásů š. ~2,0 m P.4.5	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (heterog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.84	filtr - A	6,6	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.2	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,5 m.	nátěr 2x – např. HET (bílá) + do v. 1,5 m omyvatelný – barva ...	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.85	ÚPS - A	7,7	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.4	KP.4.2 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	nátěr 2x – např. HET (bílá) + do v. 1,5 m omyvatelný – barva ...	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	
4.88	filtr požární - A	9,9	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.4	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1
4.89	chodba nesterilní - A	75,2	homogenní zátěžový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.4.4	KP.4.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,4 m.	keram. obklad do v. min. 1,8 m + 2x nátěr (např. HET) omyvatelný bílý	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes fabionek (klínek)	po obvodu míst. na stěnách náraz. ochranná svodidla viz. E.1

DETAIL ŘEŠENÍ NADPRAŽÍ V ŘEZU 1-1´ , M 1:20 :

Úprava otvoru – provedeno 2x – část A / 2 x část B :



LEGENDA SKLADEB :

(S.5.10) Skladba zazdívky okenních otvorů :

- 3 mm – Nová hladká štuková omítka. Nový základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 3 mm – Nová výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu. Nová armovací mřížka.
- 2 mm – Nová vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu. Nový základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 150 mm – Nové zdivo z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu (lepidlo na bázi cementu), tvárnice z autoklávového porobetonu kategorie I, pevnost v tlaku min. 2,8 N/mm2. Nový základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 3 mm – Nová lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu
- 140 mm – Nová tepelná izolace z minerální vaty (λD = 0,038 W/m²K), přikotvení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²).
- 2 mm – Nová vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu. Nová armovací mřížka.
- 3 mm – Nová výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu. Nový základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav.
- 4 mm – Nová silikátová jemnozrnná paropropustná probarvená omítka.

PAVILON "B" - SCHÉMA - 4.NP :



JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795
Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Richard Schart	Datum : 03.2016	Číslo paré :
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP DesignJet 1050C	Zakázka č. : 03/15	
Ved. proj. : Richard Schart	Kontroloval : Ing. Anton Jurica	Formát : 18 A4	
Investor : Karlovarský kraj	Místo stavby : Sokolov	Měřítko : 1:50	

Akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY.
Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (DSP).
Objekt : PAVILON "B"
Výkres : PŮDORYS 4.NP - část A
Číslo výkresu : 03/15 - D.1.1 - ASR.03.A