Řez D-D



Řez A-A



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO Z CPP P 15 NA MC 10
- BOURANÉ ZDIVO

P1
- broušení staré betonové podlahy zbrousit nátěry
- penetrace na bázi epoxidové pryskyřice (např. Indufloor IB1270)
- nátěr epoxidovou pryskyřicí probarvenou ve hmotě
+ křemičitý písek fr. 0,6–1,2 mm barva šedá (např. Indufloor IB3311)
- uzavírací nátěr epoxidovou pryskyřicí probarvenou ve hmotě barva šedá (např. Indufloor IB3311)

P4
- otryskání tlakovou vodou nebo opískování
- jemná finální stěrka určená pro sanace betonových konstrukcí (např. Betofinish)
- vyrovnávací stěrka určená pro sanace betonových konstrukcí (např. Betofill)
- adhezní můstek (např. Betohaft)
- otryskání tlakovou vodou nebo opískování
- stávající žb deska
- otryskání koroze výztuže do čistoty SA2
- adhezní můstek (např. Betohaft)
- vysprůvková stěrka určená pro sanace betonových konstrukcí (např. Betofill)
- jemná finální stěrka určená pro sanace betonových konstrukcí (např. Betofinish)

P2

vodorovně plochy
- broušení staré betonové podlahy zbrousit nátěry
- penetrace na bázi epoxidové pryskyřice (např. Indufloor IB1240) použít při vlhkosti nad 4%
- nátěr epoxidovou pryskyřicí probarvenou ve hmotě
+ křemičitý písek fr. 0,6–1,2 mm barva šedá (např. Indufloor IB3311)
- uzavírací nátěr epoxidovou pryskyřicí probarvenou ve hmotě barva šedá (např. Indufloor IB3311)

svislé plochy
- penetrace na bázi epoxidové pryskyřice (např. Indufloor IB1240) použít při vlhkosti nad 4%
- 2x nátěr epoxidovou pryskyřicí probarvenou ve hmotě barva šedá (např. Indufloor IB3311)
+ tixotropní přísada

S1
- tl. 2 mm – silikátová omítka zatíraná probarvení ve hmotě (odstín dle zkušebních nátěrů)
- tl. 6 mm – penetrační nátěr
- tl. 30 mm – flexibilní mrazuvzdorné lepidlo s armovací mřížkou
- tl. 300 mm – stávající omítka VPC oprava ze 30%
- tl. 30 mm – stávající zdivo
- tl. 30 mm – stávající omítka VPC otlučení do h=2m
- tl. 3 mm – jádrová sanační omítka do h=2m
- hladká štuková sanační omítka na celou výšku místnosti
- malba klihová 2x

S3
- ruční omytí vodou
- malba klihová 2x
- stávající skladba

O1

Okapový chodníček
Betonový žlab 630x330x80 mm do betonového lože min. tř. C12/15

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA PROJEKTY STAVBY
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795
Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 644 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : SOKOLOV, Křížová 121		Projektant : Ing. Pavel Borák	
AIP : Ing. Pavel Borák		Kreslil : Ing. Pavel Borák	
Ved. proj. : Ing. Pavel Borák		Kontroloval : Ing. Anton Jurica	
Investor : Nemos Sokolov s.r.o.		Místo stavby : Sokolov	
Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2			
Charakter stavby : Stavební úpravy			
Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby			
Objekt :			
Výkres : ŘEZ A-A, D-D			
Formát : 4A4	Datum : 02.2016		
Měřítko : 1:50	Zakázka č. : 01/11		
Číslo výkresu : ST-03			