Pohled severní



Pohled západní



DETAIL A
M 1:10



HLAVNÍ NOSNÍKY

ozn.	prvek	délka /mm/	počet /ks/	hmotnost jednot./kg/m/	hmotnost celk./kg/m/	povrchová úprava
1	I120	2665	1	11,5	30,7	žárově zinkováno
2	I120	1960	1	11,5	18,7	žárově zinkováno
3	I120	1835	2	11,5	43,0	žárově zinkováno
4	I120	2615	4	11,5	120,3	žárově zinkováno
5	I120	2665	3	11,5	92,0	žárově zinkováno
6	U65	3188	10	7,1	226,4	žárově zinkováno
7	U65	2686	5	7,1	95,4	žárově zinkováno

hmotnosti oceli bez prořezu

PLECHY

ozn.	prvek	počet /ks/	hmotnost jednot./kg/ks/	hmotnost celk./kg/	povrchová úprava
P1	P6x48 – 53	20	0,12	2,4	žárově zinkováno
P2	P6x65 – 165	10	0,51	5,1	žárově zinkováno
P3	P8x250 – 250	8	3,93	31,5	žárově zinkováno
P4	P8x90 – 139	8	0,79	6,3	žárově zinkováno
P5	P6x65 – 58	10	0,18	1,8	žárově zinkováno
P6	P8x90 – 90	6	0,51	3,1	žárově zinkováno
P7	P8x90 – 120	4	0,68	2,8	žárově zinkováno
P8	P8x90 – 190	4	1,08	4,4	žárově zinkováno
táhlo	ø 14 dl. 1330	4	1,2	6,4	žárově zinkováno
napínací matice	ø 14	2			žárově zinkováno

hmotnosti oceli bez prořezu

OCEL S235JRG2
ŠROUBY JAKOST 8.8
OCELOVÁ KONSTRUKCE TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – DLE ČSN EN ISO 12944 1–8 STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3,
ZINKOVÁNÍ MIN. TL. 120 MIKROMETRŮ
METODA SVAŘOVÁNÍ ISO 4063–111–D; ISO 4063–13–D
PODLITÍ PATNÍHO PLECHU – SIKA GROUT 210
LEPENÉ KOTVY – HILTI HIT HY 150 DLE METODIKY HILTI
PŘEDPOKLAD NÁVRHU KOTEV JE, ŽE KOTVY BUDOU SPOLEHLIVĚ ZAKOTVENY DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE,
KOTVENÍ DO ZDIVA JE NUTNÉ UPRAVIT KOTEVNÍ ELEMENTY TAK, ABY ÚNOSNOST BYLA VŽDY ZACHOVÁNA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ROZMĚRY ZKONTROLOVAT PODROBNÝM ROZMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÉ KONSTRUKCE

BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK C20/25–XC1–cl 0,2–Dmax22–S2
KARI SÍŤ 100/6 x 100/6 PŘI OBOU POVRŠÍCH PATKY
KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm

půdorys



KOTEVNÍ PLECH P3







DETAIL PODPORY VAZNIČKY







PATNÍ PLECH P3



JURICA a.s.
ARCHITEKTURA PROJEKTY STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795
Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : SOKOLOV, Křižová 121	Projektant : Ing. Pavel Borák		
AIP : Ing. Pavel Borák	Kreslil : Ing. Pavel Borák		
Ved. proj. : Ing. Pavel Borák	Kontroloval : Ing. Anton Jurica		
Investor : Nemos Sokolov s.r.o.	Místo stavby : Sokolov		

Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově
Slovenská 545, Sokolov
stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2

Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
Objekt :
Výkres : OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Formát :	6A4	Datum :	02.2016
Měřítko :	1:50	Zakázka č. :	01/11

Číslo výkresu : ST-12