

# Specifikace zařízení

Stavba: **Revitalizace nemocnice v Sokolově  
Slovenská 545, Sokolov**  
**Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2  
D.5. MaR**

Investor: **NEMOS SOKOLOV s.r.o.**  
**Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ: 170 00**

Projektant: **ing. Miroslav Bližňák, S. K. Neumanna 1008, Ostrov, 363 01**  
**IČ: 01414275**

Místo: **Sokolov**

Stupeň projektu: **DPS - Dokumentace pro provedení stavby**

Zak. číslo: **01/11**

Datum: **02/2016**

**Monitorování a regulace 1/4 hodinového maxima z fakturačního elektroměru s komunikací po nově položené síti LAN a vizualizací na stávajícím PC v Nemocnici Sokolov.**

**Nemocnice Sokolov**

**Ing. Miroslav Bližňák**

### Specifikace zařízení

Číslo nabídky: 29/16-KVQ v.2  
Ze dne: 12.4.2016 0:00  
Platnost nabídky: 6 měsíců  
Záruční doba: 36 měsíců  
Zpracoval :  
Jiří Kastner

Rozvaděče TRONIC CONTROL odpovídají ČSN EN 6439 a jsou běžně určeny pro pracovní podmínky dle ČSN 33 2000-3: AB5, AD1, AF1  
z hlediska schopnosti osob: zavřený rozvaděč BA 4, otevřený rozvaděč BA 5

Rozvaděčové skříně (pokud jsou součástí nabídky) obsahují montážní chassis, kabelové úchyty, síťové přepětové ochrany, jištěnou zásuvku, jištění systému, jištění ovládací fáze, nulovací a zemnicí můstky. V ceně je dále zahrnuto sestavení skříně podle zakázkové dokumentace, oživení a komplexní vyzkoušení sestavy.

**Cena dodávky celkem bez DPH :**

**0 0**

Typ	Položka	Popis	Cena/mj	mj	Celkem	Subtotal
<b>Monitorování a regulace 1/4 hodinového maxima z fakturačního elektroměru s komunikací po LAN a vizualizací na stávajícím PC.</b>						
	<b>Komponenty TRONIC 2032EX</b>					
EBDI200	dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX	8x DI, 12-30V DC		2		
PWSP200	zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A	napájení systému T2032EX + periferie (DI, AI)		1		
T2032EX	kompaktní regulátor T2032CX sestava	6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC		1		
SE-3x18	skříň T2008E nástěnná vybavená, 3 x 18 modulů			1		
	<b>Operátorská pracoviště</b>					
	APC Back-UPS CS 650EI	Off line, pro pracovní stanice		1		
	Siemens MC55i	GSM modem		1		
	<b>Sílová elektrovýbava</b>					
PL7-B6/1	Moeller - jistič 6 A, char. B	jistič 1 pólový		1		
40.52.8.024	Finder - relé 2P, 24 VAC			12		
95.95.3	Finder - patice pro relé 40.52	patice na DIN lištu		12		
	zakončení kabelů, zapojení, měření, odzkoušení, popsání, kotvící, závěsný mater.					
				4		
	<b>Inženýrské práce</b>					
	Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e)					
	Programové vybavení operátorské/ých stanic(e)					
	Seřízení, uvedení do provozu					
	Zaškolení					
	Výrobní dokumentace					
	Dokumentace skutečného stavu					
	Inženýrská činnost					
	Odborný dohled					
	Revize					
	Montážní a zapojovací práce					
	Doprava					
	<b>Montáže</b>					
	CYKY 3x1,5 včetně montáže					
	J-Y(St)Y 3x2x0,6 včetně montáže					
	lišta plast 25x20/m včetně montáže					
	trubka plast D16 včetně montáže					
	trubka ohebná D16 včetně montáže					
	montáž plast. rozvaděče, skříně, ústředny.....					
	Doprava					
	<b>Jiné</b>					
	optočen ČEZ + cesta a práce					
	<b>Celková kalkulace</b>					
	Komponenty TRONIC 2032EX					
	Operátorská pracoviště					
	Sílová elektrovýbava					
	Inženýrské práce					
	Montáže					
	Jiné					
	<b>Cena bez DPH [Kč]:</b>					