

Název  
zadavatele: Karlovarský kraj  
Sídlo: Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
Č. j.: 4804/IN/18

### Vysvětlení zadávacích podmínek č. 8

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

#### **„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000468**“  
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2018-031404**“

Dne 2. 10. 2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace: „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilon B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

#### Část 3

- Dodavatele uvádí v omyl, zda je v rámci plnění VZ Dieselaagregát. Je zmíněný v TZ, kde není jasně uvedeno, jestli se nejedná o současný. Ve VV jsou pouze součásti k VZT a náhradní zdroj. Prosíme zadavatele o ujasnění neshod.

#### Část 1

- V aktualizovaném Výkazu výměr ze dne 2. 10. 2018 jsou změny, které nejsou uvedeny ve VZD č. 6. Jedná se Medicinální plyny č. pol. z původního VV – 30, 62 – 79.

Žádáme zadavatele, aby o příštích změnách ve VV informoval dodavatele za účelem správného ocenění, popř. vyznačení změn v novém VV.

Děkujeme za zodpovězení dotazů.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz k části č. 3

z dotazu není zřejmé o jaký DA se jedná, proto vysvětlím podrobně k celkové koncepci.

1. DA ve stávající trafostanici.

V trafostanici se nachází stávající DA, který bude ponechán a bude používán do budoucna obdobným způsobem jako doposud. Dodavatel stavby tento DA nedodává, pouze přijímá opatření popsána v TZ **F.1.1.2.18. Ochrana dieselagregátu**: a provádí práce související s DA jako např. nátěr výfukového potrubí, úpravy podlah, úprava jámky atd.

2. DA v rámci přepojování  
při provádění přepojování v rámci jednotlivých pavilonů a trafostanice bude součástí dodávky stavby pronájem DA. Postup přepojování je popsán v TZ D2-01 silnoproudá elektrotechnika, část 9. Postup prací při přepojování kabelů VN a NN. Pozice umístění provizorního DA je vyznačena na výkresu D2-14 situace rozmístění mobilní elektrocentrály. Položka ve výkazu výměr SO-2-TT - Technologie trafostanice

202	K	OST-0100	Pronájem mobilní elektrocentrály	kpl	1,000
-----	---	----------	----------------------------------	-----	-------

Odpověď na dotaz k části č. 1

Položky 30, 62 – 79 (záložka Medicinální plyny) uvedené v aktualizovaném výkazu výměr nejsou součástí veřejné zakázky. Do aktualizovaného výkazu výměr se dostaly administrativní chybou. Zadavatel zveřejňuje nový výkaz výměr, již bez těchto položek. Podle § 98 odst. 4 Zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden den. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 2. 11. 2018 do 9:00 hodin.

V Karlových Varech dne 8. 10. 2018

**Ing. Andrea Černá, v. r.**