

Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: 5186/IN/18

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 22

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000468**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2018-031404**“

Dne 29. 10. 2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

Z projektové dokumentace vyplývá požadavek na kouřotěsnost aut. dveří, viz. zadaná požární odolnost "EW-SmC30DP3+C2". V části "Operační sály" jsou to položky 01A, 02A, 04A, 06A, v části "CHÚC" položky 15cA, 17cA, 18cA, 19cA. Jedny z aut. dveří jsou pak zadané jen jako Sm - kouřotěsné (pozice 05A) Takové dveře jsou na českém trhu zatím bohužel prakticky nedostupné. Je velice náročné utěsnit horní hranu dveřních křídel, kde jsou křídla zavěšeny na vozíkách.

Trvá zadavatel na kouřotěsnosti těchto dveří?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz

Ano. Je to požadavek PBR stavby (viz. příloha).

V Karlových Varech dne 1. 11. 2018

Bc. Dagmar Kerulová, v. r.