

Název	
zadavatele:	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Č. j.:	5265/IN/18

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 25

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000468**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2018-031404**“

Dne 2. 11. 2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

Zadavatelem je požadována u položky 352041 demontáž, transport a montáž. Mohl by zadavatel toto blíže specifikovat? Mohl by zadavatel popsat transportní cestu? Jedná se o přesun v rámci jednoho podlaží nebo bude nutné provést transport např. venkovní cestou? Proběhne vše v jeden den nebo bude nutné jeden den demontovat a transportovat do provizorních prostor a následně v jiný den montáž?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz

Sterilizátor parní flesh stávající - 2 ks (pol. 352041) se nachází ve 3.NP pavilonu A v prostoru stávajících operačních sálů.

Transportní cesta: výtahem z 3.NP do 1. PP pavilonu A – spojovací bezbariérovou chodbou do 1. PP pavilonu B – výtahem z 1. PP do 4. NP pavilonu B. Vše vnitřní cestou. Lze realizovat během 1 dne.

V Karlových Varech dne 7. 11. 2018

Bc. Dagmar Kerulová, v. r.