


LEGENDA	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SO	SVORKA OKAPOVÁ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
JT3000	JÍMACÍ TYČ, DÉLKA 3,0 METRY, VČETNĚ KOTVENÍ (3x)

- POZNÁMKA :**
- MATERIÁL JÍMACÍ SOUSTAVY - FeZn DN8  
OD ZKUŠEBNÍCH SVOREK K ZÁKLADOVÉMU ZEMNÍČÍ - FeZn DN10 (STÁVAJÍCÍ)  
PODPĚRY JÍMACÍHO VODIČE PRO PLOCHÉ STŘECHY (DEHN FB) UMÍSTIT PO 1,0 METRU  
STÁVAJÍCÍ PŘÍZNANÉ SVODY OBJEKTU, KOTVENÍ PO 1,0 METRU  
ZKUŠEBNÍ SVORKY UMÍSTĚNÉ NAD OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM (TRUBKOU)  
KAŽDÝ SVOD BUDE OPATŘEN ŠTÍTKEM S ČÍSLEM OZNAČENÍ
- JÍMACÍ SOUSTAVA JE STÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ PŮVODNÍ NORMĚ ČSN 34 13920
- NOVÉ HORIZONTÁLNÍ ROZVODY BUDOU VYPRACOVÁNY DLE ČSN EN 62 305
- Třída LPS - III. (systém ochrany před bleskem)  
Třída LPL - III. 100kA (hladina ochrany před bleskem)  
Poloměr valící se koule 45,0 metrů

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:	Zodpovědný projektant :	<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div><div>EP-PROJECT</div><div> KŮRA</div><div>Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div></div>	
ing. Roman Gajdoš		Bc. Jaroslav Skůra	Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :	Domov mládeže a šk. jídelna, p.o. Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary				
Objednatel :	ing. Roman Gajdoš, G-Projekt Karlovy Vary				
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP011-2018		
Obec :	Karlovy Vary	Stupeň :	DSP		
Akce :	Domov mládeže a školní jídelna, p.o., Lidická 38, K. Vary Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu "D" D1.4d – Zařízení silnoproudé elektrotechniky			iČO : 734 30 871	Číslo paré :
Obsah :	ÚPRAVA JÍMACÍ SOUSTAVY			Datum : 12/2017	
				Měřítko : 1:100	
				Číslo přílohy : D1.4d - 9	