

Název zadavatele:	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sídlo:	Lidická 590/38 360 01 Karlovy Vary
IČO:	00076988
Č.j.:	DMKV/0451/2018

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000595“

Dne 19. 12. 2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č.1) Betonový sokl

Z jakého důvodu je ve varném bloku betonový sokl ? Respektive proč na něm stojí pouze indukční sporáky a sklopné pánve a nikoli i multifunkční pánve a kotel s mícháním ?

Odpověď na dotaz č. 1

Sporáky a pánve jsou uzpůsobené ke stavbě na sokl. Kotel s mícháním a multifunkční pánve k postavení na sokl uzpůsobeny nejsou.

Dotaz č.2) Sklopné pánve

Je uvedená kapacita u sklopných pánví (89 litrů resp. 137 litrů) hrubá a nebo již užitná ?

k ekologické likvidaci ?

Odpověď na dotaz č. 2

Kapacita 89 litrů a 137 litrů je užitná.

V Karlových Varech dne 20. 12. 2018

Mgr. Petr Prajka, v.r.