



Orientační počet a příkony svítidel v tělocvičně školy

Označení dveří	Název prostoru	Plocha/výška cca	Druh	Příkon /svítidlo	Počet svítidel	Příkon celkem
T 001	Zrcadlový sál	208,80/	zářivky**	2 x 58 W	36	4176
T 002	Florbalový sál	160,20/	zářivky**	2 x 58 W	27	3132
T 003	Posilovna	43,0/	zářivky	2 x 58 W	7	812
T 004	Sklad pod schody	6,7/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 005	Strojovna vzduchotechniky a vytápění	67,4/	zářivky	2 x 58 W	8	928
T 006	Úklidová komora	3,75/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 007	Kabinety – chodbička	5,7/	zářivky	2 x 36 W	1	36
T 008	WC imobilní	4,2/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 009	Šatna č. 1 - šatna	18,4/	zářivky	2 x 36 W	4	288
T 009	Šatna č. 1 – umývárna, sprchy	12,2/	zářivky	2 x 36 W	3	216
T 009	Šatna č. 1 – WC	3,3/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 010	Šatna č. 2 - šatna	18,4/	zářivky	2 x 36 W	4	288
T 010	Šatna č. 2 – umývárna, sprchy	12,2/	zářivky	2 x 36 W	3	216
T 010	Šatna č. 2 – WC	3,3/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 011	Šatna č. 3 - šatna	18,4/	zářivky	2 x 36 W	4	288
T 011	Šatna č. 3 – umývárna, sprchy	12,2/	zářivky	2 x 36 W	3	216
T 011	Šatna č. 3 – WC	3,3/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 012	Šatna č. 4 - šatna	18,4/	zářivky	2 x 36 W	4	288
T 012	Šatna č. 4 – umývárna, sprchy	12,2/	zářivky	2 x 36 W	3	216
T 012	Šatna č. 4 – WC	3,3/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 013	Sklad venkovního náradí	24,0/	zářivky	2 x 36 W	3	216
T 014	Sklad venkovního náradí	12,6/	zářivky	2 x 36 W	1	72
T 020	Kabinet	16,2/	zářivky	2 x 36 W	4	288
T 021	Kabinet	15,8/	zářivky	2 x 36 W	4	288
T 022	Hygienická kabina - učitelé	3,8/	zářivky	1 x 60 W	1	60
	Chodba TV - 1. PP	171,9/	zářivky	2 x 36 W	19	1368
	Schodiště do 1. NP	13,0/	zářivky	2 x 36 W	1	72
T 101	Chodba TV - 1. NP	59,8/	zářivky	2 x 36 W	8	576
T 103	Vstup a schodiště na galerii	18,8/	zářivky	2 x 36 W	1	72
T 104	Chodba TV - 1. NP		zářivky	2 x 36 W		72
T 105/106	Tělocvičná hala	784,6/9	výbojky*	1x 250 W	20	5000
výbojky*			1x 400 W	20	8000	
zářivky**			2 x 58 W	15	1740	
T 107	Úklidová komora	3,2/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 108	WC dívky - umývárna	4,8/	žárovky	1 x 60 W	2	120
T 108	WC dívky - WC	6,3/	žárovky	1 x 60 W	3	180
T 109	WC chlapci – umývárna	3,3/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 109	WC chlapci - WC	7,6/	žárovky	1 x 60 W	4	240

T 110	WC imobilní	3,2/	žárovky	1 x 60 W	1	60
T 111	Ovládací místnost	12,1/	zářivky	2 x 36 W	2	144
T 112	Nářadovna	43,0/	zářivky	2 x 36 W	7	504
	Galerie pro diváky, 2. NP – chodba (skleník)	26,1/	DZ 11	1 x 11 W	24	264
	Galerie pro diváky, 2. NP – (ochoz)	106,2/	zářivky	2 x 58 W	15	1740
T 101	Venkovní světlo na dveřmi		žárovka	1 x 60 W	1	60
T 102	Venkovní světlo na dveřmi		žárovka	1 x 60 W	1	60
T 113	Venkovní světlo na dveřmi		žárovka	1 x 60 W	1	60
T 201	Venkovní světlo na dveřmi		žárovka	1 x 60 W	1	60
T 015	Venkovní světlo na dveřmi		žárovka	1 x 60 W	1	60

samostatný plánek* (počet výbojek 250 W a 400 W je přibližný, měnily se různě, jak co zrovna bylo na skladě)

zářivky** (pod drátěnou mřížkou/krytem)

Světla v tělocvičné hale (výbojky)

G A L E R I E		A	B	C	D	E
	1.	SVU 1	SVV 3	SVW 3	SVX 1	SVY 3
	2.	SVU 2	SVV 1	SVW 2	SVX 2	SVY 1
	3.	SVU 3	SVV 2	SVW 1	SVX 3	SVY 2
	4.	SVU 1	SVV 3	SVW 3	SVX 1	SVY 3
	5.	SVU 2	SVV 1	SVW 2	SVX 2	SVY 1
	6.	SVU 3	SVV 2	SVW 1	SVX 3	SVY 2
	7.	SVU 1	SVV 3	SVW 2	SVX 1	SVY 3
	8.	SVU 2	SVV 1	SVW 3	SVX 2	SVY 1
STRANA VSTUPNÍCH DVEŘÍ						