



LEGENDA ČAR

- ÚT topná 80°C–konst.
- - - ÚT vratná 60°C–konst.
- TV–55°C, C–45°C
- SV–10°C
- ✕ STÁVAJÍCÍ PRVEK–DEMONTÁŽ

LEGENDA

- 1. ZÁSOBNÍK OHŘEVU PITNÉ VODY REFLEX STORATHERM AQUA AF2000/1_C 2000l, ø1200/ø1440mm,H=2878mm, 250kW–6,2m3/hod, 650kg, vým–7m2 1 ks
- 2. EXPANZNÍ NÁDOBA DT200/10 + FLOWJET RP5/4” REFLEX 200L, 37kg, ø634mm, H=975mm 1 ks
- 3. EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX NG12/6+BEZP.KOHOUT MK3/4” 1 ks
- 4. AUTOMAT.DOPOUŠTĚNÍ FILLCONTROL PLUS COMPACT REFLEX 230V/50HZ,3kg , 0,5M3/HOD

TECHNICKÉ PARAMETRY VS:

prim.část	
TEPLOTNÍ SPÁD–ZIMA	Z=95/75°C,
TEPLOTNÍ SPÁD–LÉTO	L=85/65°C
JM.TLAKOVÝ STUPEŇ	PN16
PROVOZ. TLAK	1,3MPa
sek.část	
INSTALOVANÝ VÝKON VS	600+250=850kW
TLAKOVÝ STUPEŇ	PN6
PARAMETRY TOPNÉ VODY–ekv.	ekv.80/60°C
STATICKÁ VÝŠKA SOUSTAVY	12 m
OBJEM VODY V OS	12,8m3

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:25
Projektant	Matoušek Jan Ing.	Schválil			

lbpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, včetně potrubí, odvětrání sociálních zařízení DM	Počet A4 4	Pořadové číslo 3	
	ČÁST (SO,PS):	Dokumentace objektu Výměnková stanice - TUV	Stupeň projektu PST		
	OBSAH:	Ohřev TV-půdorys	Datum dokončení 16.04.2018		
	OBJEDNATEL:	Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace	Číslo zakázky 8961-26	Císlo archivní: BPO 2-100388	