LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1np

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	WC
1.02	Sprchy
1.03a	Pokoj
1.03b	Chodba
1.03c	Koupelna + WC
1.04a	Sklad
1.04b	Chodba
1.04b	Pohotovostní WC





LEGENDA SVÍTIDEL

A - LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S PMMA KRYTEM prům.350, 30W, 4000°K, IP44 OSMONT, AURA 3LED-4L02A10K64-062 4000

B - LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S PMMA KRYTEM prům.420, 37W, 4000°K, IP44 OSMONT, AURA 4LED-5L02A10K75-072 4000

C - LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S PMMA KRYTEM prům.280, 11W, 4000°K, IP44 OSMONT, AURA 2LED-1L12B07K53-042 4000

200lx INTEZITA OSVĚTLENÍ

LEGENDA ZNAČEK

- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- SVĚTELNÝ ROZVOD
- ZÁSUVKOVÝ ROZVOD
- LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO
- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ
- NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP20 POD OMÍTKU
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP44 NA POVRCH
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ řaz.1, NA POVRCH, IP44
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ řaz.1, POD OMÍTKU, IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ řaz.1/0, POD OMÍTKU IP20
- POHYBOVÝ SENZOR - NÁSTĚNNÝ
- POHYBOVÝ SENZOR - STROPNÍ
- MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- KABELOVÁ TRASA
- EL. VYSOUŠEČ RUKOU, 230V
- MOTOR VENTILÁTORU 230V
- HOP - HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE - PATROVÁ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN : 3-/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM PŘED EL. PROUDEM - SOUSTAVA NN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ELEKTROPLAN s.r.o.
PROJEKTY A REALIZACE STAVEB A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO
KARLOVY VARY 36005
NEJEDLÁ 160/8
IČ: 263 94 472
TEL: 353 567 665
MOBIL: 608 981 690

VYPRACOVAL	REMŠOVSKÝ	ZODP.PROJ. REMŠOVSKÝ	HIP ING. TOMÁŠ ZÁTKO
INVESTOR	STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA ŽLUTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		
STAVBA	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	FORMÁT	A 4
		DATUM	03/2018
		MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST	SILNOPROUDÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ	STUPEŇ	PP
		Č. ZAKÁZKY	18 – 034
OBSAH	PŮDORYS 1.N.P.	č.v.	D.1.4–3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2np

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
2.01	WC Dívky	17,23
2.02	Sprchy - Dívky	16,12
2.03	Sprchy - Chlapci	15,97
2.04	WC Chlapci	16,51
2.05a	Pokoj	12,11
2.05b	Chodba	2,11
2.05c	Koupelna + WC	3,67
2.06a	Pokoj	11,94
2.06b	Chodba	2,04
2.06c	Koupelna + WC	3,67
2.07a	Pokoj	11,89
2.07b	Chodba	1,94
2.07c	Koupelna + WC	3,61
2.08a	Pokoj	12,09
2.08b	Chodba	2,25
2.08c	Koupelna + WC	4,59
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	137,74





LEGENDA SVÍTIDEL

A - LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S PMMA KRYTEM prům.350, 30W, 4000°K, IP44 OSMONT, AURA 3LED-4L02A10K64-062 4000

B - LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S PMMA KRYTEM prům.420, 37W, 4000°K, IP44 OSMONT, AURA 4LED-5L02A10K75-072 4000

C - LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S PMMA KRYTEM prům.280, 11W, 4000°K, IP44 OSMONT, AURA 2LED-1L12B07K53-042 4000

200lx INTEZITA OSVĚTLENÍ

LEGENDA ZNAČEK

- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- SVĚTELNÝ ROZVOD
- ZÁSUVKOVÝ ROZVOD
- LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO
- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ
- NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP20 POD OMÍTKU
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP44 NA POVRCH
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ řaz.1, NA POVRCH, IP44
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ řaz.1, POD OMÍTKU, IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ řaz.1/0, POD OMÍTKU IP20
- POHYBOVÝ SENZOR - NÁSTĚNNÝ
- POHYBOVÝ SENZOR - STROPNÍ
- MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- KABELOVÁ TRASA
- EL. VYSOUŠEČ RUKOU, 230V
- MOTOR VENTILÁTORU 230V
- HOP - HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE - PATROVÁ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN : 3-/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM PŘED EL. PROUDEM - SOUSTAVA NN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ELEKTROPLAN s.r.o.
PROJEKTY A REALIZACE STAVEB A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO
KARLOVY VARY 36005
NEJEDLÁ 160/8
IČ: 263 94 472
TEL: 353 567 665
MOBIL: 608 981 690

VYPRACOVAL	REMŠOVSKÝ	ZODP.PROJ. REMŠOVSKÝ	HIP ING. TOMÁŠ ZÁTKO
INVESTOR	STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA ŽLUTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		
STAVBA	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	FORMÁT	A 4
		DATUM	03/2018
		MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST	SILNOPROUDÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ	STUPEŇ	PP
		Č. ZAKÁZKY	18 – 034
OBSAH	PŮDORYS 2.N.P.	č.v.	D.1.4–4