



BPO spol. s r.o.  
Ing. Martin Pluhař  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

07-70	
15.9.2016	
Prj.	
Výf.	Ing. Martin Pluhař

**Vaše značka:****Naše značka:**  
Teplofikace /2016**Vyřizuje:**  
Klein/359808621**Sokolov dne:**  
30.9.2016**Věc: Vyjádření ke stavbě „Výjezdová základna ZZS v Sokolově“**

K Vaší žádosti ze dne 15.9.2016 o stanovisko k PD „Výjezdová základna ZZS v Sokolově“ Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby se nachází náš teplovodní rozvod, jehož situaci přikládáme k tomuto vyjádření. Podzemní teplovodní kanál v místě za objektem Slovenská č.p. 1596 není konstruován na větší zatížení, proto musí být v projektové dokumentaci navrženo řešení, aby stavbou popřípadě provozem nového povrchu nedošlo k poškození našeho zařízení (např. roznášecí panely). Teplovod začíná v hloubce 0,3 - 0,5 m pod povrchem, takže podloží zpevněné plochy nesmí v žádném případě zasahovat do horní části teplovodu, což jsou stropní panely topného kanálu. Pro hutnění podloží se nesmí použít těžší hutnicí mechanizace (jako vibrační válce apod.).

V místě uvažované stavby se nachází jedna kontrolní šachta teplovodu (zakreslena v přiložené situaci), která také není konstruována na větší zatížení a nachází se v bezprostřední blízkosti nové zpevněné plochy. Při provádění stavby musí být kontrolní šachta ochráněna vhodným způsobem před možným poškozením.


S pozdravem

KLEIN Petr  
vedoucí Teplofikace

Příloha: Situace se zakresleným teplovodem a kontrolní šachtou

**Sokolovská bytová s.r.o.**  
Komenského 77, 356 40 Sokolov  
②

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV ①**  
odbor stavební a územního plánování




GS Web • 30.09.2016 - 10:12:26  
Sokolovská bytová s.r.o.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV  
odbor stavební a územní plánování

KONTRÓLNÍ ZÁCHYTA



Datová schránka: cdncde7, BPO spol. s r.o.  
Uživatel: Blanka Hyčková



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** usnesení - zastavení řízení: "Vjezdová základna ZZS v Sokolově -  
Stavební úpravy"

**ID zprávy:** 404678323

**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 30. 9. 2016 v 13:16:27

---

**Odesílatel:** Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov, CZ

**ID schránky:** 6xmbrxu

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Renata Tothová, Administrátor

---

**Zmocnění:** Nežadáno

**Odstavec:** Nežadáno

**Naše čís. jednací:** 73201/2016/OSÚP/MAKR

**Naše spisová zn.:** Nežadáno

**Vaše čís. jednací:** Nežadáno

**Vaše spisová zn.:** Nežadáno

**K rukám:** Nežadáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

2016-65960.pdf (89,26 kB)

---



Sokolovská bytová s.r.o.

Komenského 77, 356 40 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 5534

109

BPO spol. s r.o.  
Ing. Martin Pluhař  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

Vaše značka:

Naše značka:  
Teplofikace /2017

Vyřizuje:  
Klein/359808621

Sokolov dne:  
21.2.2017

Věc: Vyřádění k bouracím pracím „Výjezdová základna ZZS v Sokolově“

**Souhlasíme** s bouracími pracemi. Teplo do objektu navrhovaného k demolici je napojeno z vnitřního rozvodu objektu Zdravotnické záchranné služby, č.p. 1596.

S pozdravem

KLEIN Petr  
vedoucí Teplofikace

**Sokolovská bytová s.r.o.**

Komenského 77, 356 40 Sokolov



telefon: 359 808 614  
fax : 359 808 613

Bankovní spojení: KB Sokolov  
Č. účtu: 1903391/0100

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV  
DIČ: CZ25216741  
MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV  
odbor stavební a územního plánování

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2016-09-19

Naše zn.: 76929/2016/ORM/JAPR

Vyřizuje: Bc. Jan Procházka

Tel.: 359808285

Mobil: 725009040

E-mail: jan.prochazka@mu-sokolov.cz

Datum: 2016-10-17

BPO spol. s r. o.

Lidická 1239

Ing. Martin Pluhař, CSc.

363 01 OSTROV

**Souhlas vlastníka místní komunikace se změnou připojení**

Město Sokolov jako vlastník místní komunikace p.p.č. 2371/3 v katastrálním území Sokolov, obec Sokolov, na základě žádosti ze dne 19.09.2016 a přiložené technické dokumentace (koordinační výkres, souhrnná technická zpráva) zpracované Ing. Martinem Pluhařem, BPO spol. s r.o.,

**S O U H L A S Í**

se změnou připojení stávajícího areálu výjezdové ZZS v Sokolově na místní komunikaci na výše uvedeném pozemku ve vlastnictví města Sokolov (změna povrchu v areálu ZZS z betonového na živičný).

Hana Špičková

Vedoucí odboru rozvoje města



# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: POV-2016-194 / 24.08.2016  
ČÍSLO SPISU: 64607/2016/OŽP/JISK  
ČÍSLO JEDNACÍ: 64607/2016/OŽP/JIRY  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 81346/2016  
VYŘIZUJE: Jindřiška Rychnová  
TEL.: +420 359 808 177  
E-MAIL: jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz  
DATUM: 20.09.2016

- dle rozdělovníku

## SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

### „Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy - p.č. 3311/1, 3311/2, 3311/4 a 3311/5, k.ú. Sokolov“

Dne 26.08.2016 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné vyjádření k výše uvedené akci pro územní a stavební řízení. K předloženým projektovým podkladům vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:

#### Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)

(Ing. Marta Hofrichterová, tel. +420 359808 168)

Bez připomínek.

#### Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)

(Ing. Marta Hofrichterová, tel. +420 359808 168)

*Vyjádření ke stavebním úpravám objektu:*

Zdrojem tepla v objektu je výměňková stanice. Další zdroj dle předložené PD nebude použit. Bez připomínek.

*Vyjádření k demolici objektů:*

Vzhledem k tomu, že bourací (demoliční) práce jsou zdrojem prachu (tuhých znečišťujících látek) a bude k nim docházet v blízkosti obytné zástavby, je třeba požádat Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. K žádosti je třeba předložit jednoduchou dokumentaci bouracích prací, vč. informací o způsobu provádění demoličních prací (strojově, ručně apod.) a způsobů omezování šíření prachových částic do okolí. Formulář žádosti je k dispozici na [www.sokolov.cz](http://www.sokolov.cz).

#### Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)

(Bc. Linda Tomesová, tel. +420 359808 166)

Bez připomínek. Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody.

#### Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.

#### Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.)

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

#### Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.)

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

Městský úřad Sokolov

Odbor životního prostředí

Ing. Jitka Škrabalová  
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV  
odbor stavební a územního plánování

**Příloha:**

2x Projektová dokumentace paré č. 4

**ROZDĚLOVNÍK:**

**Žadatelé:**

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní  
390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6,  
v zastoupení: BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří

**Na vědomí:**

Městský úřad Sokolov – odbor stavební a územního plánování

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV**  
**Odbor životního prostředí**  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: 9249/2017/OŽP/KAPE  
ČÍSLO JEDNACÍ: 9249/2017/OŽP/KAPE  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 13066/2017  
VYŘIZUJE: Kamila Pekárová  
TEL.: +420 359 808 168  
E-MAIL: kamila.pekarova@mu-sokolov.cz  
DATUM: 13. 2. 2017

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší příslušný dle § 11 odst. 3 a § 27 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

vydává žadateli, kterým je:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, v zastoupení: MARTIN PLUHAŘ, nar. 18. 07. 1957, Krušnohorská 1109, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří (dále jen „žadatel“)

**souhlasné závazné stanovisko** dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší z hlediska ochrany ovzduší k akci „**Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy**“ k provedení demoličních prací, které jsou zdrojem znečišťování ovzduší nevyjmenovaným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší umístěném na parc. č. 3311/1 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov:

### **- Výjezdová základna v Sokolově - bourací práce**

a stanovuje podmínky:

Při bouracích pracích budou omezovány emise tuhých znečišťujících látek (prachu) následujícími postupy:

- zakrytí třídících a drtících zařízení (pokud budou použita)
- skrápění odstraňované stavby při probíhajících bouracích pracích
- umístění venkovních skládek prашného materiálu na závětrnou stranu, jejich skrápění, popř. vybudování zástěn
- pravidelná očista a skrápění komunikací, manipulačních ploch a vozidel

Toto souhlasné závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.



## Odůvodnění

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí obdržel dne 3. 2. 2017 žádost o vydání závazného stanoviska k provedení bouracích prací, které jsou zdrojem znečišťování ovzduší v rámci akce „Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy“, kterou podala Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, v zastoupení: MARTIN PLUHAŘ, nar. 18. 07. 1957, Krušnohorská 1109, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří.

Žadatel žádal o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší, protože ve stavbě hodlá provést bourací práce, které jsou zdrojem znečišťování ovzduší.

Vzhledem k tomu, že se místo odstranění stavby nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky, vydal orgán ochrany ovzduší souhlasné závazné stanovisko.

## Poučení

Toto závazné stanovisko je dle § 149 odst. 1 správního řádu úkonem učiněným správním orgánem na základě § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které je závazným stanoviskem podmíněno.

Městský úřad Sokolov  
Odbor životního prostředí  
Ing. Jitka Škrabalová  
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C,  
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6,

v zastoupení: MARTIN PLUHAŘ, Krušnohorská 1109, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří

Dotčený orgán:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1



Pomáhat a chránit.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Územní odbor  
Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace  
Jednoty 1 773  
356 01 Sokolov



13

č.j. KRPK-71 005/ČJ-2016-190906

BPO spol. s r.o.  
Lidická 1239  
363 17 Ostrov

První podpis: B. P. ...	Podpis: <i>B. P. ...</i>
Datum: 17. 09. 2016	
Titul: <i>l.</i>	Titul: <i>l. star.</i>
Vyř.:	Ref.: <i>J. Bláhová</i>

Sokolov 7. září 2016

Počet listů: 1  
Přílohy: 1

**Sokolov, ul. Slovenská, výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy, stanovisko**

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil předloženou dokumentaci: „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“ - rekonstrukce zpevněných ploch uvnitř areálu ZZS v ulici Slovenská v Sokolově a sděluje, že s touto pro *stavební řízení*

**souhlasí.**

Souhlasíme s navrženou místní úpravou provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace je opatřena naším razítkem.

Vyřizuje:

*Ing. Jan Trabach*  
**komisař por. Ing. Jan Trabach**  
Tel.: +420 974 376 448  
Email: so.di@pcr.cz



*Mgr. Jana Bláhová*  
**komisař npor. Mgr. Jana Bláhová**  
**vedoucí DI Sokolov**

1991 2016  
**25**  
let  
1991 2016  
**POLICIE**  
ČESKÉ REPUBLIKY

www.policie.cz

Jednoty 1773  
356 01 Sokolov

Tel.: +420 974 376 448  
Fax: +420 974 376 258  
Email: so.di@pcr.cz

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

Příloha k Vyjádření 708437/16

Číslo žádosti: 0116 705 172

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238463047 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### ARANE NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - pobočka Karlovy Vary, Jáchymovská 96, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Rostislav Králíček, mobil 602 413 059, e-mail: rostislav.kralicek@araneanetwork.cz

### Intell. Net s.r.o.

se sídlem: U Pily 1, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 27971546

DIČ: CZ 27971546

kontakt: Jaromír Zachata, tel.: 352200801, mobil: 775855229, e-mail: vytyceni@intell.cz

### SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: František Valach, mobil 724635371, e-mail: valach@suptel.cz

### Watecom s.r.o.

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, str.Severní 60 PLZEŇ-Valcha

IČ: 27200175

DIČ: CZ 27200175

kontakt: Vladimír Kýček, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz  
Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV**  
**Odbor dopravy**  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: 78530/2016/OD/MAKN  
ČÍSLO JEDNACÍ: 79191/2016/OD/MAKN  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 91313  
VYŘIZUJE: Bc. Marcela Knedlíková  
TEL.: +420 359 808 299  
E-MAIL: marcela.knedlikova@mu-sokolov.cz

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

DATUM: 24.10.2016

Žadatel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, v zastoupení: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří

**R O Z H O D N U T Í**

Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), rozhodl dne 24.10.2016 ve věci žádosti o vydání povolení úpravy připojení sousední nemovitosti, kterou dne 20.10.2016 podal(a):

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, v zastoupení: BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, Lidická 1239, Ostrov, 363 01

takto: dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

**p o v o l u j e**

v souladu s předchozím souhlasem dotčeného orgánu, úpravu připojení sousední nemovitosti na pozemku 3311/1 k místní komunikaci ul. Slovenská, pozemku p.č. 2371/3, vše v katastrálním území a obci Sokolov dle předložené a ověřené projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem Ing. J. Kameníkem, BPO Ostrov, č. zakázky: 8478-23. Šířka sjezdu cca 3,50 m, v místě napojení na silnici cca 9,00 m, povrch živičný.

**Pro realizaci připojení se stanoví tyto podmínky:**

1. Sjezd bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a snadno čistitelným krytem (živičný povrch).
2. Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby zabránilo stékání srážkové vody na silnici, její znečištění a naopak. Odvodnění sjezdu a připojení bude provedeno na pozemek žadatele.
3. Sjezd bude vybudován na šířku 9,00 m v místě napojení na silnici. Délka připojení sjezdu od hranice komunikace k pozemku žadatele je cca 2,0 m pro bezpečné najetí na komunikaci. Součástí sjezdu je přístupový chodník v šířce 2,00 m
4. Upravený sjezd bude v podélném směru výškově navazovat na stávající asfaltovou komunikaci.
5. Rozhledové podmínky jsou dostatečné, vyhovují obecným podmínkám bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rozhledových polích nebudou umístěny překážky vyšší než 0,70 m. Vše ostatní je patrné z předložené projektové dokumentace.
6. Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.
7. Případné škody na majetku Města Sokolov budou opraveny na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel požádá předem ve lhůtě cca 30 dnů o povolení zvláštního užívání (vlastní provedení stavebních prací - napojení na silnici), součástí bude schválené DZ. Přílohou bude dopravně inženýrské opatření pro provedení stavebních prací schválené Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, DI Sokolov.

## **Odůvodnění :**

Dne 20.10.2016 podal(a) Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00574660, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6, v zastoupení: BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří žádost o vydání povolení úpravy připojení sousední nemovitosti. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Námítky nebyly vzneseny.

Silniční správní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona o pozemních komunikacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné námítky a stanoviska. Zjistil, že uskutečněním úpravy připojení sousední nemovitosti nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení jsou:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace; Město Sokolov

## **Poučení :**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, a to prostřednictvím Odboru dopravy, Městského úřadu Sokolov. Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor správními předpisy.

„otisk úředního razítka“

Bc. Marcela Knedlíková  
Oprávněná úřední osoba

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování

Rozdělovník:

Účastník řízení:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, v zastoupení: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří  
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1



**Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**  
Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

K č.j.: HSKV-350-2/2017-SO

Sokolov, 30. ledna 2017

Počet listů/stran: 1/2

BPO spol. s r.o.  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany**

Vyřizuje: por. Ing. Hana Horčíčková, tel.: 950 381 151, e-mail: hana.horcickova@kvk.izscr.cz

**Název stavby** : Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy  
**Místo stavby** : ul. Slovenská 1596, Sokolov  
**Stavebník** : Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.  
**Projektant** : BPO spol s r.o. – Ing. Martin Pluhař  
**Předložený druh dokumentace** : pro územní a stavební řízení  
**Zpracovatel PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze) :**  
Ing. Zdeňka Kubaštová - AI pro PBS, ČKAIT 3000118 - PBŘ 1/2017

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26.1. 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování



## **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

.....  
Otisk razítka

plk. Mgr. Martin Mulač  
ředitel Územního odboru Sokolov  
rada  
v.z. mjr. Ing. Zdeněk Koco

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV ①  
odbor stavební a územního plánování

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn.:	POV-2016-194	┌	┐
Ze dne:	24.08.2016		
Číslo jednací:	KHSKV 10816/2016/HP/Kř	└	┘
Vyřizuje:	Jana Křížová, Ing. Edita Novotná		
Telefon:	355 328 223, 355 328 244		
E-mail:	jana.krizova@khskv.cz edita.novotna@khskv.cz		
Datum:	16.09.2016		

BPO spol. s r.o.  
Lidická 1239  
363 17 Ostrov

**Sokolov „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“ – závazné stanovisko ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 00574660 (dále jen „stavebník“)

Na základě žádosti doručené dne 26.08.2016, č.j.: 10816 projektantem stavby společností BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov, zastupujícím stavebníka na základě plné moci ze dne 10.08.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko:

S návrhem společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“ se

**s o u h l a s í .**

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
SOKOLOV** ①

## Odůvodnění:

Dne 26.08.2016 byla na KHS KK doručena žádost stavebníka o stanovisko k návrhu společné dokumentace pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení na stavbu „Výjezdová základna ZZS v Sokolově – stavební úpravy“. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov v červnu 2016 pod č. zakázky 8478-23.

Předložená dokumentace (PD) řeší provedení stavebních úprav stávajících budov v areálu ZZS v Sokolově, Slovenská 1596 (p.p.č. 3311/1, 3311/2, 3311/4, 3311/5), beze změny účelu užívání. V současné době je v 1. NP budovy umístěna protialkoholní záchytná stanice – zde nebudou prováděny žádné změny. Do 2. NP bude v souvislosti se zbouráním přízemní budovy přemístěna

vlastní výjezdová základna ZZS (není součástí předložené PD, bude řešeno samostatným projektem).

Stavební úpravy budou provedeny zejména ve 3. NP hlavní budovy (dříve užívané jako kanceláře), kde bude zřízeno školicí středisko ZZS pro 36 osob. Podlaží bude nově členěno na 6 kanceláří o ploše od 11,02 m<sup>2</sup> do 20,52 m<sup>2</sup>, 4 sklady, školicí místnost (45,36 m<sup>2</sup>) se šatnou a kuchyňkou a sanitární a pomocná zařízení (záchody pro muže, záchody pro ženy, úklidová komora s výlevkou). Světlá výška všech místností je 300 cm.

PD dále řeší zateplení hlavní 3podlažní budovy, garáží zásahových vozidel a garáží náhradních zásahových vozidel, zbourání přízemní budovy, vybudování nových zpevněných ploch a parkovacích stání, rozšíření vjezdů do garáží a napojení na Slovenskou ulici. Bude provedeno nové oplocení celého areálu. Spojovací krček zůstane zachován, budou v něm zřízeny 2 sklady. Dieselgenerátor bude přemístěn do zděného izolovaného přístavku u hlavní budovy na místě stávajícího skladu.

Všechny pobytové místnosti budou větrány přirozeně okny, sanitární zařízení ve 3. NP budou větrána nuceně - nárazově podtlakově, s přísáváním vzduchu mřížkou ve dveřích a výfukem vzduchu nad střechu. Umělé osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky (kanceláře a školicí místnost 500 lx). Navržené povrchové úpravy podlah a stěn odpovídají hygienickým požadavkům (na podlahách PVC nebo keramická dlažba, obklad stěn v sanitárním zařízení do výšky 200 cm). Nové rozvody vody a kanalizace ve 3. NP budou napojeny na stávající stoupací potrubí v objektu. Vytápění a příprava teplé vody bude nadále centrální dálkové, beze změn, pouze do místnosti s dieselgenerátorem bude přidáno 1 otopné těleso pro temperaci.

KHS KK přezkoumala důvodnost předmětné žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech ①  
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary  
oddělení hygieny práce Sokolov



Ivana Piherová  
vedoucí oddělení hygieny práce Sokolov

**Příloha**  
1x PD

**Kopie**  
KHS - oddělení hygieny práce Sokolov  
- odd. hygieny obecné a komunální Sokolov

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**SOKOLOV** ①  
odbor stavební a územního plánování