



PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S
3 x 400/230V, 50 Hz
ROZVADĚČ RS3.2
SKŘÍŇ ROZVADĚČE MIN. 120 MODULŮ
doporučený typ Eaton BF-U-4/96-(G)-C
VxŠxH = 770x590x134, NIKA 730x500x127mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Lepík Vlastimil	Vedoucí záležitosti	Technická kontrola	Plukář Martin Ing. CSc.	Měřeno
Projektant					
ZÁKAZKA:	Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchraně služby Karlovarského kraje v Sokolově	Počet A4	4	Přídavné číslo	5
ČÁST:	Dokumentace pro provádění stavby	Stupeň projektu	PST	Datum dokončení	14.12.2018
OSAH:	Rozevaděč RS3.2	Oslobození	9009-26		
OBJEKTOVÝ TEL.: Karlovarský kraj	OBJEKTOVÝ TEL.: Karlovarský kraj	OBJEKTOVÝ TEL.: Karlovarský kraj	OBJEKTOVÝ TEL.: Karlovarský kraj	OBJEKTOVÝ TEL.: Karlovarský kraj	OBJEKTOVÝ TEL.: Karlovarský kraj
www.bpo.cz	www.bpo.cz	www.bpo.cz	www.bpo.cz	www.bpo.cz	www.bpo.cz
Projekty@bpo.cz	Projekty@bpo.cz	Projekty@bpo.cz	Projekty@bpo.cz	Projekty@bpo.cz	Projekty@bpo.cz
BPO 2-102295	BPO 2-102295	BPO 2-102295	BPO 2-102295	BPO 2-102295	BPO 2-102295