

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Veřejná zakázka na stavební práce „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
IČ: 70947023

V Praze dne 5. 3. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
6.	V projektové dokumentaci se uvádí frézování v tl. 40 mm resp. 20 mm. Pokládka nových asfaltových vrstev je navržena v tloušťkách ACO 11+ 40 mm, ACL 16+ 70 mm resp. 60 mm nebo 50 mm a lokální opravy z ACP 16S v tl. min. 40 mm. Je tedy navrženo navýšení nivelety komunikace. V místech autobusových zastávek tak dojde k „utopení“ silničních obrubníků. V projektu ani v soupise prací není nijak řešena výšková úprava obrubníků. Žádáme zadavatele o nápravu.	V uvedeném úseku silnice II/208 jsou autobusové zastávky řešeny pouze základy, které nejsou ohraničeny obrubníky. Konstrukce autobusového základu bude zesílena v souladu s projektovou dokumentací.  Z těchto důvodů zůstává zadávací dokumentace beze změny a zadavatel ji nebude měnit a doplňovat.
7.	Ve vzorových příčných řezech je navrženo zpevnění krajnice štěrkodrtí v tl. 0,15 m alternativně R-materiálem vyzískaným z frézování stávající vozovky. V soupise prací se uvádí ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM s dodáním kameniva předepsané kvality a zrnitosti. Žádáme zadavatele o doplnění položky zpevnění krajnic o R-materiál vyzískaný z frézování stávající vozovky.	Zpevnění krajnic bude provedeno materiálem druhu - štěrkodrt'. Veškerý vyfrézovaný materiál bude odprodán vítěznému dodavateli. Následně může být tento materiál použit dodavatelem na zpětné zpevnění krajnic jako recyklovaný materiál, který ale musí splňovat předepsané požadavky na štěrkodrt', což bude muset dodavatel zadavateli doložit.  Z těchto důvodů zůstává zadávací dokumentace beze změny a zadavatel ji nebude měnit a doplňovat.

S pozdravem

---

**A.I. Consulting s.r.o**, v.z. Ing. Petr Lis