

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichnegger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 18. 3. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Změna zadávací dokumentace
1.	Dobrý den, žádáme o upřesnění rozporu mezi zadávací dokumentací a výkazem výměr. V ZD je uvedeno, že přeložky nadzemních inženýrských vedení ČEZ Distribuce nejsou součástí předmětu plnění zadávacího řízení, výkaz výměr ale obsahuje k ocenění SO 401 a 402 - Přeložky elektro vedení VN a NN. Vypustí zadavatel tyto objekty z výkazu výměr? Děkuji.	Přeložky nadzemních inženýrských vedení ČEZ Distribuce nejsou součástí předmětu plnění tohoto zadávacího řízení. Z tohoto důvodu zadavatel upravuje výkaz výměr tak, aby stavební objekty SO 401 a SO 402 nebyly jeho součástí. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i upravený výkaz výměr: • Příloha č. 2 - Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1 a 2.

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Doplnění zadávací dokumentace
2.	Úprava výkazu výměr.	Aktualizovaný výkaz výměr dále obsahuje i úpravu položky č. 224325 ve stavebním objektu SO 201, kde byl na základě podnětu projektanta doplněn popis položky, že její součástí jsou i zkoušky integrity pilot (PIT) pro všechny piloty - 72 ks a zkoušky integrity pilot (CHA) pro každou sedmou pilotu - 10 ks.

	Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i upravený výkaz výměr: • Příloha č. 2 - Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1 a 2. Zadavatel přistoupil zodpovědně k doplnění aktualizovaného výkazu výměr a s ohledem na povahu a rozsah úpravy výkazu výměr, objektivně a komplexně posoudit povahu provedené změny a dospěl k závěru, že prodloužení lhůty pro podání nabídek není vyžadováno. Dále dodavatelé mají dostatek časového prostoru k zapracování této změny do svých nabídek. Povaha provedené změny je vzhledem k celému výkazu výměr marginální. Provedená změna nemá rovněž potenciál rozšířit okruh možných dodavatelů.
--	--

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis