

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 28. 3. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
4.	Dobrý den, dovolujeme si požádat zadavatele o opravu v poskytnutém výkaze výměr. Ve výkaze výměr v části SO 201 - Nový most silnice III/21042 je dle našeho mínění chybně uvedeno množství v položce č. 35, kód-42854 - MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN Správný počet je 6 ks ložisek, ve výkaze je uvedeno 36 ks.	Po prověření projektantem stavby a zpracovatelem soupisu prací zadavatel konstatuje, že uvedená položka obsahuje chybný výpočet množství, kdy správné množství v této položce je 6 ks. Proto zadavatel upravil výpočet množství v této položce na 6 ks. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i upravený soupis prací (výkaz výměr). Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i upravený výkaz výměr: <ul style="list-style-type: none">• Příloha č. 2 - Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 4.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis