

Vysvětlení zadávací dokumentace
Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 7/ZPR/2019
Název zakázky: II/230 Rájov

Zadavatel obdržel dne 02. 04 .2019 v elektronické podobě žádost jednoho dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ:

Dobrý den, v technické zprávě a ve vzorovém příčném řezu jsou navrženy asfaltové vrstvy ACO 11+ 50/70 a ACL 16+. V soupisu prací jsou uvedeny asfaltové vrstvy ACO 11 z modifikovaného asfaltu a ACL 16 z modifikovaného asfaltu. Dovolujeme si požádat zadavatele o upřesnění tak, aby všichni uchazeči ocenili správnou skladbu komunikace.

Děkujeme.

Odpověď na dotaz:

Projektant po dohodě s technologem navrhnul použití modifikovaných asfaltových směsí. Zadavatel požaduje ocenit položky tak, jak je uvedeno v soupisu prací.

Související změny v Zadávací dokumentaci: oprava výkresu - vzorové příčné řezy

Vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Sokolově dne 03. 04. 2019

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023