

**PŮDORYS**

**A**

**B**

**B'**

**SESTERNA 322**

855

55

600

600

55

245

300

ÚSTŘEDNA EPS, OVLÁDACÍ TABLO V

- obloženo protipožárním
- osazeny 2x protipožární

- ocelová

- mezi

- opláštěná

- z vnějšku

- malba

- ocelové profily pro SDK konstrukce
- mezi minerální vlna 40 mm
- opláštění protipožárními SDK desky RF tl. 12,5 mm
- z vnější strany
- malba

ÚSTŘEDNA EPS,  
OVLÁDACÍ TABLO V SESTERNĚ V 1.NP (PŘÍZEMÍ) MÍSTNOST Č. 140  
- obloženo protipožárními SDK desky na ocelových profilech  
- osazeny 2x protipožární dvířka (nad sebou) rozměr 600/600 mm

**ŘEZ B - B'**

2 690

55

600

75

600

55

55

600

55

525

855

1 500

520

1 385

2 430

155

440

500

50

85

430

430

85

165

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| název akce: <div> <b>Rekonstrukce střechy objektu domova včetně<br/>půdní vestavby a solárních panelů na střechu</b> </div> |   | místo stavby: <div>           stávající objekt č.p. 766 na st.p.č. 852<br/>a objekt bez čp/če na st.p.č. 928<br/>katastrální území Hranice u Aše         </div> |          |
| odpovědný projektant: Ing. Petr Kostner, ČKAIT 73434272   | investor: Domov pro Seniorsy v Hranicích<br>příspěvková organizace Karlovarského kraje<br>(IČO: 711 75 202) | datum: 8/2018   |          |
| vypracoval: Světlana Bořilová   |   | stupeň dok. :   |          |
| profese:  | adresa investora: Krásňany 766, Hranice u Aše, PSČ 351 24   | datum revize:   |          |
| název výkresu - obsah : <div> <b>DETAIL ROZVADĚČE EPS</b> </div>  |   | č. výkresu: <div> <b>11</b> </div>  |          |
|   |   | měřítko: <div> <b>1:25</b> </div>   | č. paré: |