




Poznámka : Flexi potrubí u zařízení č. 1 a č. 2 bude vedeno - horní hrana potrubí 150 mm pod stropem, podchody překladu ve výšce 2,30 m. Před jednotlivými distribučními elementy pro přívod - anemostaty a odvod výstře budou na potrubí o průměru 200 mm osazeny regulační a měřicí clony.

Výpracoval:	Martin VOJČÍČKA	Vedoucí projektu:	Ing. arch. Miroslav Mlýna	Výkonný inženýr:	Ing. arch. Miroslav Mlýna	Odpovědný projektant a autorizace:		
Stavba:	Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny					Forma:	DPS	
Investor:	Magistrát města Karlovy Vary					Datum:	04/2018	Příloha:
Stavebník:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory					Číslo:	D.1.4.2.2.	
Objekt:	D.1.4.2. - VZDUCHOTECHNIKA					Stupeň:	1:50	Číslo:
Číslo:	Půdorys 1. NP.					Měřítko:	1:50	