

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 16. 4. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	Dobrý den v technické kvalifikaci v bodě c) uvádíte požadavek na stavební práci spočívající ve výstavbě nebo modernizaci/rekonstrukci/opravě/úpravě silničního násypu o min. výšce 8 m vyztuženého geosyntetiky, vrstveného ze zlepšované zeminy. Ve vzorovém řezu stavby uvádíte konstrukci vrstev po 0,5 m PP tkaná geomříž a násyp ze zlepšených zemin s přidáním hydraulického pojiva, kde předpoklad provádění dle TKP a ČSN je zapravení pojiva do vrstvy za frézováním půdní frézou. Na základě tohoto provádění dojde k narušení PP geomříže, která bude ztrácet svojí funkci. Proto jako zhotovitel považujeme toto kritérium kvalifikace jako nepřiměřené a žádáme o zvážení rozdělení kvalifikačního kritéria provádění jako násyp ze zlepšených zemin a jako násyp vystužený PP geomříží. Děkujeme za odpověď.	Na základě vyjádření projektanta stavby se předpokládá zlepšení zeminy ještě před ukládáním do násypu a při zachování postupu uvedeného v zadání veřejné zakázky nedojde k porušení geomříže. Současně je nutné uvést, že vlastní provedení navrženého násypu a tedy i zkušenosti a reference dodavatele s obdobnými stavebními pracemi jsou rozhodující pro kvalitu celého předmětu plnění. Dále je výlučným právem a povinností zadavatele stanovit technickou kvalifikaci v rozsahu potřebném složitosti a předmětu veřejné zakázky. Cílem zákona o zadávání veřejných zakázek bezpochyby je, aby zadavatel postupoval v zadávacích řízeních tak, aby maximalizoval okruh potenciálních dodavatelů, určitě však smyslem a cílem zákona není, aby se zadávacího řízení mohli zúčastnit i takoví dodavatelé, kteří by poptávané plnění nebyli schopni realizovat, ale pouze se k jeho realizaci blíží. Z tohoto důvodu zadavatel nebude upravovat specifikaci technické kvalifikace uvedenou v bodě 5.5, odst. 1, písm. c) zadávací dokumentace – kvalifikační dokumentace a ta zůstává beze změn.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis