



SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,ITN-C-S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSDVOJENÍM A PROUD.OCHRANÍCÍ

POZN.: PŘÍVODY K SVĚTLIDLŮM BUDOU VEDENY V PODLAHÁCH
VŠECH PATER A POD STŘECHOU
TAM KDE BUDE PODHLED, BUDOU ROZVODY VEDENY NAD NÍM

Odp. projektant		Ved. projektant		Techn. kontrola		IČO: 428 24 362	
ING. KRISTEK		ING. KRISTEK				EKTROPROJEKTY	
Stavění dle: Městská knihovna Václav						ING. M. KRISTEK	
Investor: Křivčický kraj						Fornet	
Pace		Roční kapacita budovy C krajské knihovny				Město u Města	
		-- vnitřní dle: Ochrana, zateplení, správy, zprávy, o				Datum	
		výstavbu komorního řádu křivčický knihovny Václav				Světelné	
						Začíná	
						Město	
						1:100	
						04	