

Váš dopis zn.:
Ze dne: 03.04.2018
Naše zn.: POH/15027/2018-2/101100

MARKANT - Ing. arch Miroslav Míka
Franze Kafky 835
353 01 Mariánské Lázně

Vyřizuje: Ing. Štěpánka Končelová
Tel.: +420 474 636 730
Mobil: +420 602 962 411
E-mail: Koncelova@poh.cz

Datum: 13.04.2018

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Karlovy Vary, Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny – přeložky sítí

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené stavbě, kterou jsme obdrželi dne 3. dubna 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko platné dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska správce povodí:

1. Na odtoku z odlučovače lehkých kapalin bude dodržena následující limitní hodnota vypouštěného znečištění: $C_{10}-C_{40} = 0,5 \text{ mg/l}$.
2. Kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti OLK bude provedena 2x ročně oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel nebo jím pověřená osoba), přičemž o kontrolních prohlídkách budou zpracovány protokoly hodnotící provozuschopnost odlučovače a navrhuje případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy odboru VHP Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov a vodoprávnímu úřadu).
3. Odlučovač lehkých kapalin bude provozován dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
4. Do zprovoznění stavby bude vyřešena likvidace zachycených ropných látek z odlučovače lehkých kapalin (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

5. Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
6. Napojení na dešťovou kanalizaci bude odsouhlaseno jejím správcem, který bude ručit za kvalitu vypouštěných vod v rozsahu platného povolení k vypouštění odpadních vod.

Toto vyjádření k předložené dokumentaci je společné za Povodí Ohře, státní podnik, PŘ Chomutov, odbor VHP (Ing. Bartošová) a za Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary.


Předmětem vyjádření je PD přeložky sítě v areálu krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech z důvodu rozšíření kapacity budovy C v rámci akce: Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary na p. č. 527/130 a 527/33, k. ú. Dvory. Součástí dokumentace jsou objekty SO 04 Kanalizace dešťová areálová DN300, SO 05 Kanalizace splašková DN300, SO 06 Kanalizace dešťová DN700 a DN300, SO 07 Vodovodní řad DN160. Stávající kanalizační stoka KT 300 bude z pozemků dotčených přístavbou knihovny přeložena v délce 113,2 m. Na přeložce bude vybudována nová přípojka splaškové kanalizace KT150 pro nový objekt. Stávající dešťová stoka KT 700 bude částečně přeložena v délce 119,7 m, na přeložce bude vybudována nová přípojka KT300 v délce 45,50 m pro nový objekt. Na nově budované přípojce dešťové kanalizace bude osazen dvoukomorový odlučovač lehkých kapalin na průtok 50 l/s z důvodu úpravy počtu parkovacích stání.

Stávající vodovodní řad HDPE 160 bude v části délky 160,3 m přeložen, aby nezasahoval do místa výstavby, a na přeložce vznikne nová přípojka HDPE 63 v délce 4,4 m pro nový objekt.

Vodní útvar povrchových vod ID OHL_0380 Ohře od toku Svatava po tok Teplá, útvar podzemních vod ID 21200 Sokolovská pánev.

ČHP 1-13-01-1400-0-00

Stavebníkem je KÚ KK, zpracovatelem PD je adresát.



Povodí Ohře, státní podnik ①
závod Karlovy Vary
Horava 12 Karlovy Vary 360 01
IČ. 76389988 DIČ. CZ70969988
web: www.poh.cz

Ing. Kateřina Voříšková
vedoucí technické skupiny

Příloha

PD – Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny – SO-04-07-Přeložky sítě

Rozdělovník

POh, s. p., PR Chomutov, VHP

VHE 11-21, CE HP 1-13-01-140 (853329/1011815)

POh, s. p. provoz K. Vary

a/a, 15027