



PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S
3 x 400/230V, 50 Hz
ROZVADĚČ RS3.1
SKŘÍŇ ROZVADĚČE MIN. 120 MODULŮ
doporučený typ Eaton BR-U-4/96-(G)-C
VxŠxH = 770x590x134, NIKÁ 750x500x127mm

INDEX			
ZMĚNA			
DATUM			
JMÉNO			
PODPIS			

Vedoucí projektant		Vedoucí záměry		Předseda Ing. CSc.		Mafitko	
Projektant	Lepík Vlastimil	Technická kontrola					
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@lppo.cz www.lppo.cz		ZAKAZKA: Zodpovědní výzkazové základy Zdravotnické zaobnání služby Karlovarského kraje v Sokolově		Počet A4 4		Početové číslo 4	
Část:		Dokumentace pro provádění stavby		Stupeň projektu			
OSSAH:		Dokumentace stavby		PST			
		Silnoproudé elektroinstalace		Datum dokončení			
		Rozvaděč RS.3.1		14.12.2018			
OBJEDNATEL: Karlovarský kraj				Chyb zářezky		9009-26	
STAVEBNÍK:				Odsah architekta		BPO 2-102294	