

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/1439/IN/19
Vyřizuje: Bc. Martina Obšivačová Čanecká

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“ identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000211“

Dne 2. 5. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky **„Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“** žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

- 1) V dodatku Technické zprávy pro dokončení stavby 2019 – „Materiál, jakost, barevná varianta, skladba střešního pláště a další technické vlastnosti budou shodné jako u prvků použitých v dokončené části střechy.“ Není však uvedeno, co přesně bylo na dokončené části použito (jen výrobce krytiny Rheinzink, bez udání odstínu). Má se uvažovat odstín modrošedý, jak je uvedeno v původní části Technické zprávy?
- 2) V Dodatku Technické zprávy pro dokončení stavby 2019 je požadavek na bezpečnostní úchyty pro údržbu v počtu 30 ks, ty však nejsou v zadání blíže specifikovány (přesný typ) a ani nejsou zahrnuty v zadaném rozpočtu. Nebudou tedy realizovány?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

- 1) Dodaný materiál na stavbu: RHEINZINK-prePATINA blaugrau (titanzinek předzvětralý modrošedý) Tl. 0,7mm
- 2) Bezpečnostní úchyty nebudou v rámci veřejné zakázky dodávány a montovány

Karlovy Vary dne 6. 5. 2019