

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Ev.ozn. - 071016

Revize provedena dle : ČSN 33 2000-6, čl. 62 - pravidelná

Začátek revize : 10.10.2016

Datum zpracování :

Konec revize : 10.10.2016

10.10.2016

Doporučený termín příští revize - nejpozději v roce 2019

Revizi provedl

Revidovaný objekt

ISŠ Obrněné brigády 6.Cheb.

Zdroj elektrického proudu

a) vlastní			generátorů, dynam o celkovém výkonu			kVA
b) cizí	ČEZ		transformátorů o celkovém výkonu			kVA
c) jiná zařízení						kVA
Transformátory	ks	kVA	Kondenzátory	ks	kVA	
Usměrňovače	ks	kVA	Kompenzátory	ks	kVA	
El.napájení	3 + PEN, 400/231 V, 50 Hz, AC, TNC		ochranná opatření:	automat.odpoj. od zdroje jisticími prvky		
El.napájení	3 + N + PE, 400/231 V, 50 Hz, AC, TNS		ochranná opatření:	automat.odpoj. od zdroje jisticími prvky		
El.napájení	3 + N + PE, 400/231 V, 50 Hz, AC, TNS		ochranná opatření:	automat.odpojení od zdroje chrániči		

Instalováno (připojeno):

8	motorů, svářeček apod. o celkem	3,200	kW (kVA)
35	tepelných spotřebičů (i přenosných) o celkem	28,000	kW
386	žárovkových, zářivkových, výbojkových svítidel o celkem	31,500	kW
14	jiných spotřebičů nebo zařízení o celkem	9,200	kW (kVA)
Celkově instalováno		71,900	kW (kVA)



Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	Předmětem této revize je prohlídka, zkoušení, měření ISŠ Obrněné brigády 6.Cheb.		
	4.Patro. Rozvaděč PL R IV/2 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,401. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zářivka 1x36W Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,72
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,56
	Pokoj.A. 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,96
	Rozvaděč PL R IV/1 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,402. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY 2ks,zásuvka 230V Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,80 080
	Pokoj.A. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,15
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,65
	Klubovna 404 2x2,5AYKY 5ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 5ks.zásuvka 230V 2x2,5AYKY 5ks.zásuvka 230V 2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,09 1,09 1,15
	Rozvaděč PL R IV/7 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,405. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,61
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,62
	Pokoj.A. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,87
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,78
	Pokoj,406. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zářivka 1x36W Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69
	Pokoj.A.		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		1,06 0,64
	Rozvaděč PL R IV/8 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,407. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,82
	Pokoj.A. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,10
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,15
	Místnost 410 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Schodiště místnost . 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Rozvaděč PL R IV/10 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,408. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zářivka 1x36W		
	Koupelna.		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY 2ks.svítilo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,95
	Pokoj.A. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,14
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,85
	Rozvaděč PL R IV/11 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,409. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,10
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítilo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,04
	Pokoj.A. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,33
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		1,09
	Rozvaděč PL R IV/6 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,412. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítilo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,90
	Pokoj. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		1,07
	Kuchyň.linka. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,94
	Rozvaděč PL R IV/5 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,413.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zářivka 1x36W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítilo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,87
	Pokoj.A. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks zásuvka 230V		1,07
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,66
	Rozvaděč PL R IV/4 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,414.		
	Předsíň.		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zářivka 1x36W Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V Pokoj.A. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks zásuvka 230V Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		vypálená zastavěné 0,66
	Rozvaděč PL R IV/3 IJV 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJV 1Bx10A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJV 1Bx16A rezerva IJV 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJV 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,415. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,72
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,81
	Pokoj. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,82
	3.patro. Rozvaděč RO 21 Přívod 4x6CYKY hlavní vypínač 3x25A J7K 3x16A 4x2,5CYKY RV J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 1 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 2 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 3 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 4 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 5 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 6 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 7	3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100	3x0,29

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 8	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 9	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 10	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIV 11	3x100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv.ok.10 strojovna ,chodba	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv.STA	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY zás.klubovna	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. klubovna	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. úklid,chodba	100	
	Rozvaděč RV.		
	Přívod 4x2,5CYKY na hlavní vypínač 3x25A		
	J7K 3x1,4A 4x1,5CYKY vent.1	3x100	
	J7K 3x1,4A 4x1,5CYKY vent.2	3x100	
	J7K 3x1,4A 4x1,5CYKY vent.3	3x100	
	J7K 3x1,4A 4x1,5CYKY vent.4	3x100	
	J7K 3x1,4A 4x1,5CYKY vent.5	3x100	
	J7K 3x1,4A 4x1,5CYKY vent.6	3x100	
	IJ 1Bx1A 2x1,5CYKY ovl. vent.1	100	
	IJ 1Bx1A 2x1,5CYKY ovl. vent.2	100	
	IJ 1Bx1A 2x1,5CYKY ovl. vent.3	100	
	IJ 1Bx1A 2x1,5CYKY ovl. vent.4	100	
	IJ 1Bx1A 2x1,5CYKY ovl. vent.5	100	
	IJ 1Bx1A 2x1,5CYKY ovl. vent.6	100	
	Rozvaděč PL R III/2		
	IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení	50	
	IJ 1Bx10A rezerva		
	IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky	50	
	IJ 1Bx16A rezerva		
	IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro	50	
	IJ 1Bx16A rezerva		
	Pokoj,301.		
	Předsíň.		
	2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna.		
	2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W		
	2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,72
	Kuchyň linka.		
	2x2,5AYKY zářivka 1x36W		
	Pokoj.A		
	2x2,5AYKY zářivka 2x36W		
	2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,21
	Pokoj.B		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,93
	Klubovna.304 2x2,5AYKY 5ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75 0,90
	Rozvaděč PL R III/1 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,302.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,70
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W		
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,20
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,93
	Rozvaděč PL R III/7 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,305.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna.		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MOhm	Ochranná opatření Ohm
	<p>2x2,5AYKY 2ks.svítilo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W</p> <p>Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V</p> <p>Rozvaděč PL R III/8 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva</p> <p>Pokoj,306.</p> <p>Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W</p> <p>Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítilo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Kancelář. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V</p> <p>Rozvaděč PL R III/9 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva</p>		
			0,60
			1,00
			0,83
		50	
		50	
		50	
			0,78
			0,78
			0,95
			0,75
		50	
		50	
		50	

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	<p>Pokoj,307.</p> <p>Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W</p> <p>Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W</p> <p>Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V</p> <p>Rozvaděč PL R III/10 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva</p>		0,78
	<p>Pokoj,308.</p> <p>Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W</p> <p>Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W</p> <p>Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V</p> <p>Rozvaděč PL R III/11</p>	50 50 50	1,01
			0,95
			1,12
			1,18

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva	50	
	IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva	50	
	IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50	
	Pokoj,309. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,01
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W		
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,95
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		1,18
	Rozvaděč PL R III/6 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 3Bx16A 4x2,5CYKY sporák	50 50 50 3x100	
	Kuchyňka,313. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,01
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY svítidlo 1x40W 2x2,5AYKY 4ks.zásuvka 230V 4x2,5CYKY vyp 3x16A vývod sporák		1,18
	Sklad. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MOhm	Ochranná opatření Ohm
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,86
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,35
	Pokoj.B. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		1,10
	Rozvaděč PL R III/3 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,316.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,89
	Pokoj. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 4ks.zásuvka 230V		0,96
	Rozvaděč RO 19 Přívod 4x6CYKY hlavní vypínač 3x25A J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 1 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 2 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 3 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 4 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 5 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 6 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 7 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 8 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 9 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 10 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RIII 11 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. úklid,chodba IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. klubovna IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY zás.klubovna	 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 100 100 100	3x0,29

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	Rozvaděč PL R II/8 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x1,5CYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,206. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,78
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,95
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,70
	Rozvaděč PL R II/9 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x1,5CYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Kancelář,207. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,95
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,05
	Rozvaděč PL R II/10 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A 2x1,5CYKY rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY zásuvky IJ 3Bx10A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,208.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,95
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,05
	Rozvaděč PL R II/11 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,209.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,95
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,05
	Rozvaděč PL R II/11 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,213. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,95
	Rozvaděč PL R II/5 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Pokoj,214. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,95
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,05
	Rozvaděč PL R II/4 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Kancelář,215.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,95
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,05
	Rozvaděč PL R II/3 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩm	Ochranná opatření Ωm
	<p>Kancelář,216.</p> <p>Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W</p> <p>Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V</p> <p>Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V</p> <p>Rozvaděč PL R II/2 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva</p>		0,75
	<p>Kancelář,201.</p> <p>Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W</p> <p>Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V</p> <p>Kancelář.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V</p> <p>Kancelář.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V</p>	50 50 50	0,75 0,69 0,95 1,02

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	Rozvaděč PL R II/1 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Kancelář,202. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69
	Kancelář.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,95
	Kancelář.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		1,02
	WC.203 2x2,5AYKY 3ks.svítidlo 1x60W		
	Kancelář,204. 2x2,5AYKY 5ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 8ks.svítidlo 1x35W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		1,05
	Rozvaděč PL R II/11 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Kancelář,205. Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MOhm	Ochranná opatření Ohm
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítilno 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY svítidlo 1x40W 2x2,5AYKY zásuvka 230V 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,69 0,69
	Kancelář.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,95
	Kancelář.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		1,02
	Chodba. 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 1x36W		
	Rozvaděč RO 18 Přívod 4x6CYKY hlavní vypínač 3x25A J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 1 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 2 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 3 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 4 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 5 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 6 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 11 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 10 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 9 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 8 J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 7 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. klubovna IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. chodba IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY zás.klubovna	3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 3x100 100 100 100	3x0,29
	Rozvaděč PL IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Místnost dv.č.6.		
	Předsíň.		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY svítidlo 1x60W Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,80
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Kancelář.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,11
	Kancelář.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,92
	Rozvaděč PL IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Místnost dv.č.5.Copy Centrum Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,80
	Kancelář 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	Pokoj 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,11
	Copy Centrum 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,92
	Rozvaděč PL IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva	50	

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MOhm	Ochranná opatření Ohm
	IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50	
	Archiv. dv.č.4 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,75
	WC.Ls 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	WC.Ps 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	
	Místnost dv.č.3.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,80
	Kuchyň linka. 2x2,5AYKY zářivka 1x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,79
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,11
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,92
	IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení IJ 1Bx10A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky IJ 1Bx16A rezerva IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro IJ 1Bx16A rezerva	50 50 50	

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	Místnost dv.č.2.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,80
	Pokoj.A 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		1,11
	Pokoj.B 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,92
	IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení	50	
	IJ 1Bx10A rezerva		
	IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky	50	
	IJ 1Bx16A rezerva		
	IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro	50	
	IJ 1Bx16A rezerva		
	Kancelář dv.č.8.		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,80
	Kancelář. 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 4ks.zásuvka 230V		0,89
	Kadeřnictví.dv.č.12		
	Rozvaděč RO kad.		
	Přívod 4x4CYKY		
	LSN 1Bx16A 3x2,5CYKY zás.	100	
	LSN 1Bx16A 3x2,5CYKY zás.	100	
	LSN 1Bx16A 3x2,5CYKY zás.	100	
	LSN 1Bx16A 3x2,5CYKY zás.	100	
	LSN 1Bx16A 3x2,5CYKY zás.	100	
	LSN 1Bx16A 3x2,5CYKY zás.	100	
	LSN 1Bx16A 3x2,5CYKY zás.	100	
	LSN 1Bx10A 3x2,5CYKY osv.	100	
	LSN 1Bx10A 3x1,5CYKY osv.	100	
	LSN 1Bx10A 3x1,5CYKY osv.	100	

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	Jádro. 3x1,5CYKY 3ks.svítilo 1x60W 3x2,5CYKY zásuvka 230V		0,80
	Ps. 3x1,5CYKY 3ks.zářivka 2x36W 3x2,5CYKY 3ks.zásuvka 230V 3x2,5CYKY 5ks.zásuvka 230V 3x2,5CYKY 2ks.zásuvka 230V vent.		0,80 0,51 0,0,39
	Střed 3x1,5CYKY 3ks.zářivka 2x36W 3x2,5CYKY 3ks.zásuvka 230V 3x2,5CYKY 2ks.zásuvka 230V vent.		0,80 0,39
	Chodba 3x1,5CYKY zářivka 1x36W		
	Kancelář. 2x2,5AYKY zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,99
	Místnost dv.č. 11		
	IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY osvětlení	50	
	IJ 1Bx10A rezerva		
	IJ 1Bx16A 2x2,5AYKY zásuvky	50	
	IJ 1Bx16A rezerva		
	IJ 1Bx16A 2x2,5CYKY jádro	50	
	IJ 1Bx16A rezerva		
	Předsíň. 2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	Koupelna. 2x2,5AYKY 2ks.svítilo 1x60W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,80
	Pokoj. 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY 4ks.zásuvka 230V		0,89
	Rozvaděč RO přívod 4x4CYKY FG 3Bx16A 4x2,5CYKY 400V Ge 1Bx10A 2x2,5AYKY ? Ge 1Bx16A 2x1,5CYKY ? Ge 1Bx16A 2x1,5CYKY ?	3x100 100 100 100	

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	Ge 1Bx16A 2x2,5AYKY ?	100	
	Ge 1Bx16A 2x1,5CYKY ?	100	
	FG 3Bx16A 4x2,5CYKY digestoř	3x100	
	Kuchyňka dv.č 9,10		
	Jádro		
	2x2,5AYKY svítidlo 1x60W		
	2x2,5AYKY 2ks.svítidlo 1x60W		
	2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,80
	Šatna		
	3x1,5CYKY zářivka 1x36W		
	Ls.		
	2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W		
	2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,99
	Střed.		
	2x2,5AYKY zářivka 2x36W		
	2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,99
	Kuchyň.		
	2x2,5AYKY 5ks.zářivka 2x36W		
	2x2,5AYKY 3ks.zásuvka 230V		0,55
	2x2,5AYKY zásuvka 230V		1,20
	2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V		0,75
	4x2,5CYKY zásuvka 400V		3x0,63
	Rozvaděč RH		
	Přívod 4x6CYKY hlavní vypínač 3x25A		3x0,29
	J7K 3x16A rez		
	J7K 3x16A rez		
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RI 3	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RI 4	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RI 5	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RI 6	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RI 7	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 8	3x100	
	J7K 3x16A 4x2,5CYKY RII 9	3x100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. klubovna	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. chodba	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY zás.klubovna	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv. vstup	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osv.vrátnice	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY zás.klubovna	100	
	IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY zás.vrátnice	100	
	IJ 1Bx0,6A		
	IJ 1Bx1,2A		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	IJ 1Bx10A IJ 1Bx6A Ge 1Bx25A 2x4CYKY ? GE 3Bx50A 4x4CYKY ? LSN 3Bx25A 4x6CYKY kadeřnictví	100 3x100 3x100	
	Suterén		
	Keramika 2x2,5AYKY 3ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,99
	Sklad 7. 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W		
	Rozvaděč RO Přívod 4x6CYKY LSF 3Bx16A 4x2,5CYKY ? LSF 3Bx16A 4x4CYKY ? Ge 1Bx16A 2x2,5CYKY ? Ge 1Bx16A 2x2,5CYKY ? Ge 1Bx16A 2x2,5CYKY ? Ge 1Bx16A 2x2,5CYKY ? Ge 1Bx10A 2x2,5CYKY ?	3x100 3x100 100 100 100 100 100	
	Prádelna. 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5CYKY 5ks.zásuvka 230V 4x2,5CYKY VS16		0,67
	Sklad 5 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 4x4CYKY VS16		
	Sklad 4 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,60
	Sklad 3 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W		
	Sklad 2 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W		
	Sklad 1 2x2,5AYKY 2ks.zářivka 2x36W 2x2,5AYKY zásuvka 230V		0,60
	Chodba 3x1,5CYKY 6ks.zářivka 1x36W		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	2x2,5AYKY svítidlo 1x60W 2x2,5AYKY 2ks.zásuvka 230V Chodba sut. 3x1,5CYKY zářivka 2x9W Zadní vchod. 3x1,5CYKY 2ks.zářivka 2x9W Rozvaděč RO9 Přívod 4x50AYKY hlavní vypínač 3x63A J7K 3x42,5A 4x6CYKY RI J7K 3x27A 4x6CYKY RII J7K 3x20A 4x6CYKY RIII J7K 3x20A 4x6CYKY RIV J7K 3x20A 4x10AYKY výtah J7K 3x42,5A 5x6CYKY ? IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 27 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 28 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 29 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 30 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 31 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 32 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 33 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 34 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 35 IJ 1Bx6A 2x2,5AYKY osvětlení 36 IJ 1Bx10A 2x2,5CYKY zás.38 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY zás.39 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY zás.40 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY zás.41 IJ 1Bx10A 2x2,5AYKY zás.42 Mo 1Bx16A 3x2,5CYKY plošina J7K 3x27A 4x4CYKY 400V J7K 3x27A 4x4CYKY mandl J7K 3x35A 4x6CYKY kadeřnictví J7K 3x10A 4x2,5CYKY zás.400V J7K 3x10A 4x2,5CYKY zás.400V		0,61
			3x0,24
		3x100	
		3x100	
		3x100	
		3x100	
		3x100	
		3x100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		100	
		3x100	
		3x100	
		3x100	
		3x100	
		3x100	
	Závady:		
	-Chybí prprojektořová dokumentace el.zařízení a instalace ČSN 33 2000-1		
	-chybí protokol vnějších vlivů ČSN 33 2000		
	Rozvaděče:		
	-vyčistit od prachu a nečistot ČSN 33 2000		

Číslo	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochranná opatření Ω
	<p>-podotahovat všechny spoje AL vodičů v rozvaděčích</p> <p>-staré vyhřáté AL vodiče v rozvaděčích</p> <p>-zkorodované svorky</p> <p>-jistící prvky neodpovídají průřezům vodičů</p> <p>-rozvaděče nejsou označeny pořadovými čísly ČSN 33 3210</p> <p>-obvody a jistící prvky musí být trvanlivě popsány ČSN 33 3210</p> <p>- chybí šrouby upevnění krycích plechů</p> <p>-chybí schéma zapojení rozvaděčů</p> <p>-otvory v krytech rozvaděčů narušeno krytí</p> <p>V instalaci.</p> <p>-chybí skla svítidel a kryty zářivek</p> <p>-staré vyhřáté AL vodiče v instalaci</p> <p>-podotahovat všechny spoje vodičů v instalaci</p> <p>-uvolněné a rozbité zásuvky 230V v instalaci</p> <p>-chybí víčka svorkovacích krabic ČSN 34 1010</p> <p>-nefunkční zásuvky suterén</p> <p>-nefunkční svítidla</p> <p>-neukončené vývody v instalaci ČSN 34 1010</p> <p>Závěr :</p> <p>Vzhledem ke stavu a četnosti závad v instalaci doporučuji celkovou rekonstrukci el. instalace rozvaděčů a HDV.</p>		

1. Příloha - zpráva o revizi elektrického zařízení

obsahuje popis zařízení, naměřené a zjištěné hodnoty a má celkem 1375 záznamů

Druhá a další strana revizní zprávy zpracované do formuláře obdobného s normou ČSN 34 3810.