

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/1739/IN/19
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Miosgová

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000198**“

Dne 10. 5. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce**“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, ze které nebylo možné identifikovat, zda dotaz dodavatele směřuje skutečně k výše uvedené veřejné zakázce, jelikož dodavatel v dotazu uváděl nesouvisející zakázku. Dodavatel dne 13. 5. 2019 svůj dotaz upravil a zaslal v následujícím znění:

Dotaz:

Dotaz č. 1

V části Zdravotechnika v oddíle A04 - Strojní vybavení je položka: Zařízení na úpravu vody typ 01. O jaké zařízení jde (typ, složení, referenční výrobek)?

Dotaz č. 2

Ve výpisu výplní dveřních otvorů máte dveře s označením D15a, D21, D23, D24 s materiálem křídla dřevotřískas s HPL folii a v poznámce je uvedené, že mají být ale DP1 (tedy ocelové). Vzhledem k tomu, že se jedná o protipožární dveře, tak předpokládáme, že budou ocelové. Budou tyto dveře ocelové nebo dřevěné? U dveří DP15b trváte na dřevěných dveřích i když je navržena požární odolnost EW45? Ve výkazu výměr jsme nenašli žádné ocelové dveře, i když ve výpise dveří ocelové dveře jsou. Musí mít ocelové dveře dekor Buk Antik? Žádáme o úpravu výkazu výměr a výpisu dveří.

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci ústředního topení ve schématu otopných těles jsou nakreslená otopná tělesa KORATHERM VERTIKAL – M.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ve výkazu výměr jsou

24x těleso otopné panelové 3 desková 3 přídatné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 3850W

25x těleso otopné panelové 3 desková 3 přídatné přestupní plochy v 600mm dl 1800mm 4331W

Upozorňujeme, že výkon 3850W ani výkon 4331W při $(t_1/t_2/t_i = \text{při } 50/40/18 \text{ } ^\circ\text{C})$ výše uvedená tělesa (24+25) nikdy nebudou mít, protože ve skutečnosti (za daných okrajových podmínek) budou mít výkon sotva poloviční. Upraví zadavatel zadávací dokumentaci?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Dotaz č. 1

Zadavatel specifikuje parametry zařízení na úpravu vody:

Zařízení na úpravu vody s cílem hrubé filtrace FE, Mg a změkčení vody, kapacita cca 1,3 m³/hod.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že u všech výplní dveřních otvorů v provedení DP1 - ocelové (odolnost 45 i 60 min) nebude povrch doplňován natavením HPL fólie ani dřevotřískou. Z estetických důvodů budou všechny výplně sjednoceny nátěrem (nástríkem) na kov v barevnosti RAL 2000 oranž.

Zadavatel opravil v projektové dokumentaci ve výpisu výplní D.1.1.37 Výpis - výplně dveřních otvorů specifikaci u výplní číslo D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15a, D15b, D15c, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24. Zadavatel upřesnil u těchto výplní dveřních otvorů materiál křídla a barvu křídla a provedl úpravu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 3

Zadavatel uvádí, že výše uvedená otopná tělesa budou pro temperování prostoru skladů postačovat (sklady budou udržovány ve stálé teplotě 15 stupňů Celsia). Upozorňujeme na barevný nátěr otopných těles dle specifikace v dokumentaci interiéru.

Karlovy Vary dne 20. 5. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**