

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/1742/IN/19
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Miosgová

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 8

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000198**“

Dne 16. 5. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře**“, část 1 - stavební práce žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

V Zadávací dokumentaci (ve výkazu výměr i v projektové dokumentaci) jsou uvedeny plastové výplně otvorů s požární odolností EI 30 DP1. Plastové výplně otvorů se nedají vyrobit protipožární. Upraví zadavatel zadávací dokumentaci?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Zadavatel upravil položky číslo 160, 161 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 01b - Spojovací krček. Okno O-07 a O-08 s požární odolností 30 min budou v provedení hliník.

Karlovy Vary dne 20. 5. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR