

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/1743/IN/19
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Miosgová

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 9

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000198**“

Dne 13. 5. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře**“, část 1 - stavební práce žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Dotaz č.1

V projektové dokumentaci v technické zprávě VZT je uvedeno, že správnou funkci řízení jednotek v součinnosti s předpokládaným nadřazeným řídicím systémem zajistí specialista MaR. Ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci není profese Měření a regulace řešena. Bude tato část doplněna do zadávací dokumentace?

Dotaz č.2

Součástí zadávací dokumentace je projekt interiéru. Prvky uvedené v projektu interiéru nejsou součástí výkazu výměr (skříně, pult, regály, atd.) Předpokládáme, že tyto prvky nejsou součástí dodávky. Mají být některé tyto výrobky součástí naší nabídky?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že ve stavebním objektu SO 01a - Hlavní objekt v oddíle ústřední vytápění a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v části vzduchotechniky jsou základní zařízení. Propojení slaboproudu a regulace jsou po doplnění soupisu stavebních prací v položkách stavebního objektu SO 01a - Hlavní objekt č. 829, 839, 840, 841 (původně položky č. 823, 833, 834, 835 v soupisu stavebních prací). Systém MaR je nutné koordinovat s dodávkou zařízení, které dodavatel zvolí pro vytápění a vzduchotechniku.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že součástí plnění veřejné zakázky není dodávka a instalace regálového systému (pojízdných a stacionárních), vybavení kanceláří a badatelný nábytkem včetně atypického pultu obsluhy, odkladní stolky ve skladech a archivech, pračka a sušička umístěná v dílně v 1. NP.

Karlovy Vary dne 20. 5. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**