

Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)																		
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby	Budova		umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
					adresa	místo						RPE	RINS	IL(IEI.)				
												m	Ω	MΩ	mA			
0008	notebook	Emachines	009780		Komenského 29	1.PP	údržba	E324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
0009	adapter	Hipro			Komenského 29	1.PP	údržba	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
0270	prodluž.přívod 5z.	Emos			Komenského 29	1.PP	díl na instal.	C322	I	10.11.2018	vyhověl	5,00	0,08	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
0401	chladnička	Calex	001391		Komenského 29	1.PP	zednická dílna	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,70	0,108	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
0484	akku.šroubovák	Bosch	014227		Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	III	10.5.2018	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0485	adapter	Bosch	014227		Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	II	10.5.2018	vyhověl	1,50	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0502	el.ohýbačka				Komenského 29	1.NP	díl na instal.	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2,50	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0503	Rotest 6W Digital				Komenského 29	1.NP	díl na instal.	C322	III	10.5.2018	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0504	adapter				Komenského 29	1.NP	díl na instal.	C322	II	10.5.2018	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0513	el.vrtačka ruční	Narex			Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2,50	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0518	laser	Stanley	013158		Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	III	10.5.2018	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0519	adapter	Stanley			Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	II	10.5.2018	vyhověl	1,50	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0520	nivelační přístroj	Leico	013159		Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	III	10.5.2018	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0529	staveb.vysavač	Soteco	013942		Komenského 29	1.PP	díl na instal.	C322	II	10.5.2018	vyhověl	7,00	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0540	prodluž.přívod 1z.				Komenského 29	1.PP	údržba	C322	I	10.11.2018	vyhověl	11,50	0,123	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
0544	přenosná svítidla halog. 100W				Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	I	10.11.2018	vyhověl	10,00	0,091	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
0698	notebook	Acer			Komenského 29	2.NP	m 1.11	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
0699	adapter	Liteon			Komenského 29	2.NP	m 1.11	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
0783	el.míchadlo ruční	Protool			Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	II	10.5.2018	vyhověl	3,00	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
0787	notebook	Acer			Komenského 29	1.PP	zednická dílna	E324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
0788	adapter	Liteon			Komenského 29	1.PP	zednická dílna	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1580	monitor	Philips			Komenského 29	2.NP	m 1.11	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,094	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1583	prodluž.přívod 6z.		M1.18/006		Komenského 29	1.NP	K 1.18	E322	I	10.5.2018	vyhověl	3,00	0,036	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1711	notebook	Acer	012653		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1712	adapter	Liteon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,20	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1713	prodluž.přívod 3z.	Ecolite	249/K/3 41		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,50	0,081	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1715	adapter	Strontronics			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	10.5.2018	vyhověl	1,80	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby	Budova								RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo												
1717	prodluž.přívod 4z.	Brilux	067/K/1.12		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,50	0,142	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1718	PC	Lynx	012673		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,111	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1719	monitor	LG	012670		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1720	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1721	PC	Lynx	012672		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,005	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1722	monitor	LG	012659		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1723	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	85,3	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1724	frézka stolní BFW40/E	Proxxon	012578		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1725	napájecí zdroj BFW40/E	Proxxon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D322	II	15.6.2017	vyhověl	1,80	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1727	PC	AMD	0126385		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,04	87	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1728	monitor	LG	012664		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1729	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	83	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1730	frézka stolní BFW40/E	Proxxon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1731	napájecí zdroj BFW40/E	Proxxon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,80	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1732	ovládací panel frézky BFW40/E		8471182B		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1733	ovládací panel frézky BFW40/E		09414800		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1734	adapter	Smart			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1735	PC	AMD	012679		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1736	monitor	LG	012663		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1737	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	84,6	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1738	frézka stolní BFW40/E	Proxxon	012581		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1739	napájecí zdroj BFW40/E	Proxxon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,80	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1740	ovládací panel frézky BFW40/E		8751386E		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1741	adapter	Smart			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1742	PC	AMD	12683		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,002	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1743	monitor	LG	12682		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1744	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)																		
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby			umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
					Budova								RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo							Ω	MΩ	mA			
1745	frézka stolní BFW40/E	Proxxon	12584		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1746	napájecí zdroj BFW40/E	Proxxon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,80	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1747	ovládací panel frézky BFW40/E		8191F7E7		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1749	PC	AMD	132680		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,003	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1750	monitor	LG	12661		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1751	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	84,7	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1752	PC	AMD	12674		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,003	86,4	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1753	monitor	LG	12668		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D322	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1754	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	86,2	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1755	frézka stolní BFW40/E	Proxxon	12584		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1756	napájecí zdroj BFW40/E	Proxxon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2018	vyhověl	1,80	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1757	ovládací panel frézky BFW40/E				Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1759	PC	AMD	12681		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,005	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1760	monitor	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1761	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D322	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1762	frézka stolní BFW40/E	Proxxon	12580		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1763	napájecí zdroj BFW40/E	Proxxon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,80	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1764	ovládací panel frézky BFW40/E				Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1766	PC	AMD	12686		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	0,004	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1767	monitor	LG	12669		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1768	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	86,1	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1769	frézka stolní BFW40/E	Proxxon	13.6.1934		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D322	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1770	napájecí zdroj BFW40/E	Proxxon			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,80	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1771	ovládací panel frézky BFW40/E		3810889		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1772	adapter	Smart			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,60	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1773	PC	Lynx	12676		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,001	86,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1774	monitor	LG	12666		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby	Budova								RPE	RINS	IL(IEI.)			
					adresa	místo												
1775	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	85,6	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1776	PC	Lynx	12684		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D322	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,02	88,2	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1777	monitor	LG	12660		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1778	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	87,9	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1779	PC	Lynx	12682		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,004	88,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1780	monitor	LG	12658		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1781	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	87,9	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1782	PC	Lynx	12677		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1783	monitor	LG	12665		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1784	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	87,4	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1785	PC	Lynx	12678		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1786	monitor	LG	12671		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1788	PC	Lynx	12675		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1789	monitor	LG	12656		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1790	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	89	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1791	PC	Lynx	12687		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,001	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1792	monitor	LG	12667		Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1793	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01B	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1795	PC	WOW	12969		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,053	84,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1796	monitor	LOC	12961		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,026	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1797	PC	WOW	12953		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,07	85,6	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1798	monitor	LOC	12952		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,076	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1799	PC	WOW	12962		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,175	86,2	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1800	monitor	LOC	12953		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,013	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1801	PC	WOW	12968		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,214	86,2	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1802	monitor	LOC	12963		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,092	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1803	PC	WOW	12966		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,005	85,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventurní číslo	rok výroby	Budova								RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo												
1804	monitor	LOC	12955		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,014	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1805	PC	WOW	12962		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,058	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1806	monitor	LOC	12972		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,015	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1807	PC	WOW	12951		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,067	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1808	monitor	LOC	12972		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,08	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1809	prodluž.přívod 5z.	Emos	069/K/1.12		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D322	I	10.5.2018	vyhověl	2	0,018	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1810	prodluž.přívod 4z.	Brilux	062/K/1.12		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,5	0,118	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1811	prodluž.přívod 3z.	Brilux	064/K/1.12		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,5	0,106	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1812	PC	WOW	12959		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,028	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1813	monitor	LOC	12954		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,021	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1814	PC	WOW	12949		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1815	monitor	LOC	12987		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,003	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1816	PC	WOW	12955		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,019	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1817	monitor	LOC	12960		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,014	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1818	PC	WOW	12970		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,035	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1819	monitor	LOC	12957		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,077	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1820	PC	WOW	12957		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,014	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1821	monitor	LOC	12958		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,008	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1822	prodluž.přívod 4z.	Brilux	072/K/1.12		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,5	0,138	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1823	prodluž.přívod 3z.		067/K/1.12		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,093	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1824	PC	WOW	12956		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,006	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1825	monitor	LOC	12956		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,138	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1826	PC	WOW	12952		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,169	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1827	monitor	LOC	12930		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,197	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1828	PC	WOW	12961		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,114	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1829	monitor	LOC	12970		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,003	76,2	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1830	PC	WOW	12954		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,049	86,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín	
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								Ω	RINS	IL(IEI)				
					adresa	místo													RPE
1831	monitor	LOC	12951		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,099	85,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1832	PC	WOW	12971		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,038	86,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1833	monitor	LOC	12967		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,083	81,7	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1834	PC	WOW	12958		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,057	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1835	monitor	LOC	12964		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,04	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1836	PC	WOW	12965		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,041	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1837	monitor	LOC	12966		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,042	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1838	monitor	LOC	12971		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,065	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1839	PC	WOW	12963		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,018	87,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1840	monitor	LOC	12969		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,124	87,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1841	monitor	LOC	12965		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,011	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1842	PC	WOW	12964		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,015	86,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1843	monitor	LOC	12950		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,065	76,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1844	PC	WOW	12972		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,035	87,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1845	monitor	LOC	12958		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,006	67,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1846	PC	WOW	7965		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	0,005	84,4	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1847	monitor	Belinea	7908		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,003	60,4	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1848	schwitz port	TP-Link			Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1849	adapter	Leader			Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1850	tiskárna	HP			Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,129	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1852	monitor	LOC	9874		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,001	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1853	prodluž.přívod 3z.	Solid	065/K/1.13		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,009	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
1854	PC	LG	8279		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,014	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1855	monitor	Philips	8266		Komenského 29	3.NP	K 2.05	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	85,8	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1856	PC	LG	8275		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,113	3,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1857	monitor	Philips	8264		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	1,817	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1858	PC	LG	8269		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	88,7	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín	
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								RPE	RINS	IL(IEL)				
					adresa	místo							m	Ω	MΩ				mA
1859	monitor	Philips	8268		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	87,1	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1861	monitor	Philips	8263		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1862	PC	LG	7955		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,163	87,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1863	monitor	Philips	8255		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	87	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1864	PC	LG	8273		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,126	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1865	monitor	Philips	8256		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1866	PC	LG	7967		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,294	88,9	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1867	monitor	LOC	8002		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1869	monitor	LG	8283		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,01	86,7	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1870	monitor	Philips	8259		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	88,3	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1871	PC	LG	8276		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,018	89	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1872	monitor	LG	5082		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,09	88,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1873	prodluž.řívod 5z.	Emos	082-K-1.13		Komenského 29	1.NP	K 1.18	E322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,076	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
1875	PC	AMD	8277		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,12	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1876	PC		5089		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,105	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1877	monitor	LG	7996		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1880	adapter	Elektronics			Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,3	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1881	PC		7957		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,011	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1886	monitor	Philips	8261		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1887	monitor	Philips	8254		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1889	monitor	Philips	8257		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	87,1	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1891	monitor	Philips	8265		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	89,1	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1892	monitor	Philips	8252		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	0,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1893	monitor	Acer	6956		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	0,8	0,232	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1894	monitor	Philips	8267		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1896	PC	AMD	8281		Komenského 29	2.NP	K 1.12	D322	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,031	82,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1897	monitor	LG	5073		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	0,001	55,6	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby	Budova								RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo												
1898	monitor	Philips	8258		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	86,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1899	prodluž.přívod 5z.		084/K/1.13		Komenského 29	2.NP	K 1.10	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,041	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1902	notebook	MSI	8227		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1903	adapter	Enterprice			Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1904	PC	Asus	8228		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,165	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1905	monitor	Samsung	8229		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1906	prodluž.přívod 6z.	Solid	200/K/2.34		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D322	I	10.5.2018	vyhověl	5	0,049	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1908	reproduktory k PC	Genius			Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1909	lampička stolní	Elektronics	400203		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1910	skartovač	LGA	8224		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	II	15.6.2018	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1911	el.konvice	Tefal	01/K/2.34		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,8	0,017	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1912	radio stolní	Tesla			Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1913	hudební věž	WelFund	12845		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1914	tiskárna	HP	8226		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,04	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1916	prodluž.přívod 4z.	Elgoteon			Komenského 29	1.NP	m 1.17	E322	I	10.5.2018	vyhověl	2	0,094	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1917	TVP	Sencor	6463		Komenského 29	2.NP	m 1.16	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1918	reproduktory k PC	Genius			Komenského 29	2.NP	m 1.16	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1919	DVD přehrávač	Dayten	6462		Komenského 29	2.NP	m 1.16	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1920	VHS přehrávač	Mitsubischi	6461		Komenského 29	2.NP	m 1.16	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1922	el.konvice	Mia			Komenského 29	2.NP	K 1.18	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,8	0,132	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1924	notebook	HP	12020		Komenského 29	2.NP	K 1.18	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1925	adapter	HP			Komenského 29	2.NP	K 1.18	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	36,5	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1926	prodluž.přívod 5z.	Emos			Komenského 29	2.NP	K 1.18	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,001	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1927	wifi modem	TP-Link			Komenského 29	2.NP	K 1.18	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1928	adapter	TP-Link			Komenského 29	2.NP	K 1.18	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1929	el.pájka SL-30	Solomon	13954		Komenského 29	1.NP	m 1.01 B	D322	II	10.5.2018	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
1930	adapter	China			Komenského 29	1.NP	m 1.01 B	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo												
													Ω	MΩ	mA			
1931	PC	WooW	12976		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,058	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1932	monitor	LOC	12975		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,011	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1933	PC	WooW	12981		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,117	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1934	monitor	LOC	12974		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,007	87,2	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1935	PC	Intel			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,085	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1936	monitor	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1937	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	87,7	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1938	PC				Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,14	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1939	monitor	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1940	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	86,7	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1941	PC	WooW	12975		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,144	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1942	monitor	LOC	12973		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,004	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1943	PC	Intel			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,003	86,6	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1944	monitor	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1945	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1946	PC	Intel			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,017	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1947	monitor	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1948	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	87,9	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1949	PC	Intel			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,116	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1950	monitor	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1951	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1952	PC	Intel			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,067	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1953	monitor	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1954	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	89,5	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1955	PC	WooW	12978		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,014	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1957	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,034	87,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1958	monitor	LG	182291		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								RPE	RINS	IL(IEL)			
					adresa	místo							m	Ω	MΩ			
1959	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1960	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,004	87,4	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1961	monitor	LG	182292		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1962	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	88,3	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1964	monitor	LOC	12976		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,084	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1965	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,003	89,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1966	monitor	LG	182293		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1967	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	88,6	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1968	PC	Intel			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,004	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1969	monitor	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1970	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	89,1	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1971	PC	Intel			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,006	88,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1972	monitor	LG	182295		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1973	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	89,2	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1974	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,01	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1975	monitor	LG	182296		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1976	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1978	monitor	LOC	12983		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,136	89,9	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1979	PC-server	HP	13023		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	neměřeno	neměřeno	nelze vypnout
1980	PC	WooW	12973		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,048	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1981	monitor	LOC	12978		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,032	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1982	PC	WooW			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,063	90,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1983	monitor	LOC	12980		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,065	92,9	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1984	PC		12980		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,247	91,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1985	monitor	LOC	12979		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,081	90,2	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1987	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,18	90,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
1990	monitor	LG	182302		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín	
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								RPE	RINS	IL(IEL)				
					adresa	místo							m	Ω	MΩ				mA
1991	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	89,2	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1992	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,005	90	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1993	monitor	LG	182301		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1994	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1995	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,007	89,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1996	monitor	LG	182300		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1997	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	89,4	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1998	PC	WooW	12982		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,276	86,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
1999	monitor	LOC	12977		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,041	86,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2000	PC	WooW	12987		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,088	87,9	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2001	monitor	LOC	12982		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,003	87,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2002	PC	WooW	12985		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,033	89,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2003	monitor	LOC	12985		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,035	86,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2004	PC	WooW	12983		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,12	89,6	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2005	monitor	LOC	12981		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,021	83,7	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2006	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,012	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2008	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	88,9	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2009	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2010	monitor	LG	182297		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2011	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2012	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,01	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2013	monitor	LG	182298		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2014	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2015	PC	Comfor	9462		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,029	86,8	x	vyhověl	neměřeno	15.6.2019	
2016	monitor	LG	182297		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2017	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	86,5	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2018	reproduktory k PC	Readstar	7869		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Čeb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								RPE	RINS	IL(IEL)			
					adresa	místo							Ω	MΩ	mA			
2019	tiskárna	OKI	9481		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,011	88,7	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2020	PC	Comfor			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,129	89	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2021	monitor	LG	182283		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2022	adapter	LG			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	88,9	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2023	dataprojektor	Acer			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,024	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2024	PC		4564		Komenského 29	2.NP	m 1.19	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,132	88,2	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2025	monitor	Philips	4560		Komenského 29	2.NP	m 1.19	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,021	88,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2026	reproduktory k PC	Genius			Komenského 29	2.NP	m 1.19	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2027	tiskárna		4561		Komenského 29	2.NP	m 1.19	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,194	85,9	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2028	tiskárna	Samsung	9869		Komenského 29	2.NP	m 1.19	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	89,7	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2029	prodluž.přívod 5z.		001/K/1.19		Komenského 29	2.NP	m 1.19	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,286	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2030	el.konvice	TLM			Komenského 29	2.NP	m 1.19	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,5	0,06	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2031	radio stolní	Goodmans			Komenského 29	2.NP	m 1.19	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2032	prodluž.přívod 1z.				Komenského 29	2.NP	m 1.19	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1	0,07	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2034	skartovač	Geha			Komenského 29	2.NP	m 1.19	D324	I	15.6.2017	vyhověl	2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2035	prodluž.přívod 4z.	Brilux	063/K/1.12		Komenského 29	2.NP	K 1.09	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,5	0,004	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2036	PC	Acer	5147		Komenského 29	2.NP	K 1.09	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,168	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2037	monitor	Belinea			Komenského 29	2.NP	K 1.09	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,007	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2038	tiskárna	HP	5148		Komenského 29	2.NP	K 1.09	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,013	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2039	prodluž.přívod 4z.	Dospel	025/K/1.09		Komenského 29	2.NP	K 1.09	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,132	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2040	el.konvice	Sencor			Komenského 29	2.NP	K 1.09	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,3	0,011	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2041	notebook		12292		Komenského 29	2.NP	K 1.09	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2042	adapter	Lenovo			Komenského 29	2.NP	K 1.09	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,1	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2043	promítací plátno				Komenského 29	2.NP	K 1.09	D324	I	15.6.2017	vyhověl	3,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2044	kopírka	Konica			Komenského 29	2.NP	K 1.20	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2047	skartovač	Kobra			Komenského 29	2.NP	K 1.20	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2048	chladnička	Elektrolux			Komenského 29	2.NP	K 1.20	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,156	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISŠ Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)																		
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby	budova		umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
													RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo												
2049	prodluž.přívod 3z.				Komenského 29	2.NP	K 1.20	D322	I	10.5.2018	vyhověl	2	0,173	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2050	wifi modem				Komenského 29	2.NP	K 1.20	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2051	adapter				Komenského 29	2.NP	K 1.20	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2052	interaktivní tabule	Interwhite	6640		Komenského 29	2.NP	m 1.10	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2053	datapojektor	Acer	6459		Komenského 29	2.NP	m 1.10	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2054	notebook	Lenovo	12996		Komenského 29	2.NP	K 1.11	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2055	adapter	Lenovo			Komenského 29	2.NP	K 1.11	D324	I	15.6.2017	vyhověl	0,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2056	schwitz port	Think Pad			Komenského 29	2.NP	K 1.11	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2057	prodluž.přívod 5z.	Ecolite			Komenského 29	2.NP	K 1.11	D322	I	10.5.2018	vyhověl	2	0,005	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2058	tiskárna	HP	11190		Komenského 29	2.NP	K 1.15	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,5	0,007	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2059	prodluž.přívod 1z.		010/K/0.11		Komenského 29	2.NP	K 1.18	D322	I	10.5.2018	vyhověl	4	0,16	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2061	el.konventor	Tesla	30514		Komenského 29	2.NP	K 1.11	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,7	0,2	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2062	interaktivní tabule	Interwhite	6150		Komenského 29	3.NP	m 2.24	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2063	TVP	Tesla	6148		Komenského 29	3.NP	m 2.24	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2064	datapojektor	Acer	6149		Komenského 29	3.NP	m 2.24	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2065	TVP	Tesla	2162		Komenského 29	3.NP	m 2.24	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2066	TVP	Tesla	6147		Komenského 29	3.NP	m 2.24	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2070	radio stolní	Philips			Komenského 29	3.NP	K 2.23	D324	II	15.6.2017	nevyhověl	5	x	>100	<0,25	vidlice I.tř.	nevyhověl	po opravě
2071	notebook	Acer			Komenského 29	3.NP	K 2.23	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2072	adapter	Liteon			Komenského 29	3.NP	K 2.23	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2073	prodluž.přívod 5z.	179/K/2.23			Komenského 29	3.NP	K 2.23	D322	I	10.5.2018	vyhověl	8	0,165	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2074	mikrovlnka	CWR-Tech			Komenského 29	3.NP	K 2.23	D324	I	10.5.2018	vyhověl	1,2	0,097	>100	x	vyhověl	vyhověl	9.5.2020
2075	el.konvice	Bossini			Komenského 29	3.NP	K 2.23	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,6	0,117	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2076	chladnička		6958		Komenského 29	3.NP	K 2.23	D324	I	15.6.2017	vyhověl	3,5	0,163	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2077	radio stolní	StartLine			Komenského 29	3.NP	K 2.23	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2078	zásuvka rozbočovací	ABB	007/K/0.04		Komenského 29	1.NP	K 0.04	D322	I	10.5.2018	vyhověl	x	0,061	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2079	prodluž.přívod 5z.	Emos	006/K/0.04		Komenského 29	1.NP	K 0.04	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3,5	0,163	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)																		
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby	Budova		umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
													RPE	RINS	IL(IEL)			
					adresa	místo												
2080	el.konvice	Sencor			Komenského 29	1.NP	K 0.04	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,8	0,09	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2081	zásuvka rozbočovací	Flipol			Komenského 29	1.NP	K 0.04	D322	I	10.5.2018	vyhověl	x	0,038	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2082	notebook	MSI	5314		Komenského 29	1.NP	K 1.03	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2083	adapter	Enterprice			Komenského 29	1.NP	K 1.03	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2084	radio stolní	ProLine	69901253		Komenského 29	1.NP	K 0.04	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2085	notebook	Emachines	8339		Komenského 29	1.NP	K 0.04	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2087	TVP	GoGen	8114		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2088	zásuvka rozbočovací				Komenského 29	1.NP	K 0.05	D322	I	10.5.2018	vyhověl	x	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2089	prodluž.přívod 3z.		002/K/0.05		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D322	I	10.5.2018	vyhověl	6	0,104	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2090	VHS a DVD přehrávač	LG	10163		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D322	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2091	reproduktor	Philips			Komenského 29	1.NP	K 0.05	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2092	radio stolní	Panasonic	10289		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2093	el.konvice	Gallet			Komenského 29	1.NP	K 0.05	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,7	0,019	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2094	prodluž.přívod 5z.	Emos	002/K/0.01		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D322	I	10.5.2018	vyhověl	2	0,019	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2095	prodluž.přívod 1z.		001/K/0.01		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D322	I	10.5.2018	vyhověl	6	0,096	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2097	nástěnná lampička		021/K/0.05		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2098	lampička stolní	Edilight	017/K/0.05		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D324	II	15.6.2017	vyhověl	2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2099	notebook	Lenovo	12990		Komenského 29	1.NP	K 0.05	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2100	adapter	Lenovo			Komenského 29	1.NP	K 0.05	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2101	TVP	Sencor	6093		Komenského 29	3.NP	m 2.24	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2103	prodluž.přívod 3z.	Emos			Komenského 29	1.NP	m 2.25	E322	I	10.5.2018	vyhověl	5	0,085	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2106	el.konvice	Homefried			Komenského 29	3.NP	m 2.25	E322	I	10.5.2018	vyhověl	0,7	0,048	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2107	prodluž.přívod 4z.	Emos	001/K/2.25		Komenského 29	3.NP	m 2.25	E322	I	10.5.2018	vyhověl	5	0,076	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2114	TVP	Thomson	6312		Komenského 29	3.NP	m 2.28	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2115	chladnička	Calex			Komenského 29	3.NP	m 2.28	D324	I	15.6.2017	vyhověl	2	0,0003	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2116	prodluž.přívod 3z.	Lucerna			Komenského 29	3.NP	m 2.28	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,5	0,026	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2117	prodluž.přívod 4z.		0027/K/2.28		Komenského 29	3.NP	m 2.28	D322	I	10.5.2018	vyhověl	5,5	0,017	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISŠ Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín	
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								Ω	RINS	IL(TEL)				
					adresa	místo													RPE
																			MΩ
2120	notebook	Lenovo	12995		Komenského 29	3.NP	m 2.28	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2121	adapter	Lenovo			Komenského 29	3.NP	m 2.28	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2122	el.konvice	Sencor			Komenského 29	3.NP	m 2.28	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,7	0,02	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
2123	překapávač	Petra			Komenského 29	3.NP	m 2.28	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2124	radio stolní	Vítek	10105003301		Komenského 29	3.NP	m 2.28	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2125	scener Lide 90	Canon			Komenského 29	3.NP	m 2.28	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2129	TVP	Dawoo	6301		Komenského 29	3.NP	m 2.31	D322	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2130	prodluž.přívod 3z.	Ecolite			Komenského 29	3.NP	m 2.34	D322	I	10.5.2018	vyhověl	4	0,031	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
2131	prodluž.přívod 4z.	Emos	10.4.1961		Komenského 29	4.NP	K 3.12	D322	I	10.5.2018	vyhověl	5	0,061	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
2134	schwitz port	TP-Link			Komenského 29	3.NP	m 2.34	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2135	adapter	TP-Link			Komenského 29	3.NP	m 2.34	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2136	el.konvice	ECG			Komenského 29	3.NP	m 2.34	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,8	0,09	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
2137	mikrovlnka	ETA			Komenského 29	3.NP	m 2.34	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	0,033	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2140	prodluž.přívod 1z.		225/K/3.36		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D322	I	10.5.2018	vyhověl	6	0,061	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
2142	monitor	LG	5075		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,057	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2144	reproduktory k PC				Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2145	reproduktor	Technika			Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2146	prodluž.přívod 1z.		221/K/2.36		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,181	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
2147	prodluž.přívod		02/K/3.36		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,5	0,126	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	
2148	notebook	Acer	14013		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2149	adapter	Liteon			Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2150	tiskárna	HP			Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2151	adapter	HP			Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	II	15.6.2017	vyhověl	0,3	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2152	radio stolní	Philips	K 3.36		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2153	radio stolní	Philips	10175		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2155	radio stolní	Philips	K 3.36		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2156	el.konvice	Sencor	023/K/3.36		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,8	0,009	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019	



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISŠ Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventurní číslo	rok výroby	Budova								RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo												
2157	nástěnná lampička clips		2074		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2158	prodluž.přívod 3z.		01/K/3.36		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,091	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2159	prodluž.přívod 4z.	Emos	065/K/1.12		Komenského 29	4.NP	m 3.36	D322	I	10.5.2018	vyhověl	2	0,146	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2160	lampička stolní	Eglo			Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2161	schwitz port	TP-Link			Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2162	adapter	LTE			Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2163	zásuvka rozbočovací				Komenského 29	4.NP	m 3.36	D324	I	15.6.2017	vyhověl	x	0,043	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2164	TVP	Tesla			Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2166	tiskárna	OKI	2970		Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2167	zásuvka rozbočovací				Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	I	15.6.2017	vyhověl	x	0,059	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2169	notebook	Acer	9876		Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2170	adapter	Delta			Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2171	kalkulačka	Citizen	9583		Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2172	ventilátor stojanový	Gallet			Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2173	notebook	MSI	10148		Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2174	adapter	Liteon			Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	I	15.6.2017	nevyhověl	1,6	x	neměřeno	neměřeno	poškozené vodiče	nevyhověl	po opravě
2175	el.konvice	Tefal			Komenského 29	4.NP	m 3.37	D322	I	10.5.2018	vyhověl	0,3	0,069	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2176	chladnička	Zanussi	7844		Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,5	0,082	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2177	adapter	Samsung			Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2178	adapter	Nokia			Komenského 29	4.NP	m 3.37	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2179	notebook	Acer	12654		Komenského 29	4.NP	m 3.38	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2180	adapter	Liteon			Komenského 29	4.NP	m 3.38	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2181	reproduktory k PC	Logitech	CP 435		Komenského 29	4.NP	m 3.38	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2182	reproduktory k PC	Logitech	CP 435		Komenského 29	4.NP	m 3.38	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2183	dataprojektor	Panasonic	6818		Komenského 29	4.NP	m 3.38	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2192	el.konvice	Bessini			Komenského 29	1.NP	údržba	E322	I	10.5.2018	vyhověl	0,8	0,063	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2193	TVP	Dawoo	6909		Komenského 29	4.NP	m 3.44	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISŠ Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo												
2194	prodluž.přívod 6z.		257/K/3.45		Komenského 29	4.NP	m 3.45	D322	I	10.5.2018	vyhověl	6,5	0,026	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2195	prodluž.přívod 3z.				Komenského 29	4.NP	m 3.46	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,005	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2196	PC		6607		Komenského 29	4.NP	m 3.46	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,026	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2197	monitor	LG	5071		Komenského 29	4.NP	m 3.46	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,257	83,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2198	prodluž.přívod 3z.	Idea elektro	265/K/3.46		Komenského 29	4.NP	m 3.46	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1,5	0,024	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2199	el.hoblík ruční	Bosch			Komenského 29	1.PP	údržba	C322	II	10.5.2018	vyhověl	4	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2200	el.bruska vibrační ruční	Metabo			Komenského 29	1.PP	údržba	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2201	el.vrtačka ruční	Narex			Komenského 29	1.PP	údržba	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2202	el.pila okružní ruční	Narex			Komenského 29	1.PP	údržba	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2203	el.bruska úhlová ruční	Metabo			Komenského 29	1.PP	údržba	C322	II	10.5.2018	vyhověl	3,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2204	el.nůžky ruční	Narex			Komenského 29	1.PP	údržba	C322	I	10.11.2018	vyhověl	1,8	0,009	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2206	akku.šroubovák	Metabo	12738		Komenského 29	1.PP	údržba	C322	III	10.5.2018	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2207	nabíjecí adapter	Metabo	12738		Komenského 29	1.PP	údržba	C322	II	10.5.2018	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2208	prodluž.přívod - naviják		ŠK 03		Komenského 29	1.PP	údržba	C322	I	10.11.2018	vyhověl	25	0,507	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2209	prodluž.přívod 1z.		ŠK 02		Komenského 29	1.PP	údržba	C322	I	10.11.2018	vyhověl	24	0,321	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2210	vysavač	Makita	12026		Komenského 29	1.PP	údržba	C322	I	10.11.2018	vyhověl	7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2567	el.vrtačka	Makita	182261		Komenského 29	1.PP	žlína instalatér	C322	II	10.5.2018	vyhověl	3	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2693	laminátor	Fellowes	7476		Komenského 29	2.NP	K 1.16	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2694	průtok.ohříváč	ETA			Komenského 29	2.NP	K 1.16	D322	I	10.5.2018	vyhověl	1	0,001	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2695	monitor	LG	7922		Komenského 29	2.NP	K 1.16	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2696	dataprojektor	Epson			Komenského 29	2.NP	K 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2697	svářečka polyfuzní	Dytron	10846		Komenského 29	1.PP	žlína instalatér	C322	I	10.5.2018	vyhověl	2	1,84	>100	x	nevyhovující	odpor PE	po opravě
2698	svářečka polyfuzní	Polys			Komenského 29	1.PP	žlína instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	1,8	0,025	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2699	svářečka polyfuzní	Polys			Komenského 29	1.PP	žlína instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	1,8	0,029	23	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2700	horkovzdušná pistole	Bosch			Komenského 29	1.PP	žlína instalatér	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2701	el.vrtačka ruční	Narex			Komenského 29	1.PP	žlína instalatér	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2702	svářečka polyfuzní	Dytron			Komenského 29	1.PP	žlína instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	2,2	0,033	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISŠ Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova								RPE	RINS	IL(IEL)			
					adresa	místo							Ω	MΩ	mA			
2703	el.bruska úhlová ruční	DWT	11945		Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	II	10.5.2018	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2704	prodluž.přívod 5z.				Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	5	0,099	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2705	prodluž.přívod 1z.				Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	9,5	0,11	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2706	prodluž.přívod 3z.				Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.5.2018	nevyhověl	20	neměřeno	neměřeno	x	vadná zásuvka	nevyhověl	po opravě
2707	závitorez	Rothenberger	13944		Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	5	0,077	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2708	el.lis ruční	REMS	10866		Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2709	Refrast turbo	Rothenberger	13943		Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	2,7	0,026	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2710	svářečka polyfuzní	Dytron			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	2,2	0,012	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2711	svářečka polyfuzní	Dytron			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	2,2	0,008	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2712	svářečka polyfuzní	Dytron			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	2,2	0,17	26,3	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2713	prodluž.přívod 3z.	ELKO			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	5	0,158	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2714	svářečka SVEL-1a	Dytron			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2715	PC		5182		Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,042	87,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2716	monitor	Hyudai			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,074	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2717	prodluž.přívod 3z.				Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	E322	I	10.5.2018	vyhověl	5	0,273	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2718	reproduktory k PC	Logitech			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	E324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2719	schwitz port	D-Link			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	E324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2720	adapter	D-Link			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	E324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2721	TVP	Samsung			Komenského 29	1.PP	dílna instalatér	E324	I	15.6.2017	vyhověl	2,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2722	el.vrtačka příklep. ruční	Makita	15435		Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	II	10.5.2018	vyhověl	2,2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2723	prodluž.přívod 1z.				Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	I	10.11.2018	vyhověl	15	0,169	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2724	přenosná svítilna	Emos			Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	II	10.5.2018	vyhověl	5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2725	PC		5813		Komenského 29	1.PP	zednická dílna	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,068	84,8	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2726	monitor	Belinea	5172		Komenského 29	1.PP	zednická dílna	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	86,7	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2727	TV	Samsung			Komenského 29	1.PP	zednická dílna	E324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2728	el.konvice	Concept			Komenského 29	1.PP	zednická dílna	E322	I	10.5.2018	vyhověl	0,7	0,022	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2730	přenosná svítilna				Komenského 29	1.PP	zednická dílna	C322	II	10.5.2018	nevyhověl	15	x	>100	<0,25	vidlice I.tř.	nevyhověl	po opravě



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISŠ Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby	Budova								RPE	RINS	IL(IEI)			
					adresa	místo												
2731	el.svářečka	Esseti			Komenského 29	1.PP	údržba	C322	I	10.11.2018	vyhověl	1,8	0,288	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2732	adapter	Smart			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2733	adapter	Smart			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2734	3D tiskárna	3D Printer			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2735	3D tiskárna	3D Printer			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2736	3D tiskárna	3D Tauch			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2737	napájecí zdroj				Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,091	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2738	reproduktory k PC	Genius			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2739	wifi modem	TP-Link			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2740	adapter	TP-Link			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2741	adapter	LG			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	I	15.6.2017	vyhověl	0,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2742	minipočítač		13955		Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2743	adapter	Samsung			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2744	prodluž.přívod 5z.	Emos	068/K/1.12		Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	I	10.5.2018	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2745	adapter	MW			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2746	adapter	Fujian			Komenského 29	1.NP	K 1.01 b	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2747	el.konvice	Hyudai			Komenského 29	4.NP	K 3.40	E322	I	10.5.2018	vyhověl	0,8	0,09	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2748	prodluž.přívod 5z.	BBN			Komenského 29	4.NP	K 3.40	E322	I	15.6.2018	vyhověl	4	0,093	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2749	wifi modem	TP-Link			Komenského 29	4.NP	K 3.40	E324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2750	adapter	TP-Link			Komenského 29	4.NP	K 3.40	E324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2751	notebook	HP	14574		Komenského 29	4.NP	K 3.40	E324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2752	adapter	EAC			Komenského 29	4.NP	K 3.40	E324	II	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2753	dataprojektor	Epson	15468		Komenského 29	4.NP	K 3.40	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,087	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2754	adapter				Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2755	PC		7894		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,087	78,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2756	PC		7905		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,034	91,7	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2757	PC		7889		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,037	90,6	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISŠ Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)							umístění	skupina používá ní	třída ochr any	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykov ý proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výro by	Budova							m	Ω	MΩ	mA			
					adresa	místo												
2758	schwitz port	TP-Link			Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2759	adapter	China			Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2760	PC				Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,079	81,5	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2761	PC		7900		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,8	0,201	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2762	PC		9902		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,212	89,6	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2763	PC		1306		Komenského 29	2.NP	m 1.13	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,058	87,1	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2764	reproduktory k PC	Genius			Komenského 29	2.NP	m 1.09	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,2	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2765	prodluž.přívod 5z.	Emos			Komenského 29	3.NP	m 2.24	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,037	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2766	videopřehravač	Philips	6158		Komenského 29	3.NP	m 2.24	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,7	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2767	gramofon	Aiwa	10168		Komenského 29	1.NP	m 0.05	D324	II	15.6.2017	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2768	notebook	ThinkPad	12999		Komenského 29	1.NP	m 0.05	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2769	adapter	Lenovo			Komenského 29	1.NP	m 0.05	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2770	lampička stolní	TopLight			Komenského 29	1.NP	m 0.05	E324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2771	radiopřehravač	JVC	10161		Komenského 29	1.NP	m 0.05	E324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2772	reproduktory k PC	Genius			Komenského 29	1.NP	m 0.05	E324	II	15.6.2017	vyhověl	1,5	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2773	tiskárna	HP			Komenského 29	2.NP	m 1.11	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2774	prodluž.přívod 1z.				Komenského 29	2.NP	m 1.11	D322	I	10.5.2018	vyhověl	3	0,08	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2775	PC		7904		Komenského 29	2.NP	m 1.11	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,125	89,3	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2776	dataprojektor	Acer			Komenského 29	2.NP	m 1.11	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,098	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2777	PC	Woow	12950		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,146	86,6	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2778	PC	Woow	12960		Komenského 29	2.NP	m 1.12	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,054	84,7	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2779	notebook	HP	12512		Komenského 29	2.NP	m 1.18	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2780	adapter	HP			Komenského 29	2.NP	m 1.18	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2781	monitor	LG	5069		Komenského 29	2.NP	m 1.18	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,21	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2782	schwitz port	TP-Link			Komenského 29	2.NP	m 1.18	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2783	adapter	TP-Link			Komenského 29	2.NP	m 1.18	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019	
2784	schwitz port	TP-Link			Komenského 29	2.NP	m 1.18	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019



Doklad o revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

předměty jsou označeny štítky s popisem " ISS Cheb, Obrněné brigády 6 ", s evidenčním číslem ve tvaru nnnn .

označení předmětu (elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče)																		
evidenční číslo	název	výrobce	inventární číslo	rok výroby	Budova		umístění	skupina používání	třída ochrany	datum provedení	podrobná prohlídka	délka vodiče	odpor PE vodiče	izolační odpor	dotykový proud	zkouška chodu	hodnocení	termín
													RPE	RINS	IL(IEL)			
					adresa	místo												
2785	adapter	Lei			Komenského 29	2.NP	m 1.18	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2786	PC	LG	7896		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,05	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2787	kamera Network	Axis			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2788	adapter	Axis			Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	II	15.6.2017	vyhověl	x	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2789	PC	Woow	12979		Komenského 29	2.NP	m 1.17	D324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,048	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2790	mikrovlnka	Candy	14919		Komenského 29	2.NP	m 1.20	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1	0,002	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2791	notebook	Acer	14025		Komenského 29	1.NP	m 0.04	E324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2792	adapter	Chiceny			Komenského 29	1.NP	m 0.04	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2793	monitor	LOC	7909		Komenského 29	1.NP	m 0.04	E324	III	15.6.2017	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2794	adapter				Komenského 29	1.NP	m 0.04	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,2	x	91,2	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2795	adapter	IS			Komenského 29	1.NP	m 0.04	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	86,2	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2796	dataprojektor	Acer			Komenského 29	3.NP	m 2.28	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,008	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2797	dataprojektor	Epson	10967		Komenského 29	3.NP	m 2.31	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2798	dataprojektor	Acer			Komenského 29	3.NP	m 2.32	E324	I	15.6.2017	vyhověl	1,6	0,011	>100	x	vyhověl	vyhověl	15.6.2019
2868	prodluž.přívod 5z.	Emos	Elektro 11		Komenského 29	1.NP	K 0.05	E322	I	10.5.2018	vyhověl	5	0,089	>100	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2869	prodluž.přívod 1z. naviják		ŠK 01		Komenského 29	1.PP	žilna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	25	0,332	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2870	prodluž.přívod 1z.				Komenského 29	1.PP	žilna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	6,5	0,067	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2871	prodluž.přívod 3z.				Komenského 29	1.PP	žilna instalatér	C322	I	10.11.2018	vyhověl	15	0,162	>100	x	vyhověl	vyhověl	11.5.2019
2872	lis	REMS			Komenského 29	1.PP	žilna instalatér	C322	III	10.5.2018	vyhověl	x	x	x	x	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2873	nabíjecí adapter	REMS			Komenského 29	1.PP	žilna instalatér	C322	II	10.5.2018	vyhověl	1,8	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2874	bourací kladivo	Makita	15845		Komenského 29	1.PP	žilna instalatér	C322	II	10.5.2018	vyhověl	3	x	>100	<0,25	vyhověl	vyhověl	10.5.2019
2875	el.konvice	Sencor			Komenského 29	1.NP	K 1.11	E322	I	10.5.2018	vyhověl	0,8	0,031	>100	<3,5	vyhověl	vyhověl	10.5.2019

