

Váš dopis zn.: --
Ze dne: 10.07.2018
Naše zn.: POH/31469/2018-2/032100
Vyřizuje: Ing. Karolína Vrtílková
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: vrtilkova@poh.cz
Datum: 19.07.2018

Ing. Martin Štecher
Mokřiny 232
352 01 Aš

Oprava opěrné zdi silnice III/21213, Podlesí od km 3,220 do 3,310 na p. p. č. 752/1, 737/3 v k. ú. Dolní Žandov

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 12. dubna 2018, Vám sdělujeme:

Ministerstvo zemědělství vydalo opatřením obecné povahy (OOP) čj. 148/2016-MZE-15120 dne 12. ledna 2016 „Národní plán povodí Labe“ (http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf), který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083 dne 21. prosince 2015. Konkrétně tak byla schválena část kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitola V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí tohoto OOP.


Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že navržené řešení opevnění koryta vodního toku LBP Podleského potoka v ř. km 0,6 (IDVT 10234069) má ryze nepřirodní charakter bez možnosti přirozeného vývoje morfologie koryta směrem od komunikace do volného terénu. V tomto smyslu je tedy záměr v rozporu s NPP, vydaným výše uvedeným OOP, listem opatření (mj. i pro tento vodní útvar) „Revitalizace vodních toků“ (OH100115). Hlavními cíli tohoto opatření jsou především obnova či zlepšení ekologického stavu vodního toku a jeho okolí, dále posílení protipovodňové ochrany v povodí a v neposlední řadě také zlepšení estetické funkce říčního či potočního koridoru.

Domníváme se, že v tomto případě je vhodné zvážit variantní řešení vybudování opěrné zdi v podobném charakteru, jako byla zeď původní, a zachovat přírodě blízký charakter koryta vodního toku.

Vzhledem k výše uvedenému **se stavbou opěrné zdi silnice III/21213, Podlesí od km 3,220 do 3,310 na p. p. č. 752/1, 737/3 v k. ú. Dolní Žandov nesouhlasíme.**

Předmětem vyjádření je oprava opěrné zdi silnice III/21213, Podlesí od km 3,220 do 3,310 na p. p. č. 752/1, 737/3 v k. ú. Dolní Žandov. Opěrná zeď současně plní funkci opevnění vodního toku LBP Podleského potoka v ř. km 0,6 (IDVT 10234069) ve správě LČR s. p. Budou odstraněny obrusné a ložné živичné vrstvy stávající vozovky. Bude nahrazen nefunkční propadlý propustek (DN300) novým plastovým DN400 pod komunikací, umístěn příčný betonový práh a provedena dlažba z lomového kamene. Vodní tok v místě stavby bude dočasně zatrubněn. Vybourána bude celá kamenná opěrná zeď. Jednotlivé kameny budou opětovně použity. Dojde ke směrovému posunu koryta VT. Délka opravované zdi je cca 80 m. Koryto VT bude upraveno do lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 500 mm a sklony 1:1 - 1:1,5. Opevnění koryta bude rozděleno do osmi dilatačních úseků a bude lemováno podélnými a příčnými betonovými prahy a provedeno kamennou dlažbou do betonu. Za příčnými prahy bude koryto upraveno a opevněno těžkým kamenným záhozem. Protilehlý břehový svah bude taktéž opevněn těžkým kamenným záhozem. Zařízení staveniště bude umístěno na p. p. č. 752/1. Investorem akce je ČR-KSÚS KK p. o.

HGR: 6112. ČHP: 1-13-01-0680-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0190 - Lipoltovský potok od pramene po ústí do toku Odrava. Vodní útvar podzemních vod: 61120 - Krystalinikum Slavkovského lesa.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Přílohy

DÚR, DSP Oprava opěrné zdi silnice III/21213, Podlesí od km cca 3,220 do 3,310 (Ing. Martin Štecher, 06/2018)

Rozdělovník

POh, s. p., závod Karlovy Vary

VHE: 1114/4246

vlastní

1-13-01-068

-875066 / -1028025