

Název zadavatele: Karlovarský kraj
 Sídlo: Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 IČO: 70891168
 Č. j.: KK/1935/IN/19
 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Miosgová

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 10

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000198**“

Dne 23. 5. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Ve výkazu výměr Objekt SO 01a – Hlavní objekt je položka č. 589 (a k tomu navazující položky 590, 591, 592, 593) a její výměra 253, 34 m. Jedná se o zábradlí k vnitřním schodištím. Délky schodišť jsou ale mnohem kratší. Prosíme o prověření této výměry a případně upravení výkazu výměr?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Stanovené množství (výměra) položek číslo 589, 590, 591, 592, 593 z původního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je v souladu s projektovou dokumentací. V opraveném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele dne 20.5.2019 mají položky číslo 595, 596, 597, 598, 599. Zadavatel níže uvedl přesný popis výkazu výměr.

595	K	767220220	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	253,540
-----	---	-----------	---	---	---------

VV

pro 2ks schodiště

VV

(56,67+45)*2

203,340



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

			56,67m - délka zábradlí venkovního montovaného ocelového schodiště (dvě požární úniková schodiště, viz. projektová dokumentace D.1.1.16 Pohled jihovýchodní a D.1.1.18 Pohled severozápadní, zámečnický prvek Z05 a Z06, projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky), násobeno dvakrát, protože se jedná o dvě schodiště, výměra zahrnuje montáž trubkového madla, okopného plechu a ocelového pozinkovaného lanka výplně zábradlí (viz. projektová dokumentace D.1.1.22 Detail schodiště Z05, Z06) 45,00m - délka montáže sloupků evakuačního schodiště (zámečnický prvek Z05 a Z06), násobeno dvakrát, protože se jedná o dvě schodiště		
VV			pro vnitřní schodiště Z17		
			18,47		
VV			18,47m - délka zábradlí vnitřního schodiště Z17 (viz. projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky), z jedné strany bude pouze trubkové madlo připevněné do stěny a z druhé strany bude zábradlí s výplní (ocelová lanka); součástí výměry je montáž ocelového pozinkovaného lanka výplně zábradlí pouze z jedné strany schodiště 9,6		18,470
VV			9,60m - délka sloupků vnitřního schodiště Z17 (viz. projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky)		9,600
VV			pro vnitřní schodiště Z18		
			14,73		
VV			14,73m - délka zábradlí vnitřního schodiště Z18, z jedné strany bude pouze madlo připevněné do stěny a z druhé strany bude zábradlí s výplní (ocelová lanka); součástí výměry je montáž ocelového pozinkovaného lanka výplně zábradlí pouze z jedné strany schodiště 7,4		14,730
VV			7,40m - délka sloupků vnitřního schodiště Z18 (viz. projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky)		7,400
VV			Součet		253,540
596	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x2,6mm	m	107,000
VV			45*2		90,000
VV			45,00m - délka dodávky sloupků zábradlí evakuačního schodiště (zámečnický prvek Z05 a Z06), násobeno dvakrát, protože se jedná o dvě schodiště (viz. projektová dokumentace D.1.1.22 Detail schodiště Z05, Z06) 9,6		9,600
VV			9,60m - délka dodávky sloupků zábradlí vnitřního schodiště Z17 (viz. projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky) 7,4		7,400
VV			7,40m - délka dodávky sloupků zábradlí vnitřního schodiště Z18 (projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky)		
VV			Součet		107,000
597	M	14011024	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm	m	146,540
VV			56,67*2+18,47+14,73		146,540
VV			délka dodávky madla zábradlí 56,67*2 (2 x venkovní požární schodiště Z05, Z06) + 18,47(vnitřní schodiště Z17) + 14,73 (vnitřní schodiště Z18)		146,540



Součet

598	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 3mm tabule	t	0,326
			okopný plech 100x3		
	VV		prvek PLO 100x3 (projektová dokumentace D.1.1.22 Detail schodiště Z05, Z06)		
	VV		27,78*0,1*25,55/1000*2		0,142
	VV		(2,24+1,0+3,85)*0,1*25,55/1000		0,018
	VV		0,160*1,04		0,166
	VV		Součet		0,326
599	M	13711211	ocelové pozinkované lanko d 6,3	m	801,129
	VV		339,99*2		679,980
			339,99*2 - dodávka ocelového pozinkovaného lanka d=6,3 pro výplň zábradlí venkovního montovaného ocelového schodiště (dvě požární úniková schodiště, zámečnický prvek Z05 a Z06, projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky), násobeno dvakrát, protože se jedná o dvě schodiště		46,175
	VV		46,175		
			46,175 - dodávka ocelového pozinkovaného lanka d=6,3 pro výplň zábradlí vnitřního schodiště Z17 projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky), výplň zábradlí pouze z jedné strany		36,825
	VV		36,825		
			36,825 - dodávka ocelového pozinkovaného lanka d=6,3 pro výplň zábradlí vnitřního schodiště Z18 projektová dokumentace D.1.1.39 Výpis - zámečnické výrobky), výplň zábradlí pouze z jedné strany		801,129
	VV		762,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		

Karlovy Vary dne 29. 5. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR