REVIZE:	POPIS ZMĚNY:
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX

DATUM:	VYPRACOVAL:	
XXX	XXX	
XXX	XXX	
XXX	XXX	

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m. n. m.

STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CISAŘSKÝCH LÁZNÍ
OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
PROFESE:	D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 2082, 2078, 58 Karlovy Vary pozemky parc. č. 902, 902/2, k.ú. Karlovy Vary
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 545 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	SUBTECH Subtech s.r.o. Na hrádku 435, 250 64 Měšice tel.: +420 605 907 491 www.subtech.cz, subtech@subtech.cz
OPROVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Mareš
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Urban, urban@subtech.cz

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080111-4
DATUM:	12/2018
FORMÁT:	20 × A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1:50
PŘÍLOHA:	PŮDORYS 3.NP ČÁST A
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080111-4/SO 101/D.1.4.2
ČÍSLO VÝKRESU:	115
REVIZE:	

AUTORIZACE:

SO 101 - 3.NP

ozn.	účel místnosti	plocha (m2)
5.009	svůtlík nad hlavním schodištěm	7,1
5.010	pudě nad hlavním schodištěm	98,4
6.001	prostor malého sálu	119,0
6.002	pudě (rozvody VZT)	53,2
6.003	svůtlík	9,1
6.004a	strojovna VZT	89,3
6.004b	strojovna VZT	20,0
6.004c	strojovna VZT	20,0
6.005	pudě nad Zanderovým sálem	115,8
6.006	pudě (rozvody VZT)	45,7
6.007	pudě (rozvody VZT)	45,7
6.008	svůtlík	45,9
6.009	prostor čítárny	116,9
6.010	pudě (rozvody VZT)	53,2
6.011	svůtlík	9,1
6.101	pudě (rozvody VZT)	242,2
6.102	pudě (rozvody VZT)	44,2
6.103	pudě (rozvody VZT)	36,8
6.104	technická místnost silnoproud	24,3
6.105	technický místnost VZT+MaR	3,4
6.106	pudě (rozvody VZT)	40,6
6.107	pudě (rozvody VZT)	242,4
6.108	technický místnost VZT+MaR	3,0
6.109	technický místnost VZT+MaR	3,0
6.201	pultová střecha	17,2
6.202	pochilá střecha	11,6
6.205	pochilá střecha	47,6
6.206	pochilá střecha	181,9
6.207	pochilá střecha	48,3
6.208	pultová střecha	27,3

6.501	provozní schodiště	15,0
6.505	schodiště do podkroví	4,2

INSTALACE

6.703	R3 - sachta 1PP-střecha
6.704	R4 - sachta 1PP-krov
6.706	R6 - šachta 2NP-střecha
6.707	R7 - šachta 2NP-střecha

0,63	0,63
0,63	0,63
1,7	1,7
1,6	1,6

LEGENDA VZT:

AHU = VĚTRACÍ JEDNOTKA
EF = ODVODNÍ VENTILÁTOR
SF = PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR
FV = POŽÁRNÍ VENTILÁTOR
MH = VODNÍ OHŘÍVAČ
PK = POŽÁRNÍ KLAPKA
EK = ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
RK = REGULAČNÍ KLAPKA
PM = POŽÁRNÍ MŘÍŽKA
ED = ODVODNÍ ANEMOSTAT
SD = PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
OV = ODVODNÍ VÝUSTKA
PV = PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
PZ = PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE
TV = ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
SM = STŘOJOVÁ MŘÍŽKA
KM = KRYCÍ MŘÍŽKA
TH = TLUMIČ HLUKU
MK = MOTORICKÝ OVLÁDANÁ KLAPKA
F = FILTR
PS = PROUŽNÁ SPOJKA
PD = PODBĚZNÉ DVEŘE
RP = REGULAČNÍ PŘÍPOJKU VZDUCHU
SK = SANOČNÁ KLAPKA
REGULAČNÍ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
V PODTLAKU
REGULAČNÍHO VARIABILNÍHO PRŮTOKU
V PODTLAKU
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ
POŽÁRNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM (230V)
TLUMIČ HLUKU DO STŘEŠNÍHO POTRUBÍ
POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ VZDUCH
ODVODNÍ VZDUCH
POŽÁRNÍ IZOLACE (30 MINUT)
TEPELNÁ IZOLACE (40 mm)