


LEGENDA:		
N01.01-III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU	SMĚR ÚNIKU (+ POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB)
REI xx DPy	POŽADOVANÁ PO KONSTRUKCI	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ (+ POČET)
21A △	PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ	KRITICKÉ MÍSTO
⊗ (H)	HYDRANT D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ, 30 m	UMÍSTĚNÍ A IDENTIFIKACE POŽÁRNÍ TABULKY
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, FUNKČNOST 60 min.	1. směr "Únikový východ"
⊗	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS	2L. směr "Únikový východ vlevo"
⊗	SIGNALIZAČNÍ PANEL EPS	2P. směr "Únikový východ vpravo"
⊗	AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ	3L. směr "Únikový východ po schodech vlevo"
⊗	TLAČÍTKO TOTAL STOP	3P. směr "Únikový východ po schodech vpravo"
⊗	TLAČÍTKO CENTRAL STOP	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
EPS - HZ 0xx	HLÁSIČ ZÓNA EPS	HRANICE PNP
		PROSTOR PŮ BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
		PROSTOR CHŮC

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{pv} ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:		KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2 (2018)		STUPĚN PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
				OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA	
				PROFESÍ: D.1.3 - POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4	
				AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:		Mariánskolázeňská 306/2, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary		DATUM: 12/2018	
				FORMÁT: 3 × A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
VEDOUcí PROJEKTU:		JAROSLAV KUPR, jkpr@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:200	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		Ing. arch. Petr HejtáněkINTAR a.s. Makedonská 619/11, 190 00, Praha 9 tel.: +420 605 146 917 petrhejtanek@seznam.cz		VÝKRES: PBR - MEZIPATRO 1. PP - 1. NP	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. ARCH. PETR HEJTMÁNEK		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080111-4/SO 101/D.1.3	
VYPRACOVAL:		ING. ARCH. PETR HEJTMÁNEK		ČÍSLO VÝKRESU: 103	
				REVIZE: -	