



**LEGENDA:**

N01.01-III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU		SMĚR ÚNIKU (+ POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB)
REI xx DPy	POŽADOVANÁ PO KONSTRUKCI		VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ (+ POČET)
21A	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ		KRITICKÉ MÍSTO
	HYDRANT D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ, 30 m		UMÍSTĚNÍ A IDENTIFIKACE POŽÁRNÍ TABULKY
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, FUNKČNOST 60 min.		1. směr "Únikový východ"
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSÍČ EPS		2L. směr "Únikový východ vlevo"
	SIGNALIZAČNÍ PANEL EPS		2P. směr "Únikový východ vpravo"
	AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ		3L. směr "Únikový východ po schodech vlevo"
	TLAČÍTKO TOTAL STOP		3P. směr "Únikový východ po schodech vpravo"
	TLAČÍTKO CENTRAL STOP		HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	HLÁSÍČ ZÓNA EPS		HRANICE PNP
			PROSTOR PÚ BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
			PROSTOR CHŮC

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B<sub>p</sub>v ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:		KARLOV VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2 (2018)	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory	
MÍSTO STAVBY:		Mariánskolázeňská 306/2, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	
VEDOUcí PROJEKTU:		JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		Ing. arch. Petr Hejtánek/INTAR a.s. Makedonská 619/11, 190 00, Praha 9 tel.: +420 605 146 917 petrhejtanek@seznam.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. ARCH. PETR HEJTMÁNEK	
VYPRACOVAL:		ING. ARCH. PETR HEJTMÁNEK	
STUPĚN PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA	
PROFESE:		D.1.3 - POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		30080111-4	
DATUM:		12/2018	
FORMÁT:		3 × A4	
KOPIE:			
MĚŘÍTKO:		1:200	
VÝKRES:		PBŘ - MEZIPATRO 1. NP - 2. NP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
30080111-4/SO 101/D.1.3		105	
		REVIZE:	
		-	