



Vnější vlivy
ČSN 33 200-5-51 ed.3
prostory nebezpečné
venkovní prostory
AB Vlhkost
AB4 chráněné prostory
AB8 nechráněné prostory
AD Voda
AD4 prostory přímo vystavené působení deště
Poznámky
k trase kabelového vedení bude vydán souhlas : přísl. - SÚ
kabelový rozvod bude do výkopu uložen v odstupu od stěn vedení dle ČSN 736005
uložení rozvodu do výkopu dle ČSN 332000-5-52
dotčené pozemky viz informace
kótování - schémata v mm, řezy výkopů v cm, vzdálenosti v situaci v cm, m, mm

Legenda významu značek

Otvírač dveří

10xRT Dveřní panel na povrch s 10 tlačítky, kamera

trubka ohebná DN40 HDPE

stoupačí vedení šora

Legenda:

průběh vstříbrné železné dráhy

hrana komunikace / chodníku

oplocení

zastavěná plocha

kanalizační šachta, stoupač plyn

vodovodní šachta

LEGENDA LINIÍ

Katastrální hranice

Stávající stav

Nový stav

Vodorovné dopravní značení

ZOV

Hranice staveniště

Legenda druhů čar - nové rozvody elektro

trasa vedení

komunikační vedení

Vnější vlivy
ČSN 33 200-5-51 ed.3
prostory nebezpečné
venkovní prostory
AB Vlhkost
AB4 chráněné prostory
AB8 nechráněné prostory
AD Voda
AD4 prostory přímo vystavené působení deště
Poznámky
k trase kabelového vedení bude vydán souhlas : přísl. - SÚ
kabelový rozvod bude do výkopu uložen v odstupu od stěn vedení dle ČSN 736005
uložení rozvodu do výkopu dle ČSN 332000-5-52
dotčené pozemky viz informace
kótování - schémata v mm, řezy výkopů v cm, vzdálenosti v situaci v cm, m, mm

Soustavy : 1+N+PE 230V AC / TN-S
2 - 24V AC / DC - PELV / SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:
samostatným odpojením od zdroje - části NN
bezpečným malým napětím PELV / SELV - části INN

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Zodp.projektant: | kotlivoval | elektronická komunikace - slaboproud |
| MAT.PALA.P | | |
| Číslo autorizace: 0300583 | | |
| Investor | DOZP PATA v Házlově, p.o., Skalka 60 Házlov 382 01, IČO:71175318 | Formát: A2 |
| | Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Házlově, p. o. | Měřítko: 1 : 250 |
| | | Datum: 11 / 2018 |
| | | Číslo zakázky: 60 / 2018 |
| | | Stupeň: D P S |
| | | Číslo výkresu: Č.páté |
| | | 2 |

elektronická komunikace - slaboproud

PAŤ MAT.PALA - PROJEKCE

Wichodni 12, 352 07 AS
IČO 21631072
mobil +420 606 437 798
E-mail: matada@csk.cz
E-mail: matada@prognal.com

| | |
|--|--|
| D 1.4. d. Silnoproudá elektroinstalace včetně ochrany před bleskem | |
| D 1.4. e. Elektronická komunikace | |