



Legenda

- 2 akumulční zásobník s integr. spirálovým ohřevem TUV
akumulační objem 270 ltr.
včetně elektrokotle o min výkonu 6 kW
včetně ekvitermní regulace
součástí je čerpadlová a směšovací stanice a
veškerá zabezpečovací technika

Zodp.projektant:	Vypracoval:	<div><div></div><div><div>František Mašek</div><div>AŠ, Štefánikova 1, 352 01 AŠ</div><div>tel. 608 808 198, tel.fax:354 526039</div></div></div>	
M.Zoufalý	František Mašek		
kraj karlovarský	MU: AŠ	e-mail: topol.f@gmail.cz	
investor:	DOZP PATA v Hazlově p.o. Skalka 60, Hazlov	datum:	11/2018
k.ú. AŠ, st.p.č. 2732		stupeň:	PP
Rekonstrukce obj. č.p. 2796		<div></div>	
měřítko	1:30	číslo výkresu:	ut.04
schema zapojení ohřevu TUV			